

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ПУЩИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ООО «КС г. Пушкино»)**

142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Строителей, д. 2

ОГРН 1245000147237, ИНН/КПП 5043088993/504301001

тел. 8 (4967) 73-80-53, e-mail: pushchino-jkh@mail.ru

**Директору МУП
«Тепловодоканал»**

№ 471 от «20» 05 2025 г.

А.В. Кутенко

Уважаемый Александр Владимирович!

Направляем в Ваш адрес посуточные ведомости показаний коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии и объемов теплоносителя, за расчетный период май 2025г.

Приложение: посуточные ведомости

Директор



Е.Д. Каштанов

Исп:Скрынникова Т.О.
8-496773-80-53

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр АБ 5,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 436258
Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	1,28	132,11	132,77	0,00	0,66	0,00	69,51	59,78	9,72	3,25	3,75	24,0	
23.04.25	1,29	138,66	139,37	0,00	0,72	0,00	69,36	60,01	9,36	3,37	3,75	24,0	
24.04.25	1,21	120,36	120,94	0,00	0,58	0,00	69,34	59,24	10,1	3,37	3,75	24,0	
25.04.25	1,23	125,53	126,14	0,00	0,61	0,00	69,22	59,43	9,79	3,36	3,76	24,0	
26.04.25	1,33	172,84	173,66	0,00	0,82	0,00	68,35	60,65	7,7	3,21	3,78	24,0	
27.04.25	1,50	188,70	189,64	0,00	0,94	0,00	69,04	61,08	7,96	3,22	3,79	24,0	
28.04.25	1,33	143,43	144,13	0,00	0,70	0,00	69,21	59,92	9,29	3,35	3,77	24,0	
29.04.25	1,31	137,21	137,87	0,00	0,66	0,00	69,41	59,83	9,58	3,3	3,77	24,0	
30.04.25	1,28	146,71	147,43	0,00	0,72	0,00	69,45	60,67	8,78	3,19	3,77	24,0	
01.05.25	1,43	145,70	146,36	0,00	0,66	0,00	69,18	59,36	9,82	3,0	3,77	24,0	
02.05.25	1,55	150,40	151,11	0,00	0,71	0,00	69,66	59,34	10,32	3,13	3,79	24,0	
03.05.25	1,45	130,05	130,67	0,00	0,62	0,00	69,93	58,74	11,19	3,23	3,82	24,0	
04.05.25	1,47	149,14	149,88	0,00	0,74	0,00	69,18	59,29	9,89	2,95	3,83	24,0	
05.05.25	1,40	137,10	137,78	0,00	0,68	0,00	69,26	59,01	10,25	3,02	3,84	24,0	
06.05.25	1,38	140,74	141,43	0,00	0,69	0,00	69,08	59,27	9,81	3,1	3,84	24,0	
07.05.25	1,32	130,29	130,92	0,00	0,63	0,00	69,03	58,89	10,15	3,1	3,84	24,0	
08.05.25	1,46	150,37	151,08	0,00	0,71	0,00	69,15	59,44	9,71	3,25	3,85	24,0	
Итого:	23,24	2439,35	2451,23	0,00	11,87	0,00	69,24	59,70	9,54	3,20	3,79	408,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	475,79	24932,33	25051,08	2662,24
08.05.2025	24:00	499,03	27371,68	27502,30	3070,24
ИТОГО:		23,24	2439,35	2451,23	408,00

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
648 =408,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента С.С. Сыртыкичев Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Рз = 240

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр АБ 7,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 337663
Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит-ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	1,40	99,70	99,75	0,00	0,05	0,00	69,11	55,19	13,91	9,0	3,37	24,0	
23.04.25	1,34	96,38	96,40	0,00	0,02	0,00	68,95	55,11	13,84	9,0	3,37	24,0	
24.04.25	1,40	111,31	111,34	0,00	0,02	0,00	68,88	55,56	13,29	9,0	3,38	24,0	
25.04.25	1,47	108,75	108,78	0,00	0,03	0,00	68,82	55,36	13,46	9,0	3,39	24,0	
26.04.25	1,60	135,14	135,18	0,00	0,04	0,00	68,16	56,45	11,7	9,0	3,41	24,0	
27.04.25	1,73	145,26	145,32	0,00	0,06	0,00	68,72	56,91	11,81	9,0	3,4	24,0	
28.04.25	1,54	121,40	121,41	0,00	0,01	0,00	68,74	56,16	12,58	9,0	3,38	24,0	
29.04.25	1,66	124,26	124,25	0,01	0,00	0,00	69,02	55,76	13,26	9,0	3,38	24,0	
30.04.25	1,51	107,86	107,87	0,00	0,01	0,00	69,12	55,2	13,92	9,0	3,37	24,0	
01.05.25	1,63	128,88	128,88	0,00	0,00	0,00	68,73	56,14	12,58	9,0	3,38	24,0	
02.05.25	1,74	130,49	130,47	0,02	0,00	0,00	69,2	55,93	13,27	9,0	3,4	24,0	
03.05.25	1,70	117,80	117,80	0,00	0,00	0,00	69,63	55,29	14,34	9,0	3,44	24,0	
04.05.25	1,68	129,60	129,66	0,00	0,06	0,00	69,08	56,17	12,91	9,0	3,46	24,0	
05.05.25	1,66	128,49	128,52	0,00	0,02	0,00	69,0	56,14	12,86	9,0	3,47	24,0	
06.05.25	1,61	129,33	129,34	0,00	0,01	0,00	68,88	56,53	12,35	9,0	3,47	24,0	
07.05.25	1,51	118,17	118,15	0,01	0,00	0,00	68,68	55,96	12,72	9,0	3,47	24,0	
08.05.25	1,75	130,67	130,66	0,01	0,00	0,00	68,85	55,53	13,32	9,0	3,48	24,0	
09.05.25	1,67	150,63	150,63	0,00	0,00	0,00	68,87	55,58	13,18	9,0	3,37	24,0	
10.05.25	1,65	148,84	148,83	0,01	0,00	0,00	67,86	56,87	10,99	9,0	3,49	24,0	
11.05.25	1,67	177,98	178,01	0,00	0,03	0,00	67,09	57,83	9,26	9,0	3,52	24,0	
12.05.25	1,61	289,83	290,22	0,00	0,39	0,00	65,52	59,81	5,7	9,0	3,6	22,1	
13.05.25	1,60	303,75	304,12	0,00	0,37	0,00	63,99	58,65	5,34	9,0	3,64	22,71	
14.05.25	1,59	167,70	167,67	0,02	0,00	0,00	67,39	58,03	9,36	9,0	3,58	24,0	
15.05.25	1,65	161,65	161,65	0,00	0,00	0,00	67,33	57,23	10,1	9,0	3,56	23,93	
16.05.25	1,39	288,03	288,41	0,00	0,38	0,00	63,77	58,35	5,42	9,0	3,67	18,71	
17.05.25	1,41	100,92	100,94	0,00	0,02	0,00	68,24	54,35	13,89	9,0	3,46	24,0	
18.05.25	1,30	66,24	66,33	0,00	0,08	0,00	67,71	48,2	19,51	9,0	3,39	24,0	
Итого:	42,49	3896,67	3898,18	0,12	1,63	0,00	67,58	56,70	10,88	9,00	3,49	639,46	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	532,48	24616,71	24659,92	2663,22
18.05.2025	24:00	574,97	28513,38	28558,10	3302,68
ИТОГО:		42,49	3896,67	3898,18	639,46

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max + Тд.о.
0000 00000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Представитель
абонента С.С. Серынькина Р.О.

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

МКД без отопления
с 07.05 по 21.05.2025
С.С. Серынькина Р.О.

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр АБ 27,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 436808
Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит-ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	27,48	2,15	6,86	5,43	24,0	
23.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,9	27,25	1,66	6,9	5,43	24,0	
24.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	26,92	1,52	6,85	5,44	24,0	
25.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	26,62	1,43	6,85	5,47	24,0	
26.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	25,55	1,32	6,76	5,48	24,0	
27.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	24,6	1,21	6,71	5,48	24,0	
28.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	24,1	1,16	6,72	5,48	24,0	
29.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	24,18	1,26	6,71	5,48	24,0	
30.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,6	24,29	1,31	6,72	5,48	24,0	
01.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54	24,19	1,34	6,7	5,48	24,0	
02.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83	23,52	1,31	6,73	5,51	24,0	
03.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	23,49	1,28	6,85	5,56	24,0	
04.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	23,98	1,39	6,8	5,56	24,0	
05.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	24,24	1,42	6,77	5,57	24,0	
06.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	23,87	1,4	6,7	5,58	24,0	
07.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	23,94	1,38	6,76	5,59	24,0	
08.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	23,97	1,41	6,77	5,59	24,0	
09.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	23,6	1,35	6,73	5,59	24,0	
10.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77	23,43	1,34	6,67	5,6	24,0	
11.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31	23,02	1,29	6,53	5,61	24,0	
12.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89	22,65	1,24	6,57	5,65	24,0	
13.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,4	23,13	1,27	6,82	5,68	24,0	
14.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	23,6	1,38	6,79	5,66	24,0	
15.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18	23,77	1,41	6,76	5,68	24,0	
16.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	24,51	1,44	6,86	5,59	24,0	
17.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	24,72	1,45	6,79	5,55	24,0	
18.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	648,0	
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	648,0	


Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	210,79	14268,97	14124,84	2663,82
18.05.2025	24:00	210,79	14268,97	14124,84	3311,82
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	648,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
648 =648,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента



Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: мкр В 4,

Номер абонента: 100/01

Номер прибора: 437607

Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Гр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,72	55,84	55,07	0,77	0,00	0,00	69,12	56,17	12,95	4,73	3,26	24,0	
23.04.25	0,79	60,92	60,09	0,83	0,00	0,00	69,1	56,07	13,03	4,75	3,26	24,0	
24.04.25	0,82	63,58	62,70	0,87	0,00	0,00	68,96	56,1	12,86	4,72	3,27	24,0	
25.04.25	0,80	62,74	61,87	0,86	0,00	0,00	68,84	56,13	12,7	4,74	3,27	24,0	
26.04.25	0,86	73,36	72,35	1,01	0,00	0,00	67,97	56,29	11,68	4,65	3,3	24,0	
27.04.25	0,87	69,75	68,78	0,97	0,00	0,00	68,59	56,1	12,49	4,6	3,29	24,0	
28.04.25	0,92	73,48	72,48	1,00	0,00	0,00	68,77	56,23	12,54	4,61	3,29	24,0	
29.04.25	0,89	69,17	68,24	0,94	0,00	0,00	68,92	56,07	12,85	4,61	3,28	24,0	
30.04.25	0,81	61,62	60,75	0,88	0,00	0,00	69,05	55,93	13,12	4,63	3,26	24,0	
01.05.25	0,94	73,79	72,74	1,04	0,00	0,00	68,64	55,96	12,67	4,58	3,29	24,0	
02.05.25	0,88	69,15	68,20	0,95	0,00	0,00	69,07	56,29	12,78	4,64	3,3	24,0	
03.05.25	0,88	65,87	64,94	0,92	0,00	0,00	69,43	56,03	13,4	4,8	3,32	24,0	
04.05.25	0,92	73,82	72,81	1,01	0,00	0,00	68,87	56,42	12,45	4,72	3,34	24,0	
05.05.25	0,95	73,05	72,06	1,00	0,00	0,00	69,04	56,11	12,93	4,66	3,39	24,0	
06.05.25	0,89	70,12	69,13	0,99	0,00	0,00	68,94	56,31	12,62	4,57	3,41	24,0	
07.05.25	0,87	70,34	69,36	0,99	0,00	0,00	68,85	56,43	12,41	4,63	3,42	24,0	
08.05.25	0,87	70,29	69,32	0,98	0,00	0,00	68,87	56,54	12,33	4,64	3,42	24,0	
09.05.25	0,87	74,20	73,18	1,01	0,00	0,00	68,35	56,56	11,79	4,61	3,42	24,0	
10.05.25	0,89	80,41	79,34	1,07	0,00	0,00	67,71	56,61	11,1	4,59	3,43	24,0	
11.05.25	0,94	106,64	105,37	1,27	0,00	0,00	66,6	57,75	8,85	4,49	3,48	24,0	
12.05.25	0,99	147,52	145,89	1,63	0,00	0,00	65,12	58,39	6,72	4,27	3,52	24,0	
13.05.25	0,93	189,65	187,83	1,83	0,00	0,00	63,78	58,9	4,89	4,24	3,64	24,0	
14.05.25	0,98	95,77	94,55	1,22	0,00	0,00	67,59	57,4	10,19	4,65	3,54	24,0	
15.05.25	0,87	95,84	94,67	1,18	0,00	0,00	66,6	57,48	9,11	4,62	3,52	24,0	
16.05.25	0,88	177,77	176,05	1,73	0,00	0,00	63,69	58,77	4,92	4,43	3,67	24,0	
17.05.25	0,89	78,12	77,08	1,04	0,00	0,00	68,3	56,9	11,39	4,71	3,43	24,0	
18.05.25	0,96	80,76	79,70	1,06	0,00	0,00	68,6	56,65	11,94	4,63	3,41	24,0	
Итого:	23,91	2283,61	2254,55	29,06	0,00	0,00	67,46	57,01	10,45	4,57	3,43	648,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Гр, ч
21.04.2025	24:00	339,49	23035,94	22824,06	2663,80
18.05.2025	24:00	363,40	25319,55	25078,61	3311,80
ИТОГО:		23,91	2283,61	2254,55	648,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
648 =648,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента

С.С. Крыжикова Р.О.

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации

Организация: МУП водоканал

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: мкр В 5,

Номер абонента: 100/01

Номер прибора: 437606

Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,89	106,35	103,24	3,11	0,00	0,00	69,69	61,25	8,44	4,8	3,0	23,6	
23.04.25	0,69	100,34	97,37	2,97	0,00	0,00	69,49	62,6	6,89	4,82	3,0	23,74	
24.04.25	0,75	115,18	111,74	3,44	0,00	0,00	69,33	62,75	6,58	4,78	3,01	23,63	
25.04.25	0,71	106,64	103,46	3,18	0,00	0,00	69,1	62,43	6,67	4,79	3,01	23,9	
26.04.25	0,78	145,15	140,84	4,31	0,00	0,00	68,35	62,85	5,5	4,67	3,05	23,14	
27.04.25	0,87	140,89	136,71	4,18	0,00	0,00	68,97	62,69	6,28	4,63	3,04	23,42	
28.04.25	0,81	133,71	129,71	4,00	0,00	0,00	69,14	63,01	6,12	4,66	3,03	23,48	
29.04.25	0,71	109,93	106,64	3,29	0,00	0,00	69,18	62,68	6,49	4,68	3,01	23,83	
30.04.25	0,65	95,35	92,51	2,84	0,00	0,00	69,39	62,55	6,84	4,71	2,99	23,81	
01.05.25	0,84	135,55	131,50	4,05	0,00	0,00	68,9	62,66	6,24	4,64	3,04	23,56	
02.05.25	0,89	137,52	133,41	4,11	0,00	0,00	69,38	62,94	6,44	4,69	3,05	23,85	
03.05.25	0,77	115,30	111,84	3,47	0,00	0,00	69,71	62,97	6,73	4,86	3,06	23,8	
04.05.25	0,87	141,76	137,48	4,28	0,00	0,00	69,2	63,03	6,17	4,77	3,09	23,68	
05.05.25	0,78	131,56	127,56	4,00	0,00	0,00	69,27	63,28	5,99	4,72	3,11	23,49	
06.05.25	0,84	138,98	134,74	4,24	0,00	0,00	69,06	62,93	6,12	4,64	3,13	23,4	
07.05.25	0,81	132,47	128,43	4,04	0,00	0,00	68,95	62,8	6,15	4,7	3,14	23,61	
08.05.25	0,79	134,88	130,81	4,07	0,00	0,00	69,02	63,12	5,9	4,71	3,14	23,54	
09.05.25	0,83	141,50	137,24	4,26	0,00	0,00	68,56	62,57	5,98	4,68	3,14	22,98	
10.05.25	0,78	153,21	148,63	4,58	0,00	0,00	67,91	62,56	5,36	4,66	3,16	22,06	
11.05.25	0,81	151,93	147,35	4,57	0,00	0,00	66,92	61,28	5,64	4,59	3,17	21,48	
12.05.25	0,57	170,33	165,22	5,11	0,00	0,00	65,29	60,99	4,29	4,41	3,19	15,19	
13.05.25	0,56	173,39	168,18	5,21	0,00	0,00	64,11	59,9	4,21	4,46	3,26	14,82	
14.05.25	0,83	162,75	157,90	4,85	0,00	0,00	67,63	62,22	5,41	4,74	3,24	21,05	
15.05.25	0,70	140,01	135,82	4,18	0,00	0,00	67,23	61,96	5,27	4,72	3,21	22,21	
16.05.25	0,54	173,46	168,30	5,16	0,00	0,00	64,32	60,27	4,05	4,65	3,29	15,27	
17.05.25	0,74	135,90	131,83	4,07	0,00	0,00	68,36	62,83	5,53	4,8	3,14	23,18	
18.05.25	0,83	147,52	143,11	4,41	0,00	0,00	68,76	63,06	5,7	4,72	3,12	23,2	
Итого:	6,68	1991,08	1941,08	50,00	0,00	0,00	68,18	62,81	5,37	4,72	3,12	222,08	


Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	215,50	13954,95	13551,18	2663,26
18.05.2025	24:00	236,17	17626,53	17112,77	3266,21
ИТОГО:		20,67	3671,59	3561,58	602,94

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
648 =602,94 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента



Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

Система: ОБЩ

Показания интеграторов счётчика:

Классификация ошибок:
D - отключение по $t_1 - t_2 < \min$
G - отключение по $G_{\min}$, $G_{\max}$
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

абонента

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр В 7,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 437698
Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,43	224,35	224,45	0,00	0,10	0,00	70,14	66,7	3,45	4,46	3,91	9,58	
23.04.25	0,37	235,51	235,65	0,00	0,14	0,00	69,9	66,73	3,16	4,5	3,9	8,57	
24.04.25	0,38	239,73	239,86	0,00	0,13	0,00	69,65	66,48	3,17	4,49	3,87	8,71	
25.04.25	0,45	237,76	238,11	0,00	0,34	0,00	69,64	66,29	3,35	4,5	3,88	10,35	
26.04.25	0,64	230,26	230,60	0,00	0,34	0,00	68,84	65,0	3,84	4,44	3,87	14,06	
27.04.25	0,74	224,06	224,24	0,00	0,18	0,00	69,19	64,94	4,25	4,39	3,85	15,17	
28.04.25	0,51	227,82	228,00	0,00	0,18	0,00	69,42	65,78	3,64	4,4	3,85	11,44	
29.04.25	0,51	227,95	227,87	0,08	0,00	0,00	69,61	66,05	3,56	4,4	3,84	11,86	
30.04.25	0,61	228,27	228,05	0,23	0,00	0,00	69,99	66,16	3,83	4,4	3,84	13,58	
01.05.25	0,66	224,09	224,03	0,06	0,00	0,00	69,2	65,2	4,0	4,38	3,84	14,12	
02.05.25	0,71	227,82	227,81	0,02	0,00	0,00	69,74	65,64	4,1	4,42	3,87	14,83	
03.05.25	0,51	239,51	239,37	0,14	0,00	0,00	70,24	66,7	3,54	4,55	3,94	11,36	
04.05.25	0,77	233,54	233,56	0,00	0,02	0,00	69,74	65,51	4,23	4,51	3,92	15,04	
05.05.25	0,56	228,91	228,89	0,02	0,00	0,00	69,54	65,9	3,65	4,48	3,91	12,93	
06.05.25	0,56	223,17	223,20	0,00	0,03	0,00	69,33	65,68	3,64	4,43	3,89	13,89	
07.05.25	0,65	228,37	228,39	0,00	0,02	0,00	69,26	65,41	3,85	4,48	3,91	14,69	
08.05.25	0,60	227,64	227,63	0,01	0,00	0,00	69,31	65,48	3,83	4,49	3,93	13,19	
09.05.25	0,55	220,02	220,02	0,00	0,00	0,00	68,24	64,61	3,62	4,45	3,92	13,62	
10.05.25	0,55	220,02	220,02	0,00	0,00	0,00	67,52	63,15	4,37	4,41	3,92	14,38	
11.05.25	0,70	211,81	211,89	0,00	0,08	0,00	65,56	61,32	4,24	4,28	3,88	15,38	
12.05.25	0,61	189,84	189,90	0,00	0,05	0,00	64,11	60,03	4,08	4,32	3,92	12,85	
13.05.25	0,52	188,01	188,02	0,00	0,02	0,00	67,8	64,18	3,61	4,54	4,01	10,93	
14.05.25	0,48	221,96	221,97	0,00	0,01	0,00	68,01	64,32	3,68	4,52	3,99	12,7	
15.05.25	0,53	221,32	221,42	0,00	0,10	0,00	64,51	60,68	3,83	4,47	4,01	13,13	
16.05.25	0,54	203,08	203,34	0,00	0,26	0,00	68,85	65,29	3,56	4,56	3,96	11,94	
17.05.25	0,54	236,46	236,64	0,00	0,18	0,00	68,87	64,85	4,02	4,49	3,91	13,85	
18.05.25	0,68	230,04	230,07	0,00	0,02	0,00	68,79	65,02	3,77	4,45	3,91	345,34	
Итого:	15,44	6056,65	6058,36	0,56	2,28	0,00							

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	271,44	21506,78	21496,83	2655,26
18.05.2025	24:00	286,88	27563,43	27555,20	3000,60
ИТОГО:		15,44	6056,65	6058,36	345,34

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
648 =345,34 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента

С.С.Скрынникова

Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

Номер абонента: 100/01

Номер прибора: 437591

Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2		
22.04.25	1,04	67,75	68,31	0,00	0,56	0,00	69,72	54,39	15,33	4,09	3,53	24,0	
23.04.25	0,82	64,02	64,53	0,00	0,51	0,00	69,51	56,74	12,77	4,17	3,46	24,0	
24.04.25	0,61	60,53	61,00	0,00	0,47	0,00	69,02	58,95	10,07	4,17	3,41	24,0	
25.04.25	0,68	71,33	71,93	0,00	0,60	0,00	69,07	59,54	9,52	4,17	3,44	24,0	
26.04.25	0,65	76,20	76,87	0,00	0,67	0,00	68,11	59,53	8,57	4,1	3,43	24,0	
27.04.25	0,80	89,15	90,00	0,00	0,85	0,00	68,82	59,8	9,01	4,04	3,43	24,0	
28.04.25	0,69	72,44	73,00	0,00	0,57	0,00	68,81	59,29	9,52	4,06	3,4	24,0	
29.04.25	0,69	70,41	70,94	0,00	0,53	0,00	68,99	59,21	9,77	4,07	3,4	24,0	
30.04.25	0,73	73,90	74,49	0,00	0,59	0,00	69,19	59,3	9,89	4,07	3,4	24,0	
01.05.25	0,75	82,18	82,91	0,00	0,73	0,00	68,77	59,59	9,17	4,04	3,41	24,0	
02.05.25	0,77	80,36	81,11	0,00	0,75	0,00	69,22	59,63	9,58	4,08	3,43	24,0	
03.05.25	0,80	77,23	77,91	0,00	0,67	0,00	69,63	59,29	10,34	4,22	3,47	24,0	
04.05.25	0,76	79,73	80,42	0,00	0,69	0,00	69,05	59,53	9,52	4,17	3,47	24,0	
05.05.25	0,89	81,71	82,40	0,00	0,69	0,00	69,0	58,14	10,86	4,14	3,48	24,0	
06.05.25	0,69	75,27	75,92	0,00	0,65	0,00	68,78	59,57	9,21	4,09	3,46	24,0	
07.05.25	0,66	71,56	72,20	0,00	0,64	0,00	68,64	59,37	9,28	4,14	3,47	24,0	
08.05.25	0,76	84,66	85,43	0,00	0,77	0,00	68,9	59,91	8,99	4,14	3,5	24,0	
09.05.25	0,73	85,15	85,92	0,00	0,77	0,00	68,37	59,8	8,57	4,12	3,49	24,0	
10.05.25	0,80	106,56	107,57	0,00	1,00	0,00	67,83	60,24	7,59	4,08	3,53	23,84	
11.05.25	0,78	126,52	127,76	0,00	1,24	0,00	66,82	60,44	6,37	4,01	3,56	22,6	
12.05.25	0,72	166,80	168,57	0,00	1,77	0,00	65,29	60,42	4,87	3,83	3,59	18,87	
13.05.25	0,51	176,70	178,64	0,00	1,94	0,00	63,82	59,79	4,03	3,86	3,65	12,73	
14.05.25	0,78	198,27	199,28	0,00	1,01	0,00	67,54	60,31	7,23	4,17	3,6	23,96	
15.05.25	0,71	99,21	100,15	0,00	0,94	0,00	66,95	59,65	7,29	4,15	3,57	23,32	
16.05.25	0,50	170,31	172,18	0,00	1,87	0,00	63,8	59,79	4,0	4,02	3,7	14,03	
17.05.25	0,70	83,19	83,92	0,00	0,72	0,00	68,32	59,85	8,46	4,23	3,51	24,0	
18.05.25	0,78	92,54	93,43	0,00	0,89	0,00	68,53	60,06	8,47	4,14	3,49	24,0	
Итого:	19,84	2493,69	2516,80	0,00	23,11	0,00	67,66	59,51	8,16	4,07	3,51	619,35	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Tr, ч
21.04.2025	24:00	169,88	9700,45	9793,47	2042,04
18.05.2025	24:00	189,72	12194,14	12310,27	2661,39
ИТОГО:		19,84	2493,69	2516,80	619,35

Классификация ошибок:

D - отключение по $t_1 - t_2 < \min$

G - отключение по Gmin, Gmax

Е - функциональный отказ

U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Тdt<min	+ТG<min	+ТG>max	+Тд.о.
648	=619,35	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0

Представитель

Представитель

тепло(водо)снабжающей

абонента

организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр В 9,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 436787
Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит-ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,71	235,32	234,02	1,30	0,00	0,00	70,11	67,11	3,0	4,08	3,81	24,0	
23.04.25	0,92	243,93	242,50	1,44	0,00	0,00	69,86	66,1	3,77	4,11	3,8	24,0	
24.04.25	1,04	246,87	245,39	1,49	0,00	0,00	69,61	65,42	4,19	4,1	3,76	24,0	
25.04.25	1,01	244,90	243,41	1,49	0,00	0,00	69,59	65,47	4,12	4,11	3,77	24,0	
26.04.25	0,99	236,90	235,57	1,33	0,00	0,00	68,79	64,6	4,18	4,07	3,73	24,0	
27.04.25	1,07	229,69	228,42	1,27	0,00	0,00	69,15	64,51	4,64	4,04	3,71	24,0	
28.04.25	1,05	233,57	232,15	1,42	0,00	0,00	69,38	64,9	4,48	4,05	3,71	24,0	
29.04.25	1,04	234,10	232,74	1,36	0,00	0,00	69,57	65,13	4,44	4,04	3,72	24,0	
30.04.25	1,05	234,37	233,05	1,32	0,00	0,00	69,94	65,48	4,46	4,05	3,72	24,0	
01.05.25	0,98	230,08	228,82	1,25	0,00	0,00	69,17	64,93	4,24	4,03	3,71	24,0	
02.05.25	1,03	233,30	232,04	1,26	0,00	0,00	69,69	65,28	4,41	4,07	3,73	24,0	
03.05.25	1,04	246,06	244,77	1,29	0,00	0,00	70,2	65,97	4,22	4,18	3,81	24,0	
04.05.25	1,05	240,26	239,06	1,20	0,00	0,00	69,7	65,34	4,37	4,13	3,8	24,0	
05.05.25	1,05	235,39	234,04	1,35	0,00	0,00	69,51	65,05	4,45	4,12	3,8	24,0	
06.05.25	1,03	229,43	228,24	1,19	0,00	0,00	69,28	64,81	4,47	4,08	3,76	24,0	
07.05.25	1,00	234,90	233,65	1,25	0,00	0,00	69,22	64,99	4,23	4,11	3,78	24,0	
08.05.25	1,03	233,86	232,53	1,33	0,00	0,00	69,27	64,88	4,39	4,13	3,8	24,0	
09.05.25	0,98	231,51	230,33	1,18	0,00	0,00	68,86	64,61	4,24	4,11	3,78	24,0	
10.05.25	0,93	225,83	224,67	1,17	0,00	0,00	68,19	64,05	4,13	4,1	3,79	24,0	
11.05.25	0,98	217,16	216,03	1,13	0,00	0,00	67,48	62,97	4,5	4,07	3,78	24,0	
12.05.25	0,92	194,14	193,24	0,89	0,00	0,00	65,52	60,76	4,76	3,96	3,72	24,0	
13.05.25	0,88	192,13	191,27	0,85	0,00	0,00	64,08	59,49	4,59	4,0	3,76	24,0	
14.05.25	0,92	227,87	226,77	1,10	0,00	0,00	67,76	63,7	4,05	4,19	3,87	24,0	
15.05.25	0,94	227,49	226,32	1,17	0,00	0,00	67,96	63,84	4,12	4,16	3,85	24,0	
16.05.25	0,87	208,45	207,46	0,99	0,00	0,00	64,49	60,3	4,18	4,12	3,87	24,0	
17.05.25	0,92	243,38	242,12	1,26	0,00	0,00	68,81	65,01	3,8	4,18	3,84	24,0	
18.05.25	0,97	236,60	235,41	1,19	0,00	0,00	68,83	64,74	4,08	4,11	3,79	24,0	
Итого:	26,40	6227,51	6194,02	33,49	0,00	0,00	68,75	64,51	4,23	4,09	3,78	648,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	330,30	28467,00	28250,73	2663,80
18.05.2025	24:00	356,71	34694,51	34444,75	3311,80
ИТОГО:		26,40	6227,51	6194,02	648,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
648 =648,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Представитель
абонента С.С.Скрябникова
Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Номер абонента: 100/01

Номер прибора: 343531

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49	33,22	2,26	9,0	0,89	0,0	
23.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05	32,96	2,09	9,0	0,98	0,0	
24.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36	32,16	2,19	9,0	0,96	0,0	
25.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62	31,38	2,24	9,0	0,95	0,0	
26.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37	31,16	1,21	9,0	0,92	0,0	
27.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	29,76	1,32	9,0	0,94	0,0	
28.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	29,42	1,07	9,0	0,99	0,0	
29.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79	29,73	1,05	9,0	0,97	0,0	
30.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	29,81	1,18	9,0	0,97	0,0	
01.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	29,51	1,15	9,0	0,97	0,0	
02.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9	28,63	1,27	9,0	0,95	0,0	
03.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	29,01	1,23	9,0	0,93	0,0	
04.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	29,83	1,16	9,0	0,89	0,0	
05.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34	30,2	1,14	9,0	0,88	0,0	
06.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52	29,17	1,34	9,0	0,85	0,0	
07.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	29,24	1,18	9,0	0,84	0,0	
08.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	29,05	1,26	9,0	0,83	0,0	
09.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83	28,69	1,14	9,0	0,82	0,0	
10.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	28,44	1,13	9,0	0,82	0,0	
11.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3	28,34	0,97	9,0	0,82	0,0	
12.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55	27,61	0,94	9,0	0,82	0,0	
13.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15	27,54	0,62	9,0	0,82	0,0	
14.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07	28,04	1,03	9,0	0,82	0,0	
15.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72	28,8	0,92	9,0	0,81	0,0	
16.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28	28,49	0,8	9,0	0,81	0,0	
17.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93	29,85	1,07	9,0	0,83	0,0	
18.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29	30,41	0,88	9,0	0,88	0,0	
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=	0,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	210,15	9783,07	9908,70	2655,03
18.05.2025	24:00	210,15	9783,07	9908,70	2655,03
ИТОГО:		0,00	0.00	0.00	0.00

Классификация ошибок:

D - отключение по $t_1 - t_2 < \min$

G - отключение по Gmin, Gmax

Е - функциональный отказ

U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Тdt<min	+ТG<min	+ТG>max	+Тд.о.
648	=0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0

Представитель

Представитель

абонента

тепло(водо)снабжающей

организации

Система: ОБЩ

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: мкр В 13,

Номер абонента: 100/01

Номер прибора: 437585

Система: ОБЦ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,73	193,79	194,38	0,00	0,58	0,00	70,38	66,6	3,77	5,48	4,46	24,0	
23.04.25	0,52	193,50	194,45	0,00	0,95	0,00	70,18	67,5	2,68	5,49	4,46	24,0	
24.04.25	0,59	192,05	192,89	0,00	0,84	0,00	70,0	66,96	3,04	5,48	4,45	24,0	
25.04.25	0,55	191,91	192,77	0,00	0,86	0,00	69,94	67,11	2,83	5,48	4,45	24,0	
26.04.25	0,60	186,50	187,44	0,00	0,94	0,00	69,03	65,82	3,21	5,43	4,43	24,0	
27.04.25	0,66	182,92	183,86	0,00	0,94	0,00	69,54	65,93	3,61	5,4	4,41	24,0	
28.04.25	0,66	183,99	184,74	0,00	0,75	0,00	69,76	66,16	3,6	5,41	4,41	24,0	
29.04.25	0,64	183,45	184,17	0,00	0,72	0,00	69,97	66,5	3,48	5,4	4,4	24,0	
30.04.25	0,69	183,93	184,63	0,00	0,71	0,00	70,19	66,48	3,71	5,41	4,4	24,0	
01.05.25	0,66	182,25	183,04	0,00	0,79	0,00	69,55	65,94	3,61	5,39	4,39	24,0	
02.05.25	0,67	184,45	185,45	0,00	0,99	0,00	70,13	66,53	3,6	5,43	4,43	24,0	
03.05.25	0,74	192,43	193,58	0,00	1,14	0,00	70,52	66,69	3,83	5,54	4,5	24,0	
04.05.25	0,70	189,70	190,93	0,00	1,23	0,00	69,93	66,27	3,66	5,51	4,47	24,0	
05.05.25	0,68	187,82	188,83	0,00	1,11	0,00	69,82	66,19	3,63	5,5	4,47	24,0	
06.05.25	0,65	182,18	183,25	0,00	1,07	0,00	69,59	66,05	3,54	5,45	4,45	24,0	
07.05.25	1,34	188,47	187,72	0,75	0,00	0,00	69,55	62,46	7,08	5,47	4,5	24,0	
08.05.25	1,09	186,99	186,89	0,10	0,00	0,00	69,59	63,77	5,83	5,49	4,5	24,0	
09.05.25	1,12	185,30	185,43	0,00	0,12	0,00	69,13	63,11	6,03	5,47	4,49	24,0	
10.05.25	1,12	184,67	185,26	0,00	0,58	0,00	68,41	62,36	6,05	5,46	4,49	24,0	
11.05.25	1,19	180,25	180,66	0,00	0,41	0,00	67,55	60,96	6,6	5,42	4,47	24,0	
12.05.25	1,13	169,78	170,52	0,00	0,74	0,00	65,67	59,05	6,63	5,32	4,4	24,0	
13.05.25	1,10	171,26	172,20	0,00	0,94	0,00	64,55	58,12	6,42	5,38	4,46	24,0	
14.05.25	1,10	186,54	187,08	0,00	0,54	0,00	68,14	62,25	5,89	5,56	4,56	24,0	
15.05.25	0,98	183,36	183,99	0,00	0,62	0,00	67,93	62,61	5,32	5,52	4,53	24,0	
16.05.25	0,68	182,83	184,00	0,00	1,18	0,00	65,11	61,38	3,73	5,53	4,53	24,0	
17.05.25	0,63	194,34	195,86	0,00	1,51	0,00	68,94	65,73	3,21	5,56	4,51	24,0	
18.05.25	0,69	191,59	192,93	0,00	1,33	0,00	69,26	65,68	3,58	5,51	4,46	24,0	
Итого:	21,93	5015,98	5036,76	0,85	21,63	0,00	69,01	64,66	4,35	5,46	4,46	648,0	

Классификация ошибок:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	173,41	13767,23	13787,80	2663,70
18.05.2025	24:00	195,35	18783,21	18824,56	3311,70
ИТОГО:		21,93	5015,98	5036,76	648,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
648 =648,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента Султанникова Р.О.
Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: МУП водоканал

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: мкр В 14,

Номер абонента: 100/01

Номер прибора: 341636

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68	33,7	2,98	3,17	0,06	0,0	
23.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23	33,14	3,09	2,71	0,08	0,0	
24.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	32,47	3,11	2,66	0,13	0,0	
25.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	31,74	3,22	2,67	0,14	16,72	
26.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01	28,56	3,45	2,69	0,13	24,0	
27.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	26,56	3,62	2,67	0,09	24,0	
28.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	26,29	3,57	2,62	0,08	24,0	
29.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	28,09	3,43	2,97	0,11	24,0	
30.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1	28,66	3,44	2,24	0,16	24,0	
01.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48	28,06	3,43	2,28	0,08	24,0	
02.05.25	0,04	4,47	4,02	0,45	0,00	0,00	69,88	61,76	8,12	2,44	0,29	23,74	
03.05.25	0,36	39,15	38,69	0,46	0,00	0,00	70,41	61,09	9,31	4,32	3,99	18,17	
04.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92	29,61	3,31	3,79	4,01	14,47	
05.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	30,16	3,25	3,61	4,0	16,92	
06.05.25	0,10	6,25	6,13	0,12	0,00	0,00	68,77	52,96	15,81	3,75	4,0	24,0	
07.05.25	1,00	77,53	76,73	0,80	0,00	0,00	69,36	56,5	12,86	4,45	4,17	24,0	
08.05.25	0,98	78,28	77,53	0,75	0,00	0,00	69,4	56,9	12,5	5,26	4,19	24,0	
09.05.25	0,97	77,56	76,81	0,75	0,00	0,00	69,0	56,56	12,44	5,3	4,17	24,0	
10.05.25	0,94	77,14	76,39	0,75	0,00	0,00	68,33	56,13	12,19	5,28	4,17	24,0	
11.05.25	0,92	75,94	75,18	0,76	0,00	0,00	67,61	55,49	12,12	5,33	4,17	24,0	
12.05.25	0,86	71,31	70,59	0,72	0,00	0,00	65,64	53,59	12,05	4,42	4,15	24,0	
13.05.25	0,83	70,42	69,72	0,70	0,00	0,00	64,1	52,29	11,81	5,47	4,19	24,0	
14.05.25	0,93	77,99	77,22	0,77	0,00	0,00	67,87	56,0	11,88	5,14	4,27	24,0	
15.05.25	0,90	77,37	76,60	0,77	0,00	0,00	68,11	56,52	11,59	5,46	4,25	24,0	
16.05.25	0,32	28,69	28,42	0,28	0,00	0,00	63,2	52,17	11,03	4,59	4,13	10,61	
17.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07	31,1	2,98	4,26	4,04	0,0	
18.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88	30,82	3,06	4,28	4,01	0,0	
Итого:	9,14	762,12	754,03	8,09	0,00	0,00	67,76	55,77	11,99	5,04	4,16	484,64	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	131,31	9889,15	9802,99	2652,62
18.05.2025	24:00	140,46	10651,27	10557,02	3137,27
ИТОГО:		9,14	762,12	754,03	484,64

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min

G - отключение по Gmin, Gmax

E - функциональный отказ

U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
648 =484,64 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Представитель

абонента

Сусрицкина Р.О.

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации

Организация: МУП водоканал

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: мкр В 15,

Номер абонента: 100/01

Номер прибора: 437552

Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,40	33,37	33,03	0,33	0,00	0,00	69,34	57,36	11,98	13,83	10,24	24,0	
23.04.25	0,43	34,92	34,59	0,33	0,00	0,00	69,37	57,21	12,17	13,88	10,26	24,0	
24.04.25	0,40	33,59	33,26	0,33	0,00	0,00	69,19	57,26	11,93	13,82	10,25	24,0	
25.04.25	0,40	34,35	34,02	0,32	0,00	0,00	69,08	57,38	11,71	13,84	10,28	24,0	
26.04.25	0,42	40,20	39,80	0,40	0,00	0,00	68,27	57,81	10,46	13,62	10,3	24,0	
27.04.25	0,46	41,61	41,16	0,45	0,00	0,00	68,84	57,71	11,13	13,47	10,3	24,0	
28.04.25	0,53	45,08	44,64	0,44	0,00	0,00	69,15	57,36	11,79	13,5	10,31	24,0	
29.04.25	0,47	39,45	39,10	0,35	0,00	0,00	69,32	57,33	11,99	13,5	10,29	24,0	
30.04.25	0,48	39,17	38,79	0,38	0,00	0,00	69,33	57,21	12,12	13,51	10,29	24,0	
01.05.25	0,47	40,75	40,36	0,39	0,00	0,00	68,96	57,56	11,4	13,45	10,29	24,0	
02.05.25	0,49	41,52	41,09	0,43	0,00	0,00	69,47	57,59	11,87	13,58	10,34	24,0	
03.05.25	0,46	37,40	37,02	0,38	0,00	0,00	69,74	57,43	12,31	13,98	10,39	24,0	
04.05.25	0,52	43,08	42,64	0,44	0,00	0,00	69,15	57,23	11,92	13,83	10,41	24,0	
05.05.25	0,49	41,06	40,63	0,43	0,00	0,00	69,11	57,21	11,9	13,77	10,43	24,0	
06.05.25	0,46	40,18	39,78	0,40	0,00	0,00	68,93	57,55	11,38	13,6	10,43	24,0	
07.05.25	0,47	40,97	40,58	0,40	0,00	0,00	68,85	57,43	11,41	13,72	10,47	24,0	
08.05.25	0,49	42,58	42,16	0,42	0,00	0,00	68,94	57,54	11,4	13,76	10,48	24,0	
09.05.25	0,47	43,65	43,23	0,42	0,00	0,00	68,34	57,64	10,69	13,68	10,48	24,0	
10.05.25	0,48	47,67	47,22	0,45	0,00	0,00	67,8	57,75	10,05	13,65	10,5	24,0	
11.05.25	0,51	61,70	61,10	0,59	0,00	0,00	66,67	58,46	8,22	13,43	10,6	24,0	
12.05.25	0,44	80,07	79,31	0,76	0,00	0,00	65,01	59,19	5,82	12,95	10,72	22,33	
13.05.25	0,34	115,74	114,66	1,08	0,00	0,00	63,76	59,69	4,07	12,84	11,17	14,94	
14.05.25	0,48	47,82	47,37	0,45	0,00	0,00	67,62	57,71	9,91	13,91	10,68	24,0	
15.05.25	0,49	65,42	64,86	0,56	0,00	0,00	66,26	58,35	7,91	13,66	10,83	22,34	
16.05.25	0,26	118,83	118,85	0,98	0,00	0,00	63,59	69,94	3,65	13,29	11,28	12,74	
17.05.25	0,48	43,25	42,88	0,37	0,00	0,00	68,27	57,22	11,05	14,03	10,43	24,0	
18.05.25	0,52	44,16	43,77	0,39	0,00	0,00	68,7	57,04	11,66	13,84	10,37	24,0	
Итого:	12,33	1335,62	1322,92	12,71	0,00	0,00	67,50	58,05	9,45	13,54	10,58	624,36	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	175,00	8404,85	8319,28	2663,80
18.05.2025	24:00	187,33	9740,48	9642,20	3288,15
ИТОГО:		12,33	1335,62	1322,92	624,36

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
648 =624,36 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель

абонента

С.Скрынникова

Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал

Номер абонента: 100/01

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 437742

Адрес дома: мкр В 24,

Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,88	210,72	210,84	0,00	0,12	0,00	70,14	65,98	4,16	6,77	5,92	24,0	
23.04.25	0,84	213,85	213,75	0,10	0,00	0,00	69,9	65,97	3,93	6,8	5,93	24,0	
24.04.25	0,84	210,85	210,43	0,22	0,66	0,00	69,68	65,7	3,97	6,77	5,92	24,0	
25.04.25	0,85	209,60	209,34	0,25	0,00	0,00	69,64	65,59	4,06	6,78	5,93	24,0	
26.04.25	0,91	196,84	196,66	0,18	0,00	0,00	68,84	64,22	4,62	6,72	5,92	24,0	
27.04.25	0,96	192,01	191,88	0,13	0,00	0,00	69,24	64,24	5,0	6,67	5,9	24,0	
28.04.25	0,94	194,67	194,55	0,12	0,00	0,00	69,45	64,63	4,81	6,68	5,9	24,0	
29.04.25	0,90	195,85	195,72	0,14	0,00	0,00	69,65	65,08	4,57	6,68	5,9	24,0	
30.04.25	0,91	196,78	196,63	0,15	0,00	0,00	70,02	65,42	4,6	6,68	5,9	24,0	
01.05.25	1,00	193,26	193,07	0,19	0,00	0,00	69,23	64,06	5,17	6,66	5,9	24,0	
02.05.25	1,50	204,61	204,56	0,05	0,00	0,00	69,79	62,47	7,32	6,68	5,94	24,0	
03.05.25	2,59	238,55	238,75	0,00	0,20	0,00	70,32	59,45	10,87	6,77	6,04	24,0	
04.05.25	2,40	230,04	230,16	0,00	0,12	0,00	69,79	59,35	10,43	6,74	6,03	24,0	
05.05.25	1,95	219,51	219,57	0,00	0,05	0,00	69,59	60,71	8,88	6,74	6,01	24,0	
06.05.25	2,01	209,90	209,78	0,11	0,00	0,00	69,36	59,81	9,55	6,69	5,99	24,0	
07.05.25	1,95	211,67	211,50	0,17	0,00	0,00	69,3	60,09	9,21	6,73	6,01	24,0	
08.05.25	2,02	205,45	205,20	0,25	0,00	0,00	69,35	59,52	9,83	6,73	6,04	24,0	
09.05.25	1,99	200,90	200,68	0,21	0,00	0,00	68,96	59,03	9,92	6,71	6,03	24,0	
10.05.25	1,91	195,63	195,31	0,32	0,00	0,00	68,25	58,46	9,79	6,69	6,04	24,0	
11.05.25	1,93	178,17	178,00	0,17	0,00	0,00	67,59	56,76	10,83	6,64	6,04	24,0	
12.05.25	1,69	147,16	147,06	0,10	0,00	0,00	65,63	54,12	11,51	6,51	6,02	24,0	
13.05.25	1,55	113,64	113,64	0,00	0,00	0,00	64,37	50,74	13,64	6,53	6,1	24,0	
14.05.25	1,87	188,47	188,40	0,07	0,00	0,00	67,89	57,94	9,95	6,77	6,14	24,0	
15.05.25	1,14	174,47	174,50	0,00	0,04	0,00	68,12	61,57	6,55	6,76	6,11	24,0	
16.05.25	0,77	127,78	127,90	0,00	0,12	0,00	65,12	59,07	6,06	6,7	6,16	24,0	
17.05.25	0,88	189,89	188,78	0,00	0,00	0,00	68,88	61,8	11,07	6,88	6,18	24,0	
18.05.25	0,96	194,52	194,55	0,00	0,03	0,00	68,91	63,95	4,95	6,77	5,98	24,0	
Итого:	38,20	5253,41	5251,21	2,94	0,74	0,00	68,97	61,71	7,26	6,72	5,99	648,0	

Показания интеграторов счётчика:


Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	280,61	22149,07	22127,41	2663,90
18.05.2025	24:00	318,81	27402,48	27378,61	3311,90
ИТОГО:		38,20	5253,41	5251,21	648,00

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
648 =648,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента



Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации



Организация: МУП водоканал

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: мкр В 25,

Номер абонента: 100/01

Номер прибора: 436907

Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,48	49,70	49,19	0,51	0,00	0,00	67,99	58,25	9,74	6,69	4,91	24,0	
23.04.25	0,47	51,02	50,51	0,51	0,00	0,00	67,8	58,57	9,23	6,72	4,91	24,0	
24.04.25	0,49	53,08	52,54	0,54	0,00	0,00	67,81	58,59	9,21	6,68	4,92	24,0	
25.04.25	0,50	54,58	54,04	0,54	0,00	0,00	67,77	58,69	9,08	6,68	4,94	24,0	
26.04.25	0,57	72,80	72,16	0,64	0,00	0,00	67,36	59,53	7,83	6,54	5,02	24,0	
27.04.25	0,60	76,92	76,27	0,65	0,00	0,00	67,91	60,11	7,8	6,48	5,02	24,0	
28.04.25	0,55	72,50	71,86	0,63	0,00	0,00	68,02	60,4	7,62	6,51	5,01	24,0	
29.04.25	0,56	64,12	63,53	0,59	0,00	0,00	68,02	59,33	8,69	6,53	4,98	24,0	
30.04.25	0,58	63,75	63,17	0,58	0,00	0,00	68,17	59,13	9,04	6,53	4,98	24,0	
01.05.25	0,58	69,40	68,81	0,59	0,00	0,00	67,8	59,4	8,4	6,49	5,0	24,0	
02.05.25	0,58	68,55	67,98	0,57	0,00	0,00	68,25	59,81	8,43	6,54	5,02	24,0	
03.05.25	0,59	62,93	62,37	0,56	0,00	0,00	68,58	59,24	9,33	6,69	5,05	24,0	
04.05.25	0,64	70,26	69,65	0,61	0,00	0,00	68,12	58,97	9,15	6,62	5,06	24,0	
05.05.25	0,52	60,92	60,34	0,58	0,00	0,00	67,85	59,32	8,53	6,62	5,04	24,0	
06.05.25	0,56	68,77	68,18	0,59	0,00	0,00	67,83	59,71	8,12	6,53	5,07	24,0	
07.05.25	0,55	65,04	64,45	0,59	0,00	0,00	67,75	59,31	8,44	6,59	5,08	24,0	
08.05.25	0,58	66,78	66,18	0,60	0,00	0,00	67,88	59,25	8,61	6,59	5,1	24,0	
09.05.25	0,57	74,65	73,99	0,65	0,00	0,00	67,55	59,92	7,63	6,54	5,13	24,0	
10.05.25	0,55	78,72	78,04	0,68	0,00	0,00	66,99	60,05	6,94	6,51	5,16	24,0	
11.05.25	0,61	94,56	93,84	0,72	0,00	0,00	66,32	59,9	6,42	6,37	5,25	24,0	
12.05.25	0,52	114,48	113,72	0,76	0,00	0,00	64,98	60,47	4,5	6,12	5,37	24,0	
13.05.25	0,56	98,51	97,82	0,69	0,00	0,00	63,81	58,08	5,73	6,12	5,49	24,0	
14.05.25	0,55	85,66	85,03	0,63	0,00	0,00	66,73	60,33	6,4	6,55	5,31	24,0	
15.05.25	0,55	78,01	77,42	0,59	0,00	0,00	66,37	59,3	7,07	6,53	5,27	24,0	
16.05.25	0,49	97,56	96,90	0,66	0,00	0,00	63,85	58,83	5,02	6,34	5,48	24,0	
17.05.25	0,55	69,08	68,51	0,57	0,00	0,00	67,19	59,24	7,96	6,67	5,12	24,0	
18.05.25	0,56	69,81	69,25	0,56	0,00	0,00	67,45	59,42	8,03	6,6	5,08	24,0	
Итого:	14,94	1952,20	1935,79	16,42	0,00	0,00	67,06	59,43	7,63	6,51	5,13	648,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	182,71	9438,95	9359,98	2663,90
18.05.2025	24:00	197,65	11391,15	11295,77	3311,90
ИТОГО:		14,94	1952,20	1935,79	648,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max + Тд.о.
648 = 648,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Представитель
абонента

С.С. Крыжикова

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр В 27,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 437243
Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,52	45,77	46,05	0,00	0,28	0,00	69,55	58,14	11,4	6,47	5,54	24,0	
23.04.25	0,51	45,41	45,69	0,00	0,28	0,00	69,36	58,17	11,18	6,5	5,54	24,0	
24.04.25	0,52	47,86	48,17	0,00	0,31	0,00	69,25	58,32	10,93	6,47	5,54	24,0	
25.04.25	0,59	53,67	53,97	0,00	0,30	0,00	69,2	58,18	11,02	6,47	5,56	24,0	
26.04.25	0,56	65,43	65,75	0,00	0,32	0,00	68,35	59,73	8,62	6,38	5,58	24,0	
27.04.25	0,73	72,87	73,23	0,00	0,36	0,00	68,93	58,95	9,98	6,34	5,58	24,0	
28.04.25	0,63	62,32	62,59	0,00	0,26	0,00	69,04	58,93	10,11	6,36	5,56	24,0	
29.04.25	0,65	60,90	61,17	0,00	0,27	0,00	69,29	58,68	10,62	6,35	5,55	24,0	
30.04.25	0,59	58,82	59,07	0,00	0,25	0,00	69,41	59,3	10,11	6,36	5,55	24,0	
01.05.25	0,64	63,57	63,86	0,00	0,28	0,00	68,98	58,95	10,03	6,33	5,56	24,0	
02.05.25	0,74	66,08	66,37	0,00	0,29	0,00	69,52	58,26	11,26	6,38	5,6	24,0	
03.05.25	0,64	60,08	60,38	0,00	0,30	0,00	69,17	58,46	10,71	6,44	5,64	24,0	
04.05.25	0,61	58,73	59,01	0,00	0,29	0,00	69,13	58,74	10,39	6,43	5,63	24,0	
05.05.25	0,66	66,08	66,41	0,00	0,32	0,00	69,0	58,96	10,04	6,37	5,64	24,0	
06.05.25	1,31	84,71	85,11	0,00	0,40	0,00	69,01	53,54	15,47	6,4	5,67	24,0	
07.05.25	2,29	122,50	123,18	0,00	0,68	0,00	69,17	50,45	18,72	6,39	5,7	24,0	
08.05.25	2,27	128,14	128,96	0,00	0,82	0,00	68,73	51,01	17,72	6,35	5,71	24,0	
09.05.25	2,27	136,39	137,29	0,00	0,90	0,00	68,03	51,41	16,62	6,33	5,73	24,0	
10.05.25	2,40	166,63	167,72	0,00	1,09	0,00	67,06	52,64	14,41	6,24	5,78	24,0	
11.05.25	2,19	173,63	174,65	0,00	1,02	0,00	65,33	52,73	12,61	6,08	5,81	24,0	
12.05.25	2,17	194,19	195,23	0,00	1,03	0,00	64,07	52,91	11,16	6,07	5,95	24,0	
13.05.25	2,09	129,71	130,39	0,00	0,67	0,00	67,72	51,59	16,13	6,39	5,84	24,0	
14.05.25	1,83	121,65	122,31	0,00	0,66	0,00	67,0	51,96	15,03	6,36	5,81	24,0	
15.05.25	0,99	152,34	153,23	0,00	0,88	0,00	63,76	57,29	6,47	6,28	5,94	24,0	
16.05.25	0,62	58,63	59,00	0,00	0,37	0,00	68,37	57,84	10,53	6,49	5,68	24,0	
17.05.25	0,63	59,09	59,47	0,00	0,38	0,00	68,66	58,05	10,61	6,43	5,64	24,0	
18.05.25													

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	315,56	18918,92	19018,71	2663,90
18.05.2025	24:00	345,91	21334,39	21447,51	3311,90
ИТОГО:		30,35	2415,47	2428,80	648,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
648 =648,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Представитель
абонента С.С. Кривошапкин тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр В 28,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 437282
Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,53	37,87	37,91	0,00	0,04	0,00	69,19	55,23	13,95	6,35	5,91	24,0	
23.04.25	0,55	39,53	39,59	0,00	0,06	0,00	69,2	55,14	14,06	6,38	5,81	24,0	
24.04.25	0,53	38,14	38,20	0,00	0,06	0,00	69,0	55,05	13,95	6,35	5,77	24,0	
25.04.25	0,54	39,12	39,16	0,00	0,04	0,00	68,96	55,13	13,82	6,36	5,59	24,0	
26.04.25	0,61	50,51	50,66	0,00	0,15	0,00	68,15	56,02	12,13	6,28	5,2	24,0	
27.04.25	0,60	47,50	47,60	0,00	0,09	0,00	68,68	56,07	12,61	6,24	5,06	24,0	
28.04.25	0,62	47,12	47,26	0,00	0,13	0,00	68,88	55,66	13,22	6,27	5,07	24,0	
29.04.25	0,63	46,90	47,02	0,00	0,12	0,00	69,14	55,61	13,53	6,26	5,27	24,0	
30.04.25	0,63	47,04	47,14	0,00	0,10	0,00	69,15	55,75	13,4	6,25	5,3	24,0	
01.05.25	0,61	46,78	46,90	0,00	0,12	0,00	68,77	55,65	13,12	6,23	5,28	24,0	
02.05.25	0,61	45,64	45,73	0,00	0,09	0,00	69,26	55,86	13,39	6,28	5,06	24,0	
03.05.25	0,64	44,35	44,46	0,00	0,10	0,00	69,67	55,21	14,46	6,4	5,33	24,0	
04.05.25	0,63	45,58	45,69	0,00	0,12	0,00	69,11	55,19	13,92	6,34	5,52	23,1	
05.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95	55,41	13,54	6,32	5,47	0,0	
06.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	55,84	12,95	6,26	5,25	0,0	
07.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71	55,85	12,86	6,31	5,38	0,0	
08.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81	55,87	12,94	6,3	5,35	0,0	
09.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42	55,98	12,45	6,27	5,34	0,0	
10.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78	56,19	11,59	6,25	5,31	0,0	
11.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97	56,59	10,37	6,16	5,22	0,0	
12.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87	57,22	8,64	6,00	6,34	0,0	
13.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18	57,81	6,37	5,96	5,39	0,0	
14.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	56,26	11,23	6,31	5,43	0,0	
15.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29	56,25	11,04	6,27	5,57	0,0	
16.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46	57,58	6,87	6,16	5,83	0,0	
17.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	55,67	12,55	6,38	5,78	0,0	
18.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46	55,62	12,84	6,31	5,77	0,0	
Итого:	7,76	576,09	577,33	0,00	1,24	0,00	69,00	55,53	13,47	6,30	5,37	311,09	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	271,90	11883,37	11908,37	2663,78
18.05.2025	24:00	279,67	12459,46	12485,71	2974,87
ИТОГО:		7,76	576,09	577,33	311,09

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
648 =311,09 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента С.С. Крыжаников тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр В 29,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 437251
Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит-ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,44	30,01	29,82	0,19	0,00	0,00	69,78	55,14	14,64	6,06	4,82	24,0	
23.04.25	0,43	29,37	29,20	0,17	0,00	0,00	69,72	54,97	14,74	6,08	4,82	24,0	
24.04.25	0,43	30,00	29,83	0,17	0,00	0,00	69,57	55,07	14,5	6,05	4,82	24,0	
25.04.25	0,46	31,93	31,74	0,19	0,00	0,00	69,5	54,94	14,55	6,05	4,83	24,0	
26.04.25	0,45	34,65	34,42	0,23	0,00	0,00	68,59	55,6	13,0	5,96	4,85	24,0	
27.04.25	0,47	33,96	33,74	0,22	0,00	0,00	69,16	55,18	13,98	5,91	4,84	24,0	
28.04.25	0,49	33,71	33,50	0,21	0,00	0,00	69,37	54,91	14,46	5,93	4,82	24,0	
29.04.25	0,49	33,18	32,97	0,20	0,00	0,00	69,6	54,71	14,89	5,93	4,82	24,0	
30.04.25	0,52	34,87	34,64	0,23	0,00	0,00	69,72	54,82	14,9	5,93	4,82	24,0	
01.05.25	0,51	35,60	35,36	0,24	0,00	0,00	69,23	54,95	14,28	5,91	4,82	24,0	
02.05.25	0,58	37,35	37,09	0,25	0,00	0,00	69,78	54,22	15,56	5,95	4,84	24,0	
03.05.25	0,53	33,49	33,26	0,24	0,00	0,00	70,16	54,33	15,83	6,09	4,88	24,0	
04.05.25	0,53	35,71	35,46	0,25	0,00	0,00	69,52	54,52	15,0	6,03	4,89	24,0	
05.05.25	0,53	36,14	35,88	0,26	0,00	0,00	69,49	54,69	14,8	6,02	4,9	24,0	
06.05.25	0,50	35,10	34,86	0,25	0,00	0,00	69,29	54,98	14,3	5,94	4,9	24,0	
07.05.25	0,55	38,41	38,15	0,26	0,00	0,00	69,25	54,81	14,43	6,0	4,91	24,0	
08.05.25	0,50	36,76	36,50	0,26	0,00	0,00	68,27	53,27	14,0	6,0	4,93	24,0	
09.05.25	0,51	37,99	37,71	0,29	0,00	0,00	68,79	55,41	13,38	5,96	4,93	24,0	
10.05.25	0,55	42,75	42,42	0,32	0,00	0,00	68,21	55,38	12,83	5,94	4,95	24,0	
11.05.25	0,56	53,80	53,37	0,43	0,00	0,00	67,03	56,61	10,42	5,86	4,99	24,0	
12.05.25	0,51	74,38	73,75	0,63	0,00	0,00	65,28	58,38	6,89	5,68	5,04	24,0	
13.05.25	0,52	127,54	126,64	0,90	0,00	0,00	63,78	59,73	4,05	5,65	5,19	24,0	
14.05.25	0,51	42,95	42,67	0,28	0,00	0,00	67,91	56,05	11,86	6,0	5,07	24,0	
15.05.25	0,49	47,61	47,29	0,32	0,00	0,00	66,93	56,67	10,26	5,96	5,06	24,0	
16.05.25	0,48	119,60	118,84	0,76	0,00	0,00	63,56	59,58	3,99	5,86	5,2	24,0	
17.05.25	0,50	38,17	37,89	0,28	0,00	0,00	68,64	55,42	13,22	6,08	4,95	24,0	
18.05.25	0,47	34,96	34,70	0,26	0,00	0,00	68,92	55,38	13,53	6,01	4,92	24,0	
Итого:	13,56	1199,00	1190,70	8,30	0,00	0,00	67,64	56,34	11,30	5,91	4,97	648,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	266,55	10673,50	10597,62	2663,80
18.05.2025	24:00	280,10	11872,50	11788,32	3311,80
ИТОГО:		13,56	1199,00	1190,70	648,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. + Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
648 =648,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Представитель
абонента С.С.Скрябин
Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр В 29,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 341639
Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7	25,38	1,32	14,71	2,84	24,0	
23.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97	24,87	1,11	14,71	2,85	24,0	
24.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77	24,6	1,17	14,71	2,85	24,0	
25.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	24,26	1,18	14,71	2,85	24,0	
26.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29	22,98	1,31	14,71	2,85	24,0	
27.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	21,55	1,43	14,71	2,85	24,0	
28.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12	20,62	1,5	14,7	2,84	24,0	
29.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	20,9	1,36	14,7	2,84	24,0	
30.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	21,06	1,42	14,7	2,84	24,0	
01.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	20,97	1,46	14,7	2,84	24,0	
02.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	20,2	1,38	14,7	2,84	24,0	
03.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	20,42	1,12	14,7	2,85	24,0	
04.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	21,29	1,02	14,71	2,85	24,0	
05.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	21,71	1,0	14,7	2,85	24,0	
06.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23	21,06	1,16	14,7	2,85	24,0	
07.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	21,07	1,09	14,7	2,85	24,0	
08.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1	20,98	1,12	14,7	2,85	24,0	
09.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	20,6	1,14	14,7	2,85	24,0	
10.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	20,49	1,12	14,7	2,85	24,0	
11.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	20,15	1,18	14,7	2,85	24,0	
12.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,2	20,06	1,14	14,7	2,85	24,0	
13.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	20,02	1,14	14,7	2,85	24,0	
14.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	20,13	1,11	14,7	2,85	24,0	
15.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	20,51	1,05	14,71	2,85	24,0	
16.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	21,25	1,02	14,71	2,85	24,0	
17.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85	21,78	1,07	14,7	2,85	24,0	
18.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	22,24	1,12	14,7	2,85	24,0	
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	648,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	215,83	21369,38	21230,73	2663,80
18.05.2025	24:00	215,83	21369,38	21230,73	3311,80
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	648,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тот. = Т1+Т2+Т3+Т4+Т5+Т6+Т7+Т8+Т9+Т10+Т11+Т12+Т13+Т14+Т15+Т16+Т17+Т18+Т19+Т20+Т21+Т22+Т23+Т24+Т25+Т26+Т27+Т28+Т29+Т30+Т31+Т32+Т33+Т34+Т35+Т36+Т37+Т38+Т39+Т40+Т41+Т42+Т43+Т44+Т45+Т46+Т47+Т48+Т49+Т50+Т51+Т52+Т53+Т54+Т55+Т56+Т57+Т58+Т59+Т60+Т61+Т62+Т63+Т64+Т65+Т66+Т67+Т68+Т69+Т70+Т71+Т72+Т73+Т74+Т75+Т76+Т77+Т78+Т79+Т80+Т81+Т82+Т83+Т84+Т85+Т86+Т87+Т88+Т89+Т90+Т91+Т92+Т93+Т94+Т95+Т96+Т97+Т98+Т99+Т100+Т101+Т102+Т103+Т104+Т105+Т106+Т107+Т108+Т109+Т110+Т111+Т112+Т113+Т114+Т115+Т116+Т117+Т118+Т119+Т120+Т121+Т122+Т123+Т124+Т125+Т126+Т127+Т128+Т129+Т130+Т131+Т132+Т133+Т134+Т135+Т136+Т137+Т138+Т139+Т140+Т141+Т142+Т143+Т144+Т145+Т146+Т147+Т148+Т149+Т150+Т151+Т152+Т153+Т154+Т155+Т156+Т157+Т158+Т159+Т160+Т161+Т162+Т163+Т164+Т165+Т166+Т167+Т168+Т169+Т170+Т171+Т172+Т173+Т174+Т175+Т176+Т177+Т178+Т179+Т180+Т181+Т182+Т183+Т184+Т185+Т186+Т187+Т188+Т189+Т190+Т191+Т192+Т193+Т194+Т195+Т196+Т197+Т198+Т199+Т200+Т201+Т202+Т203+Т204+Т205+Т206+Т207+Т208+Т209+Т210+Т211+Т212+Т213+Т214+Т215+Т216+Т217+Т218+Т219+Т220+Т221+Т222+Т223+Т224+Т225+Т226+Т227+Т228+Т229+Т230+Т231+Т232+Т233+Т234+Т235+Т236+Т237+Т238+Т239+Т240+Т241+Т242+Т243+Т244+Т245+Т246+Т247+Т248+Т249+Т250+Т251+Т252+Т253+Т254+Т255+Т256+Т257+Т258+Т259+Т260+Т261+Т262+Т263+Т264+Т265+Т266+Т267+Т268+Т269+Т270+Т271+Т272+Т273+Т274+Т275+Т276+Т277+Т278+Т279+Т280+Т281+Т282+Т283+Т284+Т285+Т286+Т287+Т288+Т289+Т290+Т291+Т292+Т293+Т294+Т295+Т296+Т297+Т298+Т299+Т300+Т301+Т302+Т303+Т304+Т305+Т306+Т307+Т308+Т309+Т310+Т311+Т312+Т313+Т314+Т315+Т316+Т317+Т318+Т319+Т320+Т321+Т322+Т323+Т324+Т325+Т326+Т327+Т328+Т329+Т330+Т331+Т332+Т333+Т334+Т335+Т336+Т337+Т338+Т339+Т340+Т341+Т342+Т343+Т344+Т345+Т346+Т347+Т348+Т349+Т350+Т351+Т352+Т353+Т354+Т355+Т356+Т357+Т358+Т359+Т360+Т361+Т362+Т363+Т364+Т365+Т366+Т367+Т368+Т369+Т370+Т371+Т372+Т373+Т374+Т375+Т376+Т377+Т378+Т379+Т380+Т381+Т382+Т383+Т384+Т385+Т386+Т387+Т388+Т389+Т390+Т391+Т392+Т393+Т394+Т395+Т396+Т397+Т398+Т399+Т400+Т401+Т402+Т403+Т404+Т405+Т406+Т407+Т408+Т409+Т410+Т411+Т412+Т413+Т414+Т415+Т416+Т417+Т418+Т419+Т420+Т421+Т422+Т423+Т424+Т425+Т426+Т427+Т428+Т429+Т430+Т431+Т432+Т433+Т434+Т435+Т436+Т437+Т438+Т439+Т440+Т441+Т442+Т443+Т444+Т445+Т446+Т447+Т448+Т449+Т450+Т451+Т452+Т453+Т454+Т455+Т456+Т457+Т458+Т459+Т460+Т461+Т462+Т463+Т464+Т465+Т466+Т467+Т468+Т469+Т470+Т471+Т472+Т473+Т474+Т475+Т476+Т477+Т478+Т479+Т480+Т481+Т482+Т483+Т484+Т485+Т486+Т487+Т488+Т489+Т490+Т491+Т492+Т493+Т494+Т495+Т496+Т497+Т498+Т499+Т500+Т501+Т502+Т503+Т504+Т505+Т506+Т507+Т508+Т509+Т510+Т511+Т512+Т513+Т514+Т515+Т516+Т517+Т518+Т519+Т520+Т521+Т522+Т523+Т524+Т525+Т526+Т527+Т528+Т529+Т530+Т531+Т532+Т533+Т534+Т535+Т536+Т537+Т538+Т539+Т540+Т541+Т542+Т543+Т544+Т545+Т546+Т547+Т548+Т549+Т550+Т551+Т552+Т553+Т554+Т555+Т556+Т557+Т558+Т559+Т560+Т561+Т562+Т563+Т564+Т565+Т566+Т567+Т568+Т569+Т570+Т571+Т572+Т573+Т574+Т575+Т576+Т577+Т578+Т579+Т580+Т581+Т582+Т583+Т584+Т585+Т586+Т587+Т588+Т589+Т590+Т591+Т592+Т593+Т594+Т595+Т596+Т597+Т598+Т599+Т600+Т601+Т602+Т603+Т604+Т605+Т606+Т607+Т608+Т609+Т610+Т611+Т612+Т613+Т614+Т615+Т616+Т617+Т618+Т619+Т620+Т621+Т622+Т623+Т624+Т625+Т626+Т627+Т628+Т629+Т630+Т631+Т632+Т633+Т634+Т635+Т636+Т637+Т638+Т639+Т640+Т641+Т642+Т643+Т644+Т645+Т646+Т647+Т648+Т649+Т650+Т651+Т652+Т653+Т654+Т655+Т656+Т657+Т658+Т659+Т660+Т661+Т662+Т663+Т664+Т665+Т666+Т667+Т668+Т669+Т670+Т671+Т672+Т673+Т674+Т675+Т676+Т677+Т678+Т679+Т680+Т681+Т682+Т683+Т684+Т685+Т686+Т687+Т688+Т689+Т690+Т691+Т692+Т693+Т694+Т695+Т696+Т697+Т698+Т699+Т700+Т701+Т702+Т703+Т704+Т705+Т706+Т707+Т708+Т709+Т710+Т711+Т712+Т713+Т714+Т715+Т716+Т717+Т718+Т719+Т720+Т721+Т722+Т723+Т724+Т725+Т726+Т727+Т728+Т729+Т730+Т731+Т732+Т733+Т734+Т735+Т736+Т737+Т738+Т739+Т740+Т741+Т742+Т743+Т744+Т745+Т746+Т747+Т748+Т749+Т750+Т751+Т752+Т753+Т754+Т755+Т756+Т757+Т758+Т759+Т760+Т761+Т762+Т763+Т764+Т765+Т766+Т767+Т768+Т769+Т770+Т771+Т772+Т773+Т774+Т775+Т776+Т777+Т778+Т779+Т780+Т781+Т782+Т783+Т784+Т785+Т786+Т787+Т788+Т789+Т790+Т791+Т792+Т793+Т794+Т795+Т796+Т797+Т798+Т799+Т800+Т801+Т802+Т803+Т804+Т805+Т806+Т807+Т808+Т809+Т810+Т811+Т812+Т813+Т814+Т815+Т816+Т817+Т818+Т819+Т820+Т821+Т822+Т823+Т824+Т825+Т826+Т827+Т828+Т829+Т830+Т831+Т832+Т833+Т834+Т835+Т836+Т837+Т838+Т839+Т840+Т841+Т842+Т843+Т844+Т845+Т846+Т847+Т848+Т849+Т850+Т851+Т852+Т853+Т854+Т855+Т856+Т857+Т858+Т859+Т860+Т861+Т862+Т863+Т864+Т865+Т866+Т867+Т868+Т869+Т870+Т871+Т872+Т873+Т874+Т875+Т876+Т877+Т878+Т879+Т880+Т881+Т882+Т883+Т884+Т885+Т886+Т887+Т888+Т889+Т890+Т891+Т892+Т893+Т894+Т895+Т896+Т897+Т898+Т899+Т900+Т901+Т902+Т903+Т904+Т905+Т906+Т907+Т908+Т909+Т910+Т911+Т912+Т913+Т914+Т915+Т916+Т917+Т918+Т919+Т920+Т921+Т922+Т923+Т924+Т925+Т926+Т927+Т928+Т929+Т930+Т931+Т932+Т933+Т934+Т935+Т936+Т937+Т938+Т939+Т940+Т941+Т942+Т943+Т944+Т945+Т946+Т947+Т948+Т949+Т950+Т951+Т952+Т953+Т954+Т955+Т956+Т957+Т958+Т959+Т960+Т961+Т962+Т963+Т964+Т965+Т966+Т967+Т968+Т969+Т970+Т971+Т972+Т973+Т974+Т975+Т976+Т977+Т978+Т979+Т980+Т981+Т982+Т983+Т984+Т985+Т986+Т987+Т988+Т989+Т990+Т991+Т992+Т993+Т994+Т995+Т996+Т997+Т998+Т999+Т1000+Т1001+Т1002+Т1003+Т1004+Т1005+Т1006+Т1007+Т1008+Т1009+Т1010+Т1011+Т1012+Т1013+Т1014+Т1015+Т1016+Т1017+Т1018+Т1019+Т1020+Т1021+Т1022+Т1023+Т1024+Т1025+Т1026+Т1027+Т1028+Т1029+Т1030+Т1031+Т1032+Т1033+Т1034+Т1035+Т1036+Т1037+Т1038+Т1039+Т1040+Т1041+Т1042+Т1043+Т1044+Т1045+Т1046+Т1047+Т1048+Т1049+Т1050+Т1051+Т1052+Т1053+Т1054+Т1055+Т1056+Т1057+Т1058+Т1059+Т1060+Т1061+Т1062+Т1063+Т1064+Т1065+Т1066+Т1067+Т1068+Т1069+Т1070+Т1071+Т1072+Т1073+Т1074+Т1075+Т1076+Т1077+Т1078+Т1079+Т1080+Т1081+Т1082+Т1083+Т1084+Т1085+Т1086+Т1087+Т1088+Т1089+Т1090+Т1091+Т1092+Т1093+Т1094+Т1095+Т1096+Т1097+Т1098+Т1099+Т1100+Т1101+Т1102+Т1103+Т1104+Т1105+Т1106+Т1107+Т1108+Т1109+Т1110+Т1111+Т1112+Т1113+Т1114+Т1115+Т1116+Т1117+Т1118+Т1119+Т1120+Т1121+Т1122+Т1123+Т1124+Т1125+Т1126+Т1127+Т1128+Т1129+Т1130+Т1131+Т1132+Т1133+Т1134+Т1135+Т1136+Т1137+Т1138+Т1139+Т1140+Т1141+Т1142+Т1143+Т1144+Т1145+Т1146+Т1147+Т1148+Т1149+Т1150+Т1151+Т1152+Т1153+Т1154+Т1155+Т1156+Т1157+Т1158+Т1159+Т1160+Т1161+Т1162+Т1163+Т1164+Т1165+Т1166+Т1167+Т1168+Т1169+Т1170+Т1171+Т1172+Т1173+Т1174+Т1175+Т1176+Т1177+Т1178+Т1179+Т1180+Т1181+Т1182+Т1183+Т1184+Т1185+Т1186+Т1187+Т1188+Т1189+Т1190+Т1191+Т1192+Т1193+Т1194+Т1195+Т1196+Т1197+Т1198+Т1199+Т1200+Т1201+Т1202+Т1203+Т1204+Т1205+Т1206+Т1207+Т1208+Т1209+Т1210+Т1211+Т1212+Т1213+Т1214+Т1215+Т1216+Т1217+Т1218+Т1219+Т1220+Т1221+Т1222+Т1223+Т1224+Т1225+Т1226+Т1227+Т1228+Т1229+Т1230+Т1231+Т1232+Т1233+Т1234+Т1235+Т1236+Т1237+Т1238+Т1239+Т1240+Т1241+Т1242+Т1243+Т1244+Т1245+Т1246+Т1247+Т1248+Т1249+Т1250+Т1251+Т1252+Т1253+Т1254+Т1255+Т1256+Т1257+Т1258+Т1259+Т1260+Т1261+Т1262+Т1263+Т1264+Т1265+Т1266+Т1267+Т1268+Т1269+Т1270+Т1271+Т1272+Т1273+Т1274+Т1275+Т1276+Т1277+Т1278+Т1279+Т1280+Т1281+Т1282+Т1283+Т1284+Т1285+Т1286+Т1287+Т1288+Т1289+Т1290+Т1291+Т1292+Т1293+Т1294+Т1295+Т1296+Т1297+Т1298+Т1299+Т1300+Т1301+Т1302+Т1303+Т1304+Т1305+Т1306+Т1307+Т1308+Т1309+Т1310+Т1311+Т1312+Т1313+Т1314+Т1315+Т1316+Т1317+Т1318+Т1319+Т1320+Т1321+Т1322+Т1323+Т1324+Т1325+Т1326+Т1327+Т1328+Т1329+Т1330+Т1331+Т1332+Т1333+Т1334+Т1335+Т1336+Т1337+Т1338+Т1339+Т1340+Т1341+Т1342+Т1343+Т1344+Т1345+Т1346+Т1347+Т1348+Т1349+Т1350+Т1351+Т1352+Т1353+Т1354+Т1355+Т1356+Т1357+Т1358+Т1359+Т1360+Т1361+Т1362+Т1363+Т1364+Т1365+Т1366+Т1367+Т1368+Т1369+Т1370+Т1371+Т1372+Т1373+Т1374+Т1375+Т1376+Т1377+Т1378+Т1379+Т1380+Т1381+Т1382+Т1383+Т1384+Т1385+Т1386+Т1387+Т1388+Т1389+Т1390+Т1391+Т1392+Т1393+Т1394+Т1395+Т1396+Т1397+Т1398+Т1399+Т1400+Т1401+Т1402+Т1403+Т1404+Т1405+Т1406+Т1407+Т1408+Т1409+Т1410+Т1411+Т1412+Т1413+Т1414+Т1415+Т1416+Т1417+Т1418+Т1419+Т1420+Т1421+Т1422+Т1423+Т1424+Т1425+Т1426+Т1427+Т1428+Т1429+Т1430+Т1431+Т1432+Т1433+Т1434+Т1435+Т1436+Т1437+Т1438+Т1439+Т1440+Т1441+Т1442+Т1443+Т1444+Т1445+Т1446+Т1447+Т1448+Т1449+Т1450+Т1451+Т1452+Т1453+Т1454+Т1455+Т1456+Т1457+Т1458+Т1459+Т1460+Т1461+Т1462+Т1463+Т1464+Т1465+Т1466+Т1467+Т1468+Т

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр В 30,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 437248
Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит-ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,49	37,18	36,98	0,20	0,00	0,00	69,49	56,39	13,1	5,79	4,54	24,0	
23.04.25	0,48	37,03	36,82	0,21	0,00	0,00	69,32	56,44	12,89	5,82	4,54	24,0	
24.04.25	0,55	42,02	41,75	0,26	0,00	0,00	69,27	56,17	13,1	5,79	4,54	24,0	
25.04.25	0,53	41,22	40,97	0,25	0,00	0,00	69,17	56,26	12,91	5,79	4,55	24,0	
26.04.25	0,66	53,83	53,46	0,37	0,00	0,00	68,44	56,18	12,26	5,7	4,56	24,0	
27.04.25	0,59	49,12	48,75	0,36	0,00	0,00	68,86	56,75	12,11	5,65	4,55	24,0	
28.04.25	0,55	45,37	45,04	0,33	0,00	0,00	69,02	56,8	12,22	5,66	4,54	24,0	
29.04.25	0,61	46,13	45,80	0,33	0,00	0,00	69,28	56,15	13,13	5,66	4,54	24,0	
30.04.25	0,58	43,75	43,46	0,29	0,00	0,00	69,5	56,22	13,28	5,67	4,54	24,0	
01.05.25	0,62	49,06	48,72	0,34	0,00	0,00	68,95	56,31	12,65	5,64	4,55	24,0	
02.05.25	0,69	52,93	52,52	0,41	0,00	0,00	69,47	56,5	12,97	5,68	4,56	24,0	
03.05.25	0,60	44,49	44,20	0,29	0,00	0,00	69,82	56,3	13,52	5,83	4,6	24,0	
04.05.25	0,63	48,40	48,08	0,32	0,00	0,00	69,22	56,14	13,08	5,78	4,61	24,0	
05.05.25	0,58	44,69	44,38	0,30	0,00	0,00	69,12	56,19	12,93	5,76	4,62	24,0	
06.05.25	0,61	48,26	47,92	0,34	0,00	0,00	68,95	56,29	12,66	5,69	4,62	24,0	
07.05.25	0,60	48,45	48,10	0,35	0,00	0,00	68,89	56,43	12,45	5,74	4,63	24,0	
08.05.25	0,63	49,85	49,50	0,34	0,00	0,00	68,99	56,28	12,71	5,74	4,65	24,0	
09.05.25	0,64	51,06	50,71	0,35	0,00	0,00	68,99	56,28	12,71	5,74	4,65	24,0	
10.05.25	0,64	57,06	56,64	0,42	0,00	0,00	67,91	56,63	11,28	5,69	4,66	24,0	
11.05.25	0,71	68,13	66,40	1,73	0,00	0,00	66,97	56,5	10,47	5,61	4,69	24,0	
12.05.25	1,52	113,25	111,26	1,98	0,00	0,00	65,32	51,88	13,44	5,42	4,75	24,0	
13.05.25	2,44	175,79	172,74	3,05	0,00	0,00	64,46	50,55	13,91	5,37	4,9	24,0	
14.05.25	2,70	220,44	217,72	2,73	0,00	0,00	68,06	55,8	12,26	5,67	4,84	24,0	
15.05.25	2,60	217,96	215,29	2,67	0,00	0,00	68,12	56,21	11,91	5,64	4,83	24,0	
16.05.25	1,10	175,39	174,29	1,10	0,00	0,00	64,92	58,66	6,27	5,56	4,92	24,0	
17.05.25	0,62	208,15	207,97	0,18	0,00	0,00	68,97	66,01	2,97	5,75	4,72	24,0	
18.05.25	0,64	204,37	204,16	0,21	0,00	0,00	69,09	65,98	3,12	5,68	4,68	24,0	
Итого:	23,63	2274,10	2254,34	19,76	0,00	0,00	67,93	57,57	10,36	5,65	4,71	648,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	318,07	25330,38	25253,61	2663,79
18.05.2025	24:00	341,70	27604,48	27507,96	3311,79

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
648 =648,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента С.Скрынникова тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр В 31,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 437283
Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	1,27	88,22	88,20	0,01	0,00	0,00	70,32	55,91	14,41	5,5	4,16	24,0	
23.04.25	0,38	27,18	27,07	0,11	0,00	0,00	68,91	54,81	14,1	5,55	4,14	24,0	
24.04.25	0,41	29,68	29,59	0,10	0,00	0,00	68,79	54,88	13,9	5,51	4,15	24,0	
25.04.25	0,43	30,63	30,52	0,11	0,00	0,00	68,73	54,77	13,96	5,52	4,16	24,0	
26.04.25	0,48	37,72	37,61	0,11	0,00	0,00	67,93	55,26	12,68	5,43	4,18	24,0	
27.04.25	0,49	35,80	35,67	0,13	0,00	0,00	68,47	54,66	13,81	5,38	4,17	24,0	
28.04.25	0,50	35,21	35,09	0,12	0,00	0,00	68,64	54,51	14,13	5,4	4,17	24,0	
29.04.25	0,44	31,10	30,98	0,12	0,00	0,00	68,75	54,5	14,24	5,4	4,16	24,0	
30.04.25	0,45	31,71	31,60	0,11	0,00	0,00	68,78	54,56	14,23	5,4	4,16	24,0	
01.05.25	0,50	36,50	36,37	0,13	0,00	0,00	68,5	54,68	13,82	5,38	4,17	24,0	
02.05.25	0,54	36,66	36,52	0,13	0,00	0,00	69,03	54,2	14,83	5,43	4,19	24,0	
03.05.25	0,50	33,32	33,16	0,16	0,00	0,00	69,29	54,18	15,1	5,57	4,21	24,0	
04.05.25	0,50	35,77	35,63	0,13	0,00	0,00	68,71	54,65	14,06	5,51	4,22	24,0	
05.05.25	0,92	46,36	45,92	0,43	0,00	0,00	68,91	49,06	19,86	5,49	4,23	24,0	
06.05.25	1,34	59,58	59,44	0,14	0,00	0,00	68,87	46,35	22,52	5,41	4,24	24,0	
07.05.25	1,33	59,24	59,08	0,16	0,00	0,00	68,8	46,27	22,53	5,47	4,25	24,0	
08.05.25	1,38	61,67	61,50	0,17	0,00	0,00	68,89	46,47	22,42	5,48	4,26	24,0	
09.05.25	1,36	63,04	62,89	0,15	0,00	0,00	68,39	46,74	21,65	5,45	4,26	24,0	
10.05.25	1,34	65,37	65,12	0,25	0,00	0,00	67,73	47,25	20,48	5,44	4,27	24,0	
11.05.25	1,30	71,69	71,44	0,25	0,00	0,00	66,75	48,65	18,1	5,36	4,3	24,0	
12.05.25	1,22	98,39	98,21	0,18	0,00	0,00	64,91	52,5	12,41	5,19	4,34	24,0	
13.05.25	1,11	161,05	161,02	0,03	0,00	0,00	63,42	56,53	6,88	5,17	4,47	24,0	
14.05.25	1,30	65,41	64,82	0,58	0,00	0,00	67,5	47,58	19,92	5,5	4,38	24,0	
15.05.25	1,23	69,59	69,05	0,54	0,00	0,00	66,7	49,01	17,69	5,46	4,37	24,0	
16.05.25	0,64	157,51	157,42	0,09	0,00	0,00	63,39	59,31	4,08	5,37	4,48	24,0	
17.05.25	0,47	57,02	56,60	0,42	0,00	0,00	68,25	59,95	8,27	5,55	4,26	24,0	
18.05.25	0,47	55,82	55,40	0,42	0,00	0,00	68,54	60,14	8,39	5,49	4,23	24,0	
Итого:	22,36	1581,25	1575,96	5,30	0,00	0,00	67,21	53,08	14,13	5,40	4,29	648,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	329,27	17996,50	18030,24	2663,90
18.05.2025	24:00	351,63	19577,75	19606,19	3311,90
ИТОГО:		22,36	1581,25	1575,96	648,00

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
648 =648,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель

тепло(водо)снабжающей

Представитель

абонента

организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр В 32,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 437462
Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	1,09	92,11	92,55	0,00	0,43	0,00	69,87	58,07	11,81	5,55	3,91	24,0	
23.04.25	0,72	85,03	85,54	0,00	0,51	0,00	69,67	61,26	8,41	5,58	3,91	24,0	
24.04.25	0,74	88,29	88,80	0,00	0,51	0,00	69,6	61,26	8,34	5,56	3,92	24,0	
25.04.25	0,70	84,59	85,09	0,00	0,50	0,00	69,47	61,26	8,21	5,57	3,93	24,0	
26.04.25	0,76	109,36	109,92	0,00	0,56	0,00	68,54	61,64	6,9	5,5	3,99	24,0	
27.04.25	0,85	114,87	115,45	0,00	0,58	0,00	69,24	61,89	7,35	5,46	4,0	24,0	
28.04.25	0,81	106,11	106,65	0,00	0,54	0,00	69,33	61,75	7,58	5,49	3,99	24,0	
29.04.25	0,80	100,64	101,12	0,00	0,48	0,00	69,54	61,63	7,9	5,48	3,98	24,0	
30.04.25	0,79	100,02	100,55	0,00	0,53	0,00	69,57	61,64	7,93	5,48	3,98	24,0	
01.05.25	0,78	101,22	101,70	0,00	0,48	0,00	69,26	61,6	7,65	5,46	3,98	24,0	
02.05.25	0,89	113,15	113,68	0,00	0,53	0,00	69,77	61,95	7,82	5,51	4,02	24,0	
03.05.25	0,84	104,27	104,80	0,00	0,52	0,00	70,04	62,02	8,01	5,65	4,04	24,0	
04.05.25	0,85	118,60	119,18	0,00	0,59	0,00	69,39	62,27	7,12	5,56	4,04	24,0	
05.05.25	0,76	101,35	101,95	0,00	0,59	0,00	69,4	61,9	7,51	5,56	4,04	24,0	
06.05.25	0,78	105,71	106,30	0,00	0,59	0,00	69,26	61,89	7,38	5,5	4,05	24,0	
07.05.25	0,79	106,68	107,34	0,00	0,66	0,00	69,15	61,8	7,34	5,55	4,06	24,0	
08.05.25	0,77	108,50	109,17	0,00	0,66	0,00	69,19	62,14	7,05	5,56	4,07	24,0	
09.05.25	0,74	111,91	112,59	0,00	0,69	0,00	68,68	62,11	6,57	5,54	4,07	24,0	
10.05.25	0,73	123,44	124,17	0,00	0,73	0,00	68,05	62,18	5,88	5,52	4,09	24,0	
11.05.25	0,81	182,00	182,85	0,00	0,85	0,00	66,84	62,39	4,45	5,4	4,16	24,0	
12.05.25	0,74	234,67	235,56	0,00	0,88	0,00	65,36	62,23	3,13	5,21	4,21	24,0	
13.05.25	0,78	314,06	315,04	0,00	0,98	0,00	64,31	61,84	2,46	5,15	4,36	24,0	
14.05.25	0,81	145,24	145,98	0,00	0,73	0,00	67,91	62,37	5,54	5,58	4,19	24,0	
15.05.25	0,70	144,78	145,61	0,00	0,82	0,00	66,59	61,74	4,84	5,53	4,18	24,0	
16.05.25	0,78	286,05	287,29	0,00	1,24	0,00	64,18	61,45	2,73	5,33	4,34	24,0	
17.05.25	0,72	109,96	110,65	0,00	0,69	0,00	68,58	62,08	6,5	5,62	4,05	24,0	
18.05.25	0,80	115,41	116,15	0,00	0,74	0,00	68,99	62,09	6,9	5,55	4,02	24,0	
Итого:	21,31	3508,06	3525,69	0,00	17,63	0,00	67,84	61,78	6,05	5,46	4,10	648,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	347,70	26482,42	26562,69	2663,90
18.05.2025	24:00	369,01	29990,48	30088,38	3311,90
ИТОГО:		21,31	3508,06	3525,69	648,00

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
648 =648,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента

Скрынникова Г.О.

Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр В 33,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 437439
Система: ОБЦ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит-ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	1,51	618,25	622,42	0,00	4,17	0,00	70,34	67,91	2,43	5,34	5,0	24,0	
23.04.25	1,60	621,30	625,30	0,00	4,01	0,00	70,15	67,59	2,57	5,35	5,0	24,0	
24.04.25	1,61	615,98	620,18	0,00	4,19	0,00	69,97	67,36	2,61	5,34	5,0	24,0	
25.04.25	1,61	617,20	621,41	0,00	4,21	0,00	69,91	67,3	2,61	5,35	5,0	24,0	
26.04.25	1,78	600,48	604,61	0,00	4,13	0,00	69,0	66,04	2,95	5,34	5,0	24,0	
27.04.25	1,94	589,41	593,30	0,00	3,89	0,00	69,52	66,24	3,28	5,33	5,0	24,0	
28.04.25	1,80	593,04	597,42	0,00	4,38	0,00	69,74	66,72	3,02	5,33	5,0	24,0	
29.04.25	1,77	591,07	595,41	0,00	4,34	0,00	69,96	66,96	3,0	5,33	5,0	24,0	
30.04.25	1,77	597,10	601,50	0,00	4,40	0,00	70,16	67,19	2,96	5,32	5,0	24,0	
01.05.25	1,75	596,42	600,80	0,00	4,37	0,00	69,51	66,58	2,93	5,31	5,0	24,0	
02.05.25	1,87	604,31	608,56	0,00	4,25	0,00	70,1	67,01	3,09	5,34	5,0	24,0	
03.05.25	1,72	627,41	632,64	0,00	5,23	0,00	70,49	67,75	2,73	5,39	5,0	24,0	
04.05.25	1,94	609,06	614,27	0,00	5,21	0,00	69,9	66,72	3,18	5,39	5,0	24,0	
05.05.25	1,77	561,16	565,84	0,00	4,68	0,00	69,83	66,69	3,14	5,45	5,0	24,0	
06.05.25	1,77	525,09	529,46	0,00	4,37	0,00	69,61	66,24	3,36	5,47	5,0	24,0	
07.05.25	1,74	533,57	538,15	0,00	4,58	0,00	69,55	66,29	3,26	5,49	5,0	24,0	
08.05.25	1,88	536,48	540,87	0,00	4,38	0,00	69,59	66,09	3,5	5,5	5,0	24,0	
09.05.25	1,85	531,36	536,07	0,00	4,71	0,00	69,12	65,63	3,48	5,49	5,0	24,0	
10.05.25	1,83	529,51	534,40	0,00	4,89	0,00	68,39	64,95	3,44	5,49	5,0	24,0	
11.05.25	1,81	517,42	522,16	0,00	4,74	0,00	67,52	64,03	3,49	5,47	5,0	24,0	
12.05.25	1,70	484,49	489,05	0,00	4,56	0,00	65,64	62,13	3,51	5,43	5,0	24,0	
13.05.25	1,67	492,19	496,99	0,00	4,80	0,00	64,52	61,13	3,39	5,48	5,0	24,0	
14.05.25	1,76	530,57	535,70	0,00	5,13	0,00	68,12	64,81	3,31	5,56	5,0	24,0	
15.05.25	1,70	527,42	532,29	0,00	4,87	0,00	67,86	64,64	3,22	5,54	5,0	24,0	
16.05.25	1,65	576,85	582,15	0,00	5,30	0,00	65,12	62,27	2,86	5,47	5,0	24,0	
17.05.25	1,79	634,47	640,13	0,00	5,66	0,00	68,85	66,03	2,81	5,39	5,0	24,0	
18.05.25	1,76	626,17	631,16	0,00	4,99	0,00	69,15	66,35	2,8	5,35	5,0	24,0	
Итого:	47,39	15487,82	15612,29	0,00	124,47	0,00	69,03	65,97	3,05	5,40	5,00	648,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	627,69	51753,31	51940,72	2663,79
18.05.2025	24:00	678,88	57221,13	57223,81	3311,78
ИТОГО:		47,39	15487,82	15612,29	648,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
648 =648,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента Скрышкова Т.О. Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Г 1,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 370850
Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит-ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	42,1	-1,04	2,67	2,53	0,0	
23.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	41,56	-1,14	2,69	2,54	0,0	
24.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92	41,28	-1,35	2,7	2,56	0,0	
25.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	40,98	-1,43	2,7	2,58	0,0	
26.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4	40,22	-1,82	2,67	2,56	0,0	
27.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3	39,49	-2,19	2,65	2,53	0,0	
28.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	38,58	-2,51	1,84	2,22	0,0	
29.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93	36,45	-2,52	-0,01	2,16	0,0	
30.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	36,33	-2,81	-0,02	2,39	0,0	
01.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	35,88	-2,9	-0,03	2,46	0,0	
02.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38	35,31	-2,93	-0,02	2,49	0,0	
03.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53	35,56	-3,03	-0,02	2,52	0,0	
04.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92	35,9	-2,98	-0,02	2,54	0,0	
05.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	36,06	-2,94	-0,02	2,54	0,0	
06.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42	35,17	-2,75	-0,02	2,51	0,0	
07.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,2	34,98	-2,78	-0,03	2,51	0,0	
08.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15	34,93	-2,78	-0,03	2,49	0,0	
09.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	34,48	-2,82	-0,03	2,4	0,0	
10.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14	34,05	-2,9	-0,03	2,46	0,0	
11.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	33,84	-2,86	-0,03	2,55	0,0	
12.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	33,21	-2,83	-0,03	2,58	0,0	
13.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67	32,55	-2,88	-0,03	2,57	0,0	
14.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	33,74	-3,03	-0,03	2,56	0,0	
15.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	34,88	-2,9	-0,03	2,55	0,0	
16.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71	35,36	-2,65	-0,03	2,54	0,0	
17.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52	37,23	-2,71	-0,03	2,56	0,0	
18.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09	37,69	-2,59	-0,03	2,52	0,0	
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	208,60	9759,37	9735,75	2357,35
18.05.2025	24:00	208,60	9759,37	9735,75	2357,35
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
648 =0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента

Скрынникова Т.О.

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Г 2,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 436906
Система: ОБЦ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,77	161,91	162,90	0,00	0,99	0,00	69,91	65,18	4,73	4,47	3,13	24,0	
23.04.25	0,78	161,94	162,90	0,00	0,96	0,00	69,72	64,96	4,76	4,47	3,14	24,0	
24.04.25	0,87	184,28	185,32	0,00	1,04	0,00	69,62	64,9	4,71	4,26	3,16	24,0	
25.04.25	0,80	229,38	230,42	0,00	1,04	0,00	69,73	66,26	3,48	3,87	3,22	24,0	
26.04.25	0,86	222,74	223,59	0,00	0,85	0,00	68,77	64,93	3,83	3,85	3,21	24,0	
27.04.25	0,93	219,25	220,00	0,00	0,75	0,00	69,33	65,11	4,22	3,84	3,21	24,0	
28.04.25	0,90	221,17	221,83	0,00	0,76	0,00	69,53	65,48	4,06	3,85	3,21	24,0	
29.04.25	0,86	220,03	220,71	0,00	0,67	0,00	69,76	65,84	3,92	3,84	3,21	24,0	
30.04.25	0,86	220,77	221,33	0,00	0,56	0,00	69,86	65,96	3,89	3,84	3,2	24,0	
01.05.25	0,89	218,85	219,40	0,00	0,55	0,00	69,33	65,27	4,06	3,84	3,21	24,0	
02.05.25	0,90	222,57	223,32	0,00	0,75	0,00	69,95	65,91	4,03	3,87	3,23	24,0	
03.05.25	0,86	231,98	232,67	0,00	0,69	0,00	70,26	66,56	3,69	3,92	3,26	24,0	
04.05.25	0,87	227,01	227,73	0,00	0,72	0,00	69,65	65,83	3,82	3,9	3,26	24,0	
05.05.25	0,84	224,20	224,88	0,00	0,68	0,00	69,56	65,83	3,73	3,91	3,26	24,0	
06.05.25	0,86	218,80	219,48	0,00	0,68	0,00	69,35	65,42	3,92	3,89	3,26	24,0	
07.05.25	0,83	224,01	224,80	0,00	0,79	0,00	69,3	65,6	3,7	3,91	3,27	24,0	
08.05.25	0,87	224,83	225,61	0,00	0,78	0,00	69,35	65,5	3,85	3,91	3,27	24,0	
09.05.25	1,71	226,59	227,14	0,00	0,54	0,00	68,87	61,32	7,55	3,86	3,27	24,0	
10.05.25	1,92	227,91	228,31	0,00	0,39	0,00	68,19	59,76	8,43	3,84	3,28	24,0	
11.05.25	1,91	221,78	222,24	0,00	0,46	0,00	67,26	58,66	8,59	3,83	3,28	24,0	
12.05.25	1,89	210,69	211,08	0,00	0,38	0,00	65,41	56,44	8,97	3,78	3,28	24,0	
13.05.25	1,87	216,18	216,60	0,00	0,42	0,00	64,55	55,91	8,64	3,84	3,33	24,0	
14.05.25	1,82	229,30	229,73	0,00	0,43	0,00	68,02	60,11	7,91	3,92	3,35	24,0	
15.05.25	1,72	224,57	224,90	0,00	0,33	0,00	67,53	59,86	7,66	3,91	3,34	24,0	
16.05.25	1,17	226,06	226,53	0,00	0,47	0,00	65,23	60,04	5,19	3,95	3,34	24,0	
17.05.25	0,79	231,89	232,42	0,00	0,53	0,00	68,66	65,25	3,41	3,92	3,26	24,0	
18.05.25	0,83	229,82	230,51	0,00	0,69	0,00	69,19	65,57	3,62	3,89	3,24	24,0	
Итого:	30,20	5878,55	5896,47	0,00	17,92	0,00	68,72	63,60	5,12	3,92	3,25	648,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	258,82	22036,83	22142,89	2663,66
18.05.2025	24:00	289,02	27915,38	28039,36	3311,66
ИТОГО:		30,20	5878,55	5896,47	648,00

Коды неисправности счётчика:

D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тдт<min +ТG<min + TG>max +Тд.о.
648 =648,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Представитель
абонента

С.С. Смирнова Р.О.

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Г 3,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 436904
Система: ОБЦ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,68	55,49	56,31	0,00	0,82	0,00	69,23	57,0	12,24	4,71	3,2	24,0	
23.04.25	0,64	53,55	54,37	0,00	0,81	0,00	68,96	56,96	12,0	4,73	3,29	24,0	
24.04.25	0,66	55,40	56,21	0,00	0,82	0,00	68,88	56,99	11,89	4,7	3,23	24,0	
25.04.25	0,66	56,97	57,77	0,00	0,80	0,00	68,79	57,15	11,64	4,7	3,21	24,0	
26.04.25	0,71	67,77	68,75	0,00	0,97	0,00	68,0	57,53	10,48	4,61	3,03	24,0	
27.04.25	0,76	67,45	68,39	0,00	0,94	0,00	68,58	57,37	11,21	4,56	3,16	24,0	
28.04.25	0,80	69,40	70,43	0,00	1,03	0,00	68,73	57,15	11,58	4,57	3,25	24,0	
29.04.25	0,78	66,87	67,90	0,00	1,02	0,00	68,92	57,21	11,71	4,57	3,32	24,0	
30.04.25	0,72	60,32	61,23	0,00	0,91	0,00	69,05	57,18	11,87	4,58	3,33	24,0	
01.05.25	0,77	68,63	69,62	0,00	0,98	0,00	68,6	57,43	11,18	4,54	3,27	24,0	
02.05.25	0,76	63,67	64,57	0,00	0,90	0,00	69,0	57,02	11,98	4,6	3,24	24,0	
03.05.25	0,76	61,90	62,78	0,00	0,87	0,00	69,33	57,13	12,19	4,76	3,4	24,0	
04.05.25	0,80	69,71	70,70	0,00	0,98	0,00	68,81	57,37	11,44	4,7	3,47	24,0	
05.05.25	0,76	66,83	67,77	0,00	0,94	0,00	68,83	57,46	11,37	4,68	3,39	24,0	
06.05.25	0,72	64,48	65,36	0,00	0,88	0,00	68,6	57,48	11,11	4,61	3,3	24,0	
07.05.25	0,77	69,23	70,15	0,00	0,92	0,00	68,61	57,51	11,09	4,67	3,41	24,0	
08.05.25	0,76	68,34	69,24	0,00	0,90	0,00	68,58	57,46	11,12	4,68	3,34	24,0	
09.05.25	0,69	66,26	67,21	0,00	0,94	0,00	68,09	57,67	10,42	4,65	3,36	24,0	
10.05.25	0,77	79,34	80,51	0,00	1,17	0,00	67,58	57,9	9,68	4,63	3,37	24,0	
11.05.25	0,80	99,81	101,30	0,00	1,48	0,00	66,53	58,57	7,96	4,52	3,35	24,0	
12.05.25	0,78	136,58	138,80	0,00	2,22	0,00	65,1	59,41	5,69	4,3	3,48	24,0	
13.05.25	0,70	187,55	190,70	0,00	3,14	0,00	63,72	59,98	3,74	4,22	3,64	24,0	
14.05.25	0,79	83,10	84,38	0,00	1,27	0,00	67,44	57,9	9,54	4,71	3,52	24,0	
15.05.25	0,70	87,16	88,52	0,00	1,36	0,00	66,45	58,41	8,04	4,66	3,54	24,0	
16.05.25	0,75	183,61	186,57	0,00	2,96	0,00	63,7	59,62	4,07	4,43	3,7	24,0	
17.05.25	0,72	88,25	89,90	0,00	1,65	0,00	67,97	57,48	10,49	4,71	3,49	24,0	
18.05.25	0,73	67,22	68,30	0,00	1,08	0,00	68,27	57,44	10,83	4,71	3,35	24,0	
Итого:	19,95	2144,94	2177,15	0,00	32,22	0,00	67,31	58,03	9,28	4,57	3,40	648,0	

Показания интеграторов счётчика:


Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	255,03	12642,35	12835,09	2663,85
18.05.2025	24:00	274,98	14787,29	15012,24	3311,85
ИТОГО:		19,95	2144,94	2177,15	648,00

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
648 =648,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента



Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Г 4,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 437700
Система: ОБЦ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,72	62,08	61,60	0,47	0,00	0,00	69,33	57,71	11,62	4,83	3,53	24,0	
23.04.25	0,72	63,36	62,87	0,48	0,00	0,00	69,18	57,75	11,43	4,85	3,54	24,0	
24.04.25	0,72	64,72	64,23	0,49	0,00	0,00	69,03	57,97	11,06	4,82	3,54	24,0	
25.04.25	0,72	66,10	65,57	0,53	0,00	0,00	68,97	58,1	10,87	4,83	3,54	24,0	
26.04.25	0,84	89,92	89,28	0,64	0,00	0,00	68,19	58,81	9,38	4,74	3,52	24,0	
27.04.25	0,86	87,58	86,91	0,67	0,00	0,00	68,77	58,9	9,86	4,69	3,49	24,0	
28.04.25	0,82	79,51	78,87	0,65	0,00	0,00	68,88	58,64	10,25	4,71	3,49	24,0	
29.04.25	0,81	76,21	75,61	0,60	0,00	0,00	69,09	58,45	10,64	4,71	3,5	24,0	
30.04.25	0,83	75,30	74,81	0,49	0,00	0,00	69,35	58,3	11,04	4,71	3,5	24,0	
01.05.25	0,83	82,52	81,94	0,58	0,00	0,00	68,8	58,73	10,08	4,69	3,5	24,0	
02.05.25	0,86	80,74	80,23	0,51	0,00	0,00	69,26	58,58	10,68	4,73	3,5	24,0	
03.05.25	0,82	69,99	69,51	0,48	0,00	0,00	69,58	57,89	11,68	4,9	3,53	24,0	
04.05.25	0,91	86,05	85,56	0,49	0,00	0,00	69,05	58,51	10,54	4,83	3,56	24,0	
05.05.25	0,82	78,89	78,45	0,44	0,00	0,00	68,98	58,58	10,4	4,81	3,57	24,0	
06.05.25	0,83	81,81	81,37	0,44	0,00	0,00	68,8	58,71	10,08	4,74	3,56	24,0	
07.05.25	0,80	78,36	77,88	0,48	0,00	0,00	68,73	58,57	10,16	4,8	3,56	24,0	
08.05.25	0,85	83,94	83,36	0,57	0,00	0,00	68,82	58,66	10,17	4,81	3,56	24,0	
09.05.25	0,83	87,65	87,04	0,61	0,00	0,00	68,38	58,87	9,51	4,76	3,55	24,0	
10.05.25	0,91	111,53	110,90	0,63	0,00	0,00	67,79	59,65	8,14	4,76	3,58	24,0	
11.05.25	0,94	143,94	143,61	0,33	0,00	0,00	66,67	60,17	6,5	4,66	3,61	24,0	
12.05.25	0,92	217,87	217,41	0,46	0,00	0,00	65,33	61,11	4,21	4,43	3,68	24,0	
13.05.25	0,88	284,07	282,67	1,40	0,00	0,00	64,3	61,23	3,07	4,36	3,82	24,0	
14.05.25	0,89	129,08	128,55	0,53	0,00	0,00	67,46	60,59	6,86	4,83	3,66	24,0	
15.05.25	0,88	124,23	123,64	0,58	0,00	0,00	66,86	59,81	7,05	4,79	3,67	24,0	
16.05.25	0,80	239,87	238,87	1,00	0,00	0,00	63,91	60,59	3,32	4,61	3,82	24,0	
17.05.25	0,80	80,42	80,04	0,38	0,00	0,00	68,13	58,14	9,99	4,91	3,56	24,0	
18.05.25	0,89	91,07	90,59	0,49	0,00	0,00	68,47	58,74	9,73	4,83	3,54	24,0	
Итого:	22,52	2816,84	2801,38	15,46	0,00	0,00	67,40	59,42	7,98	4,69	3,62	648,0	


Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	256,62	12317,04	12242,55	2663,66
18.05.2025	24:00	279,14	15133,88	15043,93	3311,66
ИТОГО:		22,52	2816,84	2801,38	648,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
648 =648,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента



Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал
 Тип прибора: КМ-5-2
 Адрес дома: мкр Г 5,

Номер абонента: 100/01
 Номер прибора: 437749
 Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит-ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,70	66,61	66,49	0,00	0,88	0,00	69,8	59,1	10,7	5,02	3,7	24,0	
23.04.25	0,76	71,05	72,19	0,00	1,14	0,00	69,83	59,12	10,7	5,02	3,72	24,0	
24.04.25	0,76	70,25	71,40	0,00	1,15	0,00	69,73	58,91	10,81	5,0	3,71	24,0	
25.04.25	0,73	71,22	72,32	0,00	1,09	0,00	69,54	59,27	10,27	5,0	3,72	24,0	
26.04.25	0,85	96,92	99,08	0,00	2,17	0,00	68,64	59,92	8,72	4,86	3,75	24,0	
27.04.25	0,95	102,15	104,34	0,00	2,19	0,00	69,3	60,0	9,3	4,79	3,78	24,0	
28.04.25	0,88	89,97	91,68	0,00	1,71	0,00	69,55	59,73	9,82	4,84	3,76	24,0	
29.04.25	0,85	82,98	84,45	0,00	1,47	0,00	69,74	59,48	10,26	4,84	3,75	24,0	
30.04.25	0,89	87,22	88,82	0,00	1,60	0,00	69,73	59,57	10,16	4,84	3,75	24,0	
01.05.25	0,87	86,54	88,09	0,00	1,55	0,00	69,42	59,41	10,01	4,82	3,75	24,0	
02.05.25	0,88	82,72	84,08	0,00	1,36	0,00	69,97	59,28	10,69	4,89	3,76	24,0	
03.05.25	0,89	81,99	83,37	0,00	1,38	0,00	70,2	59,31	10,89	5,02	3,79	24,0	
04.05.25	0,87	88,17	89,90	0,00	1,73	0,00	69,5	59,62	9,88	4,96	3,8	24,0	
05.05.25	0,83	86,91	88,50	0,00	1,59	0,00	69,49	59,99	9,5	4,93	3,81	24,0	
06.05.25	0,81	85,22	86,78	0,00	1,56	0,00	69,32	59,83	9,49	4,88	3,8	24,0	
07.05.25	0,88	91,96	93,80	0,00	1,84	0,00	69,37	59,78	9,59	4,94	3,82	24,0	
08.05.25	0,88	91,96	93,80	0,00	1,84	0,00	69,37	59,78	9,59	4,94	3,82	24,0	
09.05.25	0,93	110,41	112,96	0,00	2,55	0,00	68,82	60,37	8,45	4,86	3,85	24,0	
10.05.25	0,84	110,73	113,32	0,00	2,58	0,00	68,12	60,51	7,61	4,87	3,85	24,0	
11.05.25	0,90	161,34	165,81	0,00	4,47	0,00	66,87	61,27	5,6	4,67	3,94	24,0	
12.05.25	0,81	204,56	210,54	0,00	5,97	0,00	65,42	61,45	3,97	4,44	4,02	24,0	
13.05.25	1,80	235,86	242,63	0,00	6,76	0,00	64,75	57,13	7,62	4,47	4,14	24,0	
14.05.25	1,99	152,12	156,45	0,00	4,33	0,00	68,15	55,04	13,11	4,86	3,99	24,0	
15.05.25	1,73	150,96	155,14	0,00	4,18	0,00	66,73	55,3	11,43	4,33	3,99	24,0	
16.05.25	1,17	192,36	197,68	0,00	5,32	0,00	64,47	58,41	6,06	4,76	4,07	24,0	
17.05.25	0,80	94,47	96,37	0,00	1,90	0,00	68,5	60,04	8,46	5,02	3,77	24,0	
18.05.25	0,81	84,12	85,56	0,00	1,44	0,00	69,18	59,56	9,61	5,0	3,73	24,0	
Итого:	26,05	2925,42	2991,06	0,00	65,63	0,00	68,04	59,14	8,89	4,82	3,87	648,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	270,06	14262,60	14640,13	2663,85
18.05.2025	24:00	296,11	17188,02	17631,19	3311,85
ИТОГО:		26,05	2925,42	2991,06	648,00

Классификация ошибок:
 D - отключение по t1-t2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Totcl = Tнараб. + Tоб.пит. + Tф.отк. + Tdt<min + Td<min + Td>max + Td:о
 648 = 648,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Представитель
 абонента С.С. Крыжикова

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации _____

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Г 6,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 437547
Система: ОБЦ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит-ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,85	135,58	137,97	0,00	2,39	0,00	70,23	63,99	6,23	4,72	4,0	24,0	
23.04.25	0,85	135,18	137,55	0,00	2,37	0,00	70,03	63,76	6,27	4,73	4,01	24,0	
24.04.25	0,83	134,39	136,75	0,00	2,36	0,00	69,86	63,69	6,16	4,71	4,02	24,0	
25.04.25	0,88	134,15	136,48	0,00	2,33	0,00	69,79	63,26	6,53	4,72	3,99	24,0	
26.04.25	0,87	127,08	129,28	0,00	2,19	0,00	68,85	62,04	6,81	4,65	3,98	24,0	
27.04.25	0,96	123,66	125,79	0,00	2,13	0,00	69,41	61,61	7,79	4,61	3,98	24,0	
28.04.25	0,92	126,47	128,66	0,00	2,18	0,00	69,6	62,33	7,27	4,63	4,0	24,0	
29.04.25	0,91	126,90	129,07	0,00	2,17	0,00	69,83	62,66	7,18	4,63	4,02	24,0	
30.04.25	0,90	126,72	128,87	0,00	2,16	0,00	69,97	62,85	7,11	4,63	3,99	24,0	
01.05.25	1,03	125,73	127,89	0,00	2,16	0,00	69,4	61,18	8,22	4,61	3,95	24,0	
02.05.25	1,02	128,38	130,57	0,00	2,18	0,00	70,0	62,09	7,91	4,66	3,98	24,0	
03.05.25	0,98	134,38	136,70	0,00	2,32	0,00	70,34	63,05	7,28	4,77	4,03	24,0	
04.05.25	1,01	130,68	132,92	0,00	2,24	0,00	69,75	62,05	7,69	4,72	4,03	24,0	
05.05.25	0,93	128,99	131,20	0,00	2,21	0,00	69,64	62,45	7,19	4,71	4,02	24,0	
06.05.25	0,89	125,91	128,05	0,00	2,14	0,00	69,42	62,33	7,09	4,67	3,87	24,0	
07.05.25	0,91	128,66	130,84	0,00	2,18	0,00	69,37	62,3	7,07	4,72	3,95	24,0	
08.05.25	0,96	128,65	130,81	0,00	2,15	0,00	69,42	61,99	7,43	4,73	4,19	24,0	
09.05.25	0,91	124,59	126,66	0,00	2,07	0,00	68,96	61,63	7,34	4,7	4,19	24,0	
10.05.25	0,93	124,61	126,62	0,00	2,01	0,00	68,24	60,74	7,5	4,7	4,19	24,0	
11.05.25	0,99	113,21	115,03	0,00	1,83	0,00	67,44	58,68	8,76	4,63	4,21	24,0	
12.05.25	0,93	98,03	99,60	0,00	1,57	0,00	65,54	56,04	9,49	4,51	4,21	24,0	
13.05.25	0,90	119,71	121,72	0,00	2,01	0,00	68,08	60,57	7,51	4,76	4,09	24,0	
14.05.25	0,90	119,71	121,72	0,00	2,01	0,00	68,08	60,57	7,51	4,76	4,09	24,0	
15.05.25	0,87	117,72	119,69	0,00	1,96	0,00	67,81	60,45	7,36	4,73	4,11	24,0	
16.05.25	0,82	109,95	111,76	0,00	1,81	0,00	65,52	58,01	7,51	4,73	4,22	24,0	
17.05.25	0,95	133,12	135,36	0,00	2,24	0,00	68,74	61,64	7,1	4,78	4,06	24,0	
18.05.25	1,02	132,67	134,91	0,00	2,24	0,00	69,22	61,57	7,65	4,73	4,03	24,0	
Итого:	24,89	3369,77	3426,91	0,00	57,14	0,00	68,97	61,59	7,37	4,69	4,05	648,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	246,78	12783,06	12990,80	2663,86
18.05.2025	24:00	271,66	16152,83	16417,71	3311,86
ИТОГО:		24,89	3369,77	3426,91	648,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
648 =648,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Представитель
абонента

Скрынникова Ю

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Г 8,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 437602
Система: ОБЦ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,84	146,23	147,14	0,00	0,90	0,00	70,3	64,58	5,73	5,78	5,17	24,0	
23.04.25	0,87	147,42	148,37	0,00	0,96	0,00	70,11	64,2	5,9	5,81	5,19	24,0	
24.04.25	0,81	146,10	147,07	0,00	0,97	0,00	69,91	64,34	5,57	5,78	5,17	24,0	
25.04.25	0,86	146,03	146,96	0,00	0,94	0,00	69,85	63,95	5,9	5,79	5,18	24,0	
26.04.25	0,92	142,37	143,28	0,00	0,91	0,00	68,97	62,51	6,46	5,74	5,16	24,0	
27.04.25	0,98	139,69	140,59	0,00	0,90	0,00	69,44	62,42	7,02	5,7	5,13	24,0	
28.04.25	0,96	140,29	141,19	0,00	0,91	0,00	69,66	62,8	6,86	5,71	5,13	24,0	
29.04.25	0,96	140,03	140,98	0,00	0,95	0,00	69,87	62,99	6,88	5,7	5,13	24,0	
30.04.25	1,00	140,34	141,31	0,00	0,97	0,00	70,13	63,04	7,09	5,7	5,12	24,0	
01.05.25	0,97	139,13	140,05	0,00	0,92	0,00	69,45	62,49	6,96	5,69	5,12	24,0	
02.05.25	1,05	140,65	141,59	0,00	0,94	0,00	70,01	62,54	7,47	5,73	5,15	24,0	
03.05.25	1,00	146,55	147,49	0,00	0,94	0,00	70,45	63,62	6,83	5,85	5,24	24,0	
04.05.25	1,04	143,84	144,80	0,00	0,96	0,00	69,88	62,67	7,2	5,81	5,21	24,0	
05.05.25	0,96	142,60	143,58	0,00	0,98	0,00	69,73	62,98	6,75	5,79	5,2	24,0	
06.05.25	0,93	139,36	140,33	0,00	0,97	0,00	69,49	62,83	6,66	5,74	5,17	24,0	
07.05.25	0,95	142,11	143,09	0,00	0,98	0,00	69,43	62,75	6,68	5,79	5,2	24,0	
08.05.25	0,98	143,02	144,00	0,00	0,98	0,00	69,48	62,65	6,83	5,81	5,22	24,0	
09.05.25	0,91	141,75	142,72	0,00	0,96	0,00	69,03	62,64	6,4	5,79	5,2	24,0	
10.05.25	0,98	141,15	142,14	0,00	0,99	0,00	68,32	61,38	6,93	5,79	5,2	24,0	
11.05.25	0,98	138,43	139,39	0,00	0,96	0,00	67,49	60,41	7,07	5,75	5,18	24,0	
12.05.25	0,92	130,81	131,77	0,00	0,96	0,00	65,59	58,56	7,03	5,64	5,1	24,0	
13.05.25	0,90	131,18	132,17	0,00	0,98	0,00	64,35	57,51	6,84	5,69	5,15	24,0	
14.05.25	0,96	141,83	142,83	0,00	0,99	0,00	68,02	61,26	6,76	5,87	5,28	24,0	
15.05.25	0,90	140,23	141,21	0,00	0,98	0,00	67,91	61,52	6,39	5,84	5,25	24,0	
16.05.25	0,90	139,38	140,37	0,00	0,99	0,00	64,83	58,38	6,45	5,84	5,26	24,0	
17.05.25	0,89	147,27	148,27	0,00	1,00	0,00	68,9	62,85	6,05	5,88	5,28	24,0	
18.05.25	0,94	144,85	145,83	0,00	0,97	0,00	69,13	62,68	6,45	5,8	5,21	24,0	
Итого:	25,37	3822,67	3848,55	0,00	25,87	0,00	68,91	62,28	6,63	5,77	5,19	648,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	325,59	18068,72	18145,92	2661,49
18.05.2025	24:00	350,97	21891,39	21994,47	3309,49
ИТОГО:		25,37	3822,67	3848,55	648,00

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
648 =648,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Представитель
абонента

С.С.Сарыккыкова

Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Г 9,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 437743
Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,92	153,36	154,54	0,00	1,18	0,00	70,18	64,11	6,07	5,7	5,47	23,59	
23.04.25	0,91	154,41	155,58	0,00	1,18	0,00	70,0	64,13	5,87	5,72	5,48	24,0	
24.04.25	0,90	153,10	154,32	0,00	1,21	0,00	69,82	63,94	5,87	5,71	5,47	24,0	
25.04.25	1,03	153,04	154,25	0,00	1,22	0,00	69,74	63,02	6,72	5,72	5,48	24,0	
26.04.25	0,95	149,00	150,21	0,00	1,21	0,00	68,8	62,41	6,39	5,67	5,45	24,0	
27.04.25	1,12	146,23	147,40	0,00	1,17	0,00	69,3	61,64	7,65	5,64	5,43	24,0	
28.04.25	1,07	147,10	148,28	0,00	1,18	0,00	69,51	62,26	7,26	5,64	5,43	24,0	
29.04.25	1,00	146,70	147,88	0,00	1,18	0,00	69,74	62,92	6,82	5,64	5,42	24,0	
30.04.25	1,07	147,05	148,23	0,00	1,18	0,00	69,96	62,66	7,29	5,64	5,42	23,92	
01.05.25	0,95	146,78	146,96	0,00	1,17	0,00	69,33	62,84	6,49	5,63	5,42	24,0	
02.05.25	1,12	147,55	148,71	0,00	1,17	0,00	69,88	62,32	7,56	5,66	5,45	24,0	
03.05.25	1,04	153,67	154,87	0,00	1,20	0,00	70,31	63,54	6,77	5,77	5,53	24,0	
04.05.25	1,05	150,67	151,88	0,00	1,21	0,00	69,74	62,79	6,94	5,73	5,5	24,0	
05.05.25	1,15	149,44	150,64	0,00	1,20	0,00	69,59	61,86	7,73	5,72	5,5	24,0	
06.05.25	0,97	146,09	147,25	0,00	1,16	0,00	69,35	62,73	6,62	5,68	5,47	24,0	
07.05.25	1,07	149,11	150,29	0,00	1,18	0,00	69,31	62,13	7,19	5,72	5,5	24,0	
08.05.25	0,95	149,97	151,16	0,00	1,19	0,00	69,35	62,99	6,36	5,73	5,51	24,0	
09.05.25	0,90	148,52	149,71	0,00	1,19	0,00	68,89	62,8	6,09	5,72	5,5	23,92	
10.05.25	1,02	147,95	149,14	0,00	1,19	0,00	68,17	61,3	6,87	5,71	5,49	24,0	
11.05.25	1,01	144,71	145,88	0,00	1,17	0,00	67,29	60,29	7,0	5,68	5,47	24,0	
12.05.25	0,96	136,81	137,97	0,00	1,15	0,00	65,42	58,37	7,04	5,59	5,39	24,0	
13.05.25	0,86	137,83	139,02	0,00	1,19	0,00	64,29	58,06	6,23	5,65	5,45	24,0	
14.05.25	0,92	148,63	149,86	0,00	1,24	0,00	67,92	61,72	6,2	5,8	5,57	24,0	
15.05.25	0,93	146,71	147,96	0,00	1,25	0,00	67,71	61,34	6,36	5,77	5,55	24,0	
16.05.25	0,83	146,58	147,86	0,00	1,28	0,00	64,88	59,23	5,64	5,77	5,55	24,0	
17.05.25	0,95	154,20	155,49	0,00	1,29	0,00	68,75	62,57	6,19	5,79	5,55	23,75	
18.05.25	0,95	151,96	153,23	0,00	1,27	0,00	69,07	62,81	6,26	5,73	5,5	24,0	
Итого:	26,61	4006,19	4038,60	0,00	32,42	0,00	68,78	62,14	6,64	5,70	5,48	647,18	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	333,71	17972,66	18164,42	2661,49
18.05.2025	24:00	360,32	21978,85	22203,03	3308,67
ИТОГО:		26,61	4006,19	4038,60	647,18

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Qmin, Qmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
648 =647,18 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента

С.Скрынникова Р-2

Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Г 10,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 437605
Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,74	174,48	174,95	0,00	0,49	0,00	70,08	65,98	4,12	6,4	0,28	24,0	
23.04.25	0,73	175,49	175,98	0,00	0,49	0,00	69,89	65,84	4,04	6,42	0,28	24,0	
24.04.25	0,76	174,26	174,76	0,00	0,51	0,00	69,74	65,48	4,26	6,4	0,27	24,0	
25.04.25	0,82	174,24	174,71	0,00	0,47	0,00	69,66	65,07	4,59	6,41	0,27	24,0	
26.04.25	0,83	169,19	169,62	0,00	0,43	0,00	68,68	63,89	4,79	6,34	0,26	24,0	
27.04.25	0,84	166,29	166,72	0,00	0,43	0,00	69,28	64,33	4,95	6,3	0,25	24,0	
28.04.25	0,86	167,58	168,00	0,00	0,42	0,00	69,48	64,47	5,01	6,32	0,25	24,0	
29.04.25	0,84	166,70	167,12	0,00	0,42	0,00	69,71	64,79	4,92	6,31	0,26	24,0	
30.04.25	0,80	167,13	167,57	0,00	0,44	0,00	69,77	65,12	4,65	6,31	0,26	24,0	
01.05.25	0,84	165,79	166,23	0,00	0,44	0,00	69,28	64,34	4,94	6,29	0,26	24,0	
02.05.25	0,84	166,83	167,27	0,00	0,44	0,00	69,92	65,01	4,91	6,35	0,26	24,0	
03.05.25	0,94	171,34	171,80	0,00	0,46	0,00	70,25	64,9	5,36	6,46	0,27	24,0	
04.05.25	0,88	167,84	168,28	0,00	0,44	0,00	69,64	64,51	5,12	6,41	0,27	24,0	
06.05.25	0,79	164,31	164,74	0,00	0,43	0,00	69,27	64,56	4,71	6,35	0,26	24,0	
07.05.25	0,89	168,14	168,60	0,00	0,46	0,00	69,22	64,02	5,2	6,41	0,27	24,0	
08.05.25	0,88	168,80	169,23	0,00	0,42	0,00	69,26	64,16	5,1	6,42	0,26	24,0	
09.05.25	0,79	167,03	167,51	0,00	0,48	0,00	68,77	64,13	4,64	6,39	0,26	24,0	
10.05.25	0,91	166,83	167,29	0,00	0,46	0,00	68,05	62,7	5,35	6,39	0,25	24,0	
11.05.25	0,87	162,28	162,72	0,00	0,44	0,00	67,09	61,84	5,25	6,33	0,24	24,0	
12.05.25	0,81	153,78	154,19	0,00	0,41	0,00	65,24	60,08	5,16	6,21	0,25	24,0	
13.05.25	0,79	155,84	156,24	0,00	0,41	0,00	64,44	59,46	4,97	6,3	0,25	24,0	
14.05.25	0,83	165,75	166,19	0,00	0,44	0,00	67,95	63,04	4,91	6,47	0,26	24,0	
15.05.25	0,82	163,05	163,49	0,00	0,44	0,00	67,41	62,47	4,94	6,42	0,26	24,0	
16.05.25	0,78	165,60	166,03	0,00	0,43	0,00	65,19	60,58	4,61	6,46	0,26	24,0	
18.05.25	0,87	169,96	170,42	0,00	0,46	0,00	69,18	64,2	4,98	6,42	0,27	24,0	
Итого:	22,48	4517,42	4529,45	0,00	12,04	0,00	68,72	63,87	4,85	6,38	0,26	648,0	


Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	316,22	19200,95	19349,09	2663,63
18.05.2025	24:00	338,70	23718,37	23878,54	3311,63
ИТОГО:		22,48	4517,42	4529,45	648,00

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
648 =648,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

абонента 

Представитель
организации _____

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Г 11,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 339636
Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	28,45	1,7	-0,16	1,67	24,0	
23.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9	28,06	1,84	-0,16	0,48	24,0	
24.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	27,88	1,92	-0,16	0,4	24,0	
25.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	27,5	1,87	-0,16	0,42	24,0	
26.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	26,62	1,9	-0,16	0,36	24,0	
27.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,4	25,45	1,94	-0,16	0,67	24,0	
28.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,5	24,59	1,91	-0,16	0,6	24,0	
29.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28	24,43	1,84	-0,17	0,65	24,0	
30.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,2	24,29	1,91	-0,17	0,83	24,0	
01.05.25	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	26,18	24,23	1,95	-0,17	0,74	24,0	
02.05.25	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	29,08	24,77	4,3	-0,17	0,82	24,0	
03.05.25	0,01	1,06	0,41	0,65	0,00	0,00	43,8	36,24	7,55	-0,16	1,89	13,29	
04.05.25	0,86	218,31	216,41	1,91	0,00	0,00	48,79	44,77	4,02	-0,16	3,07	10,93	
05.05.25	1,56	439,53	435,98	3,55	0,00	0,00	47,91	44,26	3,66	-0,16	4,27	24,0	
06.05.25	1,75	405,38	402,32	3,05	0,00	0,00	50,42	45,99	4,42	-0,16	4,64	24,0	
07.05.25	1,54	407,58	404,71	2,87	0,00	0,00	48,26	44,38	3,88	-0,16	4,49	24,0	
08.05.25	1,64	405,01	402,25	2,76	0,00	0,00	49,89	45,71	4,17	-0,16	4,92	24,0	
09.05.25	1,70	405,28	402,48	2,80	0,00	0,00	50,73	46,43	4,3	-0,16	4,65	24,0	
10.05.25	1,73	405,21	402,23	2,98	0,00	0,00	51,0	46,61	4,39	-0,16	4,72	24,0	
11.05.25	1,83	405,29	402,31	2,98	0,00	0,00	52,38	47,76	4,63	-0,16	4,69	24,0	
12.05.25	1,75	404,96	401,97	2,99	0,00	0,00	51,35	46,93	4,42	-0,16	4,72	24,0	
13.05.25	1,79	403,97	400,97	3,00	0,00	0,00	51,98	47,45	4,53	-0,16	4,74	24,0	
14.05.25	1,61	404,79	401,81	2,98	0,00	0,00	49,76	45,68	4,08	-0,16	4,71	24,0	
15.05.25	1,29	404,23	401,22	3,01	0,00	0,00	45,75	42,47	3,28	-0,16	4,19	24,0	
16.05.25	0,65	237,19	235,45	1,74	0,00	0,00	43,78	40,96	2,82	-0,16	2,87	24,0	
17.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	27,61	0,52	-0,16	1,28	24,0	
18.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	26,91	0,67	-0,16	0,97	24,0	
Итого:	19,72	4948,23	4910,53	37,69	0,00	0,00	49,58	45,50	4,08	-0,16	4,46	624,22	

Показания интеграторов счётчика:


Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	271,13	45102,91	44790,29	2658,01
18.05.2025	24:00	290,85	50051,14	49700,82	3282,23
Итого:		19,72	4948,23	4910,53	624,22

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
648 =624,22 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента



Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Г 12,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 394187
Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0	28,31	1,68	0,08	0,77	0,0	
23.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,8	27,9	1,9	0,08	0,56	0,0	
24.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41	27,49	1,92	0,08	0,56	0,0	
25.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	26,84	2,2	0,08	0,54	0,0	
26.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37	24,87	2,49	0,07	0,53	0,0	
27.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	23,78	2,4	0,08	0,55	0,0	
28.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	23,33	2,32	0,08	0,58	0,0	
29.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49	23,38	2,11	0,07	0,61	0,0	
30.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84	23,51	2,32	0,08	0,63	0,0	
01.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	23,37	2,39	0,07	0,64	0,0	
02.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	23,03	2,18	0,07	0,74	0,0	
03.05.25	0,03	5,08	0,37	4,71	0,00	0,00	36,08	36,81	-0,73	0,07	2,7	0,68	
04.05.25	0,91	170,69	161,38	9,31	0,00	0,00	48,83	43,61	5,22	0,08	4,28	13,19	
05.05.25	1,32	277,79	275,36	2,43	0,00	0,00	48,11	43,13	4,97	0,08	5,17	22,74	
06.05.25	1,53	260,19	265,12	0,00	4,93	0,00	50,56	44,56	6,0	0,08	5,52	24,0	
07.05.25	1,33	261,59	266,51	0,00	4,92	0,00	48,24	42,92	5,31	0,07	5,49	22,91	
08.05.25	1,53	259,79	264,77	0,00	4,98	0,00	50,43	44,41	6,03	0,07	5,48	24,0	
09.05.25	1,54	259,88	264,81	0,00	4,93	0,00	50,83	44,74	6,09	0,07	5,47	23,68	
10.05.25	1,58	259,50	264,46	0,00	4,95	0,00	51,22	45,03	6,19	0,07	5,45	24,0	
11.05.25	1,69	259,47	264,43	0,00	4,96	0,00	52,57	45,93	6,64	0,08	5,44	24,0	
12.05.25	1,62	259,33	264,27	0,00	4,94	0,00	51,59	45,23	6,36	0,07	5,44	24,0	
13.05.25	1,64	258,64	263,54	0,00	4,90	0,00	52,08	45,6	6,48	0,07	5,48	24,0	
14.05.25	1,45	259,37	264,21	0,00	4,84	0,00	49,76	43,98	5,78	0,07	5,47	23,36	
15.05.25	0,99	259,58	264,07	0,00	4,49	0,00	45,36	40,81	4,54	0,07	5,46	18,29	
16.05.25	0,40	127,91	130,08	0,00	2,17	0,00	43,65	39,75	3,9	0,07	3,75	8,34	
17.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	26,8	0,48	0,07	0,74	0,0	
18.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,6	25,97	0,63	0,07	0,49	0,0	
Итого:	17,57	3178,81	3213,40	16,45	51,03	0,00	49,71	44,00	5,71	0,07	5,31	277,2	

Показания интеграторов счётчика:


Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	261,98	28838,61	29293,35	2576,46
18.05.2025	24:00	279,56	32017,42	32506,75	2853,66
ИТОГО:		17,57	3178,81	3213,40	277,20

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

Представитель
абонента



Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Г 13,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 394194
Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	27,63	0,03	0,01	1,49	0,0	
23.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22	27,24	-0,03	0,01	0,87	0,0	
24.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	26,95	0,02	0,01	0,85	0,0	
25.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	26,55	-0,01	0,01	0,79	0,0	
26.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36	25,33	0,03	0,01	0,74	0,0	
27.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	23,87	0,05	0,01	0,84	0,0	
28.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	23,03	-0,04	0,01	0,86	0,0	
29.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	23,23	-0,19	0,01	0,86	0,0	
30.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13	23,38	-0,24	0,01	0,86	0,0	
01.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	23,12	-0,23	0,01	0,86	0,0	
02.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	22,33	-0,17	0,01	1,75	0,0	
03.05.25	0,01	2,77	2,50	0,27	0,00	0,00	24,51	23,76	0,75	0,01	3,77	4,53	
04.05.25	0,80	203,39	204,19	0,00	0,80	0,00	48,63	44,55	4,09	0,01	3,97	19,42	
05.05.25	0,98	329,16	330,58	0,00	1,42	0,00	48,12	44,29	3,82	0,01	4,81	17,32	
06.05.25	1,36	309,18	310,57	0,00	1,39	0,00	50,57	45,77	4,8	0,01	5,19	21,75	
07.05.25	1,13	310,85	312,46	0,00	1,61	0,00	48,25	43,96	4,28	0,01	5,17	19,54	
08.05.25	1,43	308,67	310,29	0,00	1,62	0,00	50,44	45,68	4,76	0,01	5,16	23,83	
09.05.25	1,39	308,71	310,33	0,00	1,62	0,00	50,84	45,99	4,85	0,01	5,16	22,18	
10.05.25	1,49	308,33	309,89	0,00	1,56	0,00	51,23	46,29	4,94	0,01	5,15	24,0	
11.05.25	1,59	308,42	309,89	0,00	1,47	0,00	52,58	47,32	5,26	0,01	5,15	24,0	
12.05.25	1,54	308,29	309,73	0,00	1,44	0,00	51,6	46,49	5,1	0,01	5,14	24,0	
13.05.25	1,56	307,43	308,81	0,00	1,38	0,00	52,07	46,89	5,18	0,01	5,19	23,92	
14.05.25	1,33	308,32	309,69	0,00	1,37	0,00	49,78	45,12	4,65	0,01	5,19	21,95	
15.05.25	0,73	308,42	309,79	0,00	1,37	0,00	45,39	41,77	3,62	0,01	5,18	12,96	
16.05.25	0,30	151,85	152,54	0,00	0,69	0,00	43,7	40,63	3,07	0,01	3,74	6,41	
17.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36	26,32	0,04	0,01	1,91	0,0	
18.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89	25,86	0,03	0,01	1,99	0,0	
Итого:	15,65	3773,80	3791,27	0,27	17,73	0,00	49,71	45,16	4,56	0,01	5,01	265,83	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	246,13	37026,28	36905,58	2510,70
18.05.2025	24:00	261,78	40800,08	40696,85	2776,53
ИТОГО:		15,65	3773,80	3791,27	265,83

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. + Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
648 =265,83 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Представитель
абонента

С.С.Скрябникова

Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал

Номер абонента: 100/01

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 438910

Адрес дома: мкр Г 14,

Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,55	370,11	368,16	1,96	0,00	0,00	70,15	67,0	3,16	4,51	4,42	8,22	
23.04.25	0,68	367,17	365,25	1,92	0,00	0,00	69,98	66,66	3,32	4,5	4,41	10,09	
24.04.25	0,75	365,58	363,67	1,92	0,00	0,00	69,92	66,52	3,4	4,5	4,4	11,26	
25.04.25	0,78	366,73	364,81	1,92	0,00	0,00	69,77	66,25	3,52	4,51	4,41	11,79	
26.04.25	0,88	353,11	351,37	1,75	0,00	0,00	68,75	65,06	3,69	4,45	4,35	13,43	
27.04.25	1,22	348,81	347,12	1,69	0,00	0,00	69,57	65,19	4,38	4,43	4,33	16,16	
28.04.25	0,95	352,98	351,12	1,85	0,00	0,00	69,69	65,77	3,92	4,46	4,35	13,23	
29.04.25	0,91	350,45	348,66	1,79	0,00	0,00	70,01	66,18	3,83	4,43	4,34	13,17	
30.04.25	0,86	350,65	348,79	1,86	0,00	0,00	69,69	65,94	3,75	4,43	4,34	12,21	
01.05.25	1,06	346,91	345,11	1,80	0,00	0,00	69,61	65,55	4,06	4,43	4,33	15,35	
02.05.25	1,12	356,88	355,01	1,87	0,00	0,00	70,28	66,2	4,07	4,5	4,38	16,1	
03.05.25	0,86	372,23	370,30	1,93	0,00	0,00	70,42	66,79	3,63	4,57	4,44	12,33	
04.05.25	1,23	363,51	361,66	1,85	0,00	0,00	69,64	65,36	4,28	4,53	4,42	15,73	
05.05.25	0,83	356,53	354,71	1,82	0,00	0,00	69,6	65,98	3,62	4,51	4,41	12,29	
06.05.25	0,98	347,73	346,00	1,73	0,00	0,00	69,49	65,49	4,0	4,48	4,39	13,6	
07.05.25	0,84	358,40	356,59	1,81	0,00	0,00	69,44	65,79	3,65	4,54	4,42	12,32	
08.05.25	0,81	357,69	355,95	1,75	0,00	0,00	69,51	65,91	3,6	4,54	4,42	12,03	
09.05.25	0,87	353,01	351,26	1,75	0,00	0,00	68,84	65,2	3,64	4,51	4,4	13,38	
10.05.25	0,85	356,29	354,58	1,71	0,00	0,00	68,2	64,53	3,66	4,52	4,4	12,73	
11.05.25	1,10	339,31	337,62	1,69	0,00	0,00	66,99	62,75	4,24	4,46	4,36	14,92	
12.05.25	0,93	321,00	319,41	1,58	0,00	0,00	65,07	61,11	3,96	4,38	4,29	14,6	
13.05.25	1,29	329,41	327,85	1,56	0,00	0,00	68,26	63,79	4,46	4,56	4,48	19,22	
14.05.25	0,94	319,28	317,80	1,48	0,00	0,00	66,71	62,73	3,98	4,52	4,45	14,66	
16.05.25	0,98	335,90	334,44	1,46	0,00	0,00	66,11	62,29	3,82	4,6	4,51	15,6	
17.05.25	0,99	338,76	337,25	1,51	0,00	0,00	68,83	65,0	3,83	4,52	4,44	15,67	
18.05.25	1,18	338,30	336,77	1,53	0,00	0,00	69,54	65,23	4,31	4,51	4,43	16,57	
Итого:	25,34	9448,13	9401,00	47,12	0,00	0,00	68,91	65,07	3,83	4,50	4,40	369,74	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	418,43	44878,95	44634,33	2651,68
18.05.2025	24:00	443,77	54327,08	54035,34	3021,42
ИТОГО:		25,34	9448,13	9401,00	369,74

Классификация ошибок:

D - отключение по $t1-t2 < \min$
G - отключение по $G_{\min}$, $G_{\max}$
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max + Тд.о.
648 = 369,74 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Представитель
абонента

С.С. Савкикова

Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Г 17,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 437463
Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит-ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,93	201,60	199,90	1,70	0,00	0,00	70,06	65,46	4,6	6,19	6,22	23,87	
23.04.25	0,96	201,19	199,52	1,67	0,00	0,00	69,89	65,1	4,79	6,2	6,11	24,0	
24.04.25	0,99	200,89	199,25	1,64	0,00	0,00	69,73	64,82	4,91	6,19	6,08	24,0	
25.04.25	1,12	200,27	198,63	1,64	0,00	0,00	69,64	64,07	5,57	6,2	6,05	24,0	
26.04.25	1,18	182,59	181,09	1,50	0,00	0,00	68,64	62,19	6,45	6,13	6,04	24,0	
27.04.25	1,24	176,76	175,31	1,45	0,00	0,00	69,24	62,22	7,02	6,1	6,03	24,0	
28.04.25	1,14	180,17	178,68	1,49	0,00	0,00	69,47	63,16	6,31	6,08	6,0	24,0	
29.04.25	1,10	184,18	182,64	1,51	0,00	0,00	69,7	63,7	6,0	6,12	6,03	24,0	
30.04.25	1,14	183,38	181,88	1,50	0,00	0,00	69,75	63,54	6,2	6,12	6,0	24,0	
01.05.25	1,20	181,71	180,21	1,50	0,00	0,00	69,25	62,64	6,61	6,11	5,93	24,0	
02.05.25	1,18	183,08	181,54	1,53	0,00	0,00	69,89	63,44	6,44	6,14	5,98	24,0	
03.05.25	1,26	189,87	188,28	1,58	0,00	0,00	70,17	63,54	6,63	6,24	6,13	24,0	
04.05.25	1,09	183,43	181,92	1,51	0,00	0,00	69,57	63,62	5,94	6,2	6,13	24,0	
05.05.25	1,07	184,03	182,54	1,50	0,00	0,00	69,46	63,62	5,84	6,19	6,06	24,0	
06.05.25	1,13	179,13	177,65	1,48	0,00	0,00	69,26	62,95	6,31	6,15	6,01	24,0	
07.05.25	1,16	175,75	174,30	1,45	0,00	0,00	69,19	62,61	6,58	6,18	6,09	24,0	
08.05.25	1,18	170,95	169,55	1,39	0,00	0,00	69,24	62,35	6,89	6,19	6,03	24,0	
09.05.25	1,07	167,22	165,87	1,34	0,00	0,00	68,73	62,34	6,39	6,17	6,06	24,0	
10.05.25	1,07	159,76	158,50	1,27	0,00	0,00	68,0	61,27	6,73	6,15	6,08	24,0	
11.05.25	1,25	147,45	146,31	1,14	0,00	0,00	67,06	58,56	8,5	6,11	5,99	24,0	
12.05.25	1,08	134,27	133,25	1,02	0,00	0,00	65,18	57,14	8,02	6,03	5,94	24,0	
13.05.25	1,06	134,60	133,56	1,04	0,00	0,00	64,43	56,51	7,92	6,1	6,0	24,0	
14.05.25	1,14	164,00	162,66	1,34	0,00	0,00	67,85	60,88	6,97	6,24	6,16	24,0	
15.05.25	1,17	176,47	175,03	1,44	0,00	0,00	67,53	60,87	6,66	6,24	6,1	24,0	
16.05.25	0,99	168,42	167,03	1,39	0,00	0,00	65,48	59,58	5,9	6,24	6,2	24,0	
17.05.25	1,01	201,42	199,71	1,70	0,00	0,00	68,5	63,47	5,03	6,26	6,13	24,0	
18.05.25	1,20	196,02	194,37	1,65	0,00	0,00	69,14	63,03	6,1	6,22	6,11	24,0	
Итого:	30,12	4808,63	4769,20	39,42	0,00	0,00	68,79	62,53	6,26	6,17	6,07	647,87	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	349,05	21996,03	21795,54	2663,63
18.05.2025	24:00	379,18	26804,66	26564,75	3311,50
ИТОГО:		30,12	4808,63	4769,20	647,87

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

$$T_{\text{итч}} = T_{\text{нагр}} + T_{\text{б.пит}} + T_{\text{б.отк}} + T_{\text{t1<min}} + T_{\text{t2<min}} + T_{\text{t2>max}} + T_{\text{т.б.}}$$
$$648 = 647,87 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0$$

Представитель
абонента

С.С. Крыжников

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Г 18,
Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 438912
Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит-ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	1,22	96,09	95,53	0,55	0,00	0,00	69,94	57,28	12,66	5,63	4,21	24,0	
23.04.25	1,27	103,77	103,16	0,61	0,00	0,00	69,76	57,53	12,22	5,65	4,17	24,0	
24.04.25	1,24	102,05	101,46	0,58	0,00	0,00	69,74	57,6	12,14	5,63	4,2	24,0	
25.04.25	1,21	99,04	98,46	0,58	0,00	0,00	69,63	57,4	12,23	5,64	4,18	24,0	
26.04.25	1,40	133,67	132,84	0,82	0,00	0,00	68,62	58,15	10,47	5,57	4,12	24,0	
27.04.25	1,41	124,82	124,06	0,75	0,00	0,00	69,31	58,03	11,28	5,52	4,15	24,0	
28.04.25	1,39	117,66	116,96	0,70	0,00	0,00	69,53	57,73	11,79	5,53	4,25	24,0	
29.04.25	1,37	113,43	112,77	0,67	0,00	0,00	69,76	57,69	12,07	5,52	4,31	24,0	
30.04.25	1,38	115,34	114,66	0,69	0,00	0,00	69,71	57,77	11,94	5,53	4,25	24,0	
01.05.25	1,36	116,29	115,57	0,71	0,00	0,00	69,47	57,76	11,71	5,5	4,23	24,0	
02.05.25	1,53	124,52	123,75	0,77	0,00	0,00	70,05	57,74	12,3	5,56	4,13	24,0	
03.05.25	1,35	106,39	105,76	0,63	0,00	0,00	70,26	57,57	12,69	5,72	4,32	24,0	
04.05.25	1,43	122,57	121,81	0,76	0,00	0,00	69,54	57,91	11,62	5,66	4,35	24,0	
05.05.25	1,31	110,25	109,57	0,68	0,00	0,00	69,56	57,69	11,87	5,63	4,32	24,0	
06.05.25	1,36	119,09	118,36	0,73	0,00	0,00	69,38	57,96	11,42	5,56	4,28	24,0	
07.05.25	1,26	111,19	110,53	0,66	0,00	0,00	69,32	58,01	11,31	5,63	4,3	24,0	
08.05.25	1,24	106,44	105,80	0,64	0,00	0,00	69,35	57,73	11,63	5,65	4,28	24,0	
09.05.25	1,31	124,73	123,99	0,74	0,00	0,00	68,79	58,28	10,51	5,61	4,26	24,0	
10.05.25	1,27	131,88	131,10	0,77	0,00	0,00	68,13	58,49	9,63	5,61	4,2	24,0	
11.05.25	2,25	227,08	222,35	4,72	0,00	0,00	66,73	56,83	9,9	5,51	4,26	24,0	
12.05.25	2,64	242,81	241,04	1,77	0,00	0,00	65,3	54,43	10,87	5,37	4,25	24,0	
13.05.25	2,75	335,83	333,66	2,17	0,00	0,00	64,12	55,96	8,16	5,39	4,32	24,0	
14.05.25	2,50	166,75	165,62	1,13	0,00	0,00	68,09	53,1	14,99	5,64	4,33	24,0	
15.05.25	2,00	180,85	179,70	1,14	0,00	0,00	66,5	55,44	11,06	5,59	4,4	24,0	
16.05.25	1,47	275,13	273,47	1,66	0,00	0,00	63,89	58,56	5,33	5,54	4,5	24,0	
17.05.25	1,20	106,00	105,38	0,62	0,00	0,00	68,7	57,38	11,31	5,67	4,42	24,0	
18.05.25	1,38	120,58	119,87	0,70	0,00	0,00	69,19	57,74	11,45	5,6	4,38	24,0	
Итого:	41,54	3834,26	3807,26	27,00	0,00	0,00	67,93	57,11	10,81	5,56	4,29	648,0	

Показания интеграторов счётчиков

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	75,35	4121,80	4093,13	662,68
18.05.2025	24:00	116,88	7956,06	7900,39	1310,68
ИТОГО:		41,54	3834,26	3807,26	648,00

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
648 =648,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента

Скрынникова РЭ

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Г 20,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 393709
Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39	22,9	0,49	-0,13	2,47	0,0	
23.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85	22,33	0,51	-0,13	2,47	0,0	
24.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5	22,02	0,48	-0,12	2,47	0,0	
25.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15	21,63	0,52	-0,12	2,47	0,0	
26.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	20,49	0,64	-0,12	2,44	0,0	
27.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	18,73	0,6	-0,13	2,42	0,0	
28.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	17,5	0,54	-0,14	2,4	0,0	
29.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	17,35	0,37	-0,13	2,42	0,0	
30.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86	17,5	0,36	-0,12	2,42	0,0	
01.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	17,3	0,37	-0,12	2,42	0,0	
02.05.25	0,47	75,56	76,71	0,00	1,16	0,00	52,96	46,64	6,33	-0,1	2,43	5,21	
03.05.25	0,62	150,07	152,69	0,00	2,62	0,00	46,06	41,89	4,17	-0,07	2,48	10,81	
04.05.25	0,79	125,37	127,83	0,00	2,46	0,00	49,13	42,76	6,38	-0,06	2,57	12,29	
05.05.25	1,31	226,74	232,29	0,00	5,55	0,00	47,88	42,0	5,88	-0,02	2,62	23,87	
06.05.25	1,50	212,67	217,93	0,00	5,26	0,00	50,42	43,31	7,11	-0,03	2,63	24,0	
07.05.25	1,26	211,11	216,39	0,00	5,28	0,00	48,13	42,02	6,11	-0,04	2,61	23,59	
08.05.25	1,39	209,69	215,02	0,00	5,32	0,00	50,08	43,37	6,71	-0,04	2,64	24,0	
09.05.25	1,43	209,72	215,15	0,00	5,43	0,00	50,67	43,77	6,89	-0,05	2,63	23,88	
10.05.25	1,48	210,25	215,62	0,00	5,37	0,00	51,03	43,94	7,09	-0,04	2,64	24,0	
11.05.25	1,62	212,51	217,88	0,00	5,37	0,00	52,32	44,64	7,69	-0,04	2,64	24,0	
12.05.25	1,55	212,37	217,65	0,00	5,28	0,00	51,29	43,94	7,36	-0,05	2,63	24,0	
13.05.25	1,59	211,86	216,97	0,00	5,11	0,00	51,85	44,29	7,57	-0,05	2,63	24,0	
14.05.25	1,42	211,55	216,70	0,00	5,15	0,00	49,68	42,83	6,85	-0,05	2,62	23,54	
15.05.25	1,10	211,27	216,44	0,00	5,17	0,00	45,44	40,01	5,42	-0,06	2,57	22,63	
16.05.25	0,45	111,81	114,63	0,00	2,82	0,00	43,67	38,93	4,74	-0,1	2,46	9,71	
17.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	21,36	0,45	-0,13	2,43	0,0	
18.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	20,48	0,45	-0,12	2,43	0,0	
Итого:	18,00	2802,56	2869,92	0,00	67,35	0,00	49,48	42,94	6,53	-0,05	2,60	299,54	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	269,27	24621,50	25230,12	2595,88
18.05.2025	24:00	287,27	27424,06	28100,04	2895,42
ИТОГО:		18,00	2802,56	2869,92	299,54

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
648 =299,54 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента

С.С. Крыжикова Р.О.

Полномочный представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Г 23,
Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 437442
Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит-ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	1,12	145,03	143,05	1,98	0,00	0,00	70,51	62,76	7,74	5,2	5,0	24,0	
23.04.25	1,10	100,08	98,81	1,28	0,00	0,00	70,03	59,0	11,03	5,23	5,0	24,0	
24.04.25	1,14	104,70	103,39	1,31	0,00	0,00	69,84	58,9	10,94	5,21	5,0	24,0	
25.04.25	1,17	115,39	113,93	1,46	0,00	0,00	69,82	59,71	10,11	5,21	5,0	24,0	
26.04.25	1,17	117,62	116,11	1,51	0,00	0,00	68,93	68,96	9,97	5,13	5,0	24,0	
27.04.25	1,24	110,82	109,32	1,50	0,00	0,00	69,38	58,19	11,18	5,08	5,0	24,0	
28.04.25	1,25	148,81	146,86	1,96	0,00	0,00	69,68	61,29	8,39	5,07	5,0	24,0	
29.04.25	1,21	139,91	138,09	1,82	0,00	0,00	69,9	61,24	8,66	5,08	5,0	24,0	
30.04.25	1,21	121,20	119,67	1,53	0,00	0,00	70,09	60,12	9,97	5,09	5,0	24,0	
01.05.25	1,21	151,10	149,09	2,01	0,00	0,00	69,51	61,47	8,03	5,06	5,0	24,0	
02.05.25	1,28	169,97	167,88	2,08	0,00	0,00	70,05	62,5	7,55	5,09	5,0	24,0	
03.05.25	1,32	158,63	156,69	1,94	0,00	0,00	70,54	62,21	8,33	5,25	5,0	24,0	
04.05.25	1,32	131,26	129,70	1,56	0,00	0,00	69,79	59,69	10,09	5,22	5,0	24,0	
05.05.25	1,26	156,29	154,42	1,87	0,00	0,00	69,76	61,72	8,04	5,19	5,0	24,0	
06.05.25	1,25	180,46	178,24	2,22	0,00	0,00	69,58	62,63	6,95	5,1	5,0	24,0	
07.05.25	1,20	174,28	172,11	2,17	0,00	0,00	69,5	62,63	6,87	5,15	5,0	24,0	
08.05.25	1,28	176,89	174,75	2,14	0,00	0,00	69,57	62,33	7,23	5,16	5,0	24,0	
09.05.25	1,25	159,18	157,15	2,03	0,00	0,00	68,48	60,62	7,86	5,13	5,0	24,0	
10.05.25	1,25	159,18	157,15	2,03	0,00	0,00	68,48	60,62	7,86	5,13	5,0	24,0	
11.05.25	1,26	152,42	150,44	1,98	0,00	0,00	67,33	59,02	8,31	5,08	5,0	24,0	
12.05.25	1,15	166,97	164,69	2,28	0,00	0,00	65,65	58,78	6,87	4,94	5,0	24,0	
13.05.25	1,26	223,52	221,63	1,89	0,00	0,00	65,81	60,14	5,67	4,93	5,0	24,0	
14.05.25	1,44	648,46	646,13	2,33	0,00	0,00	68,24	66,01	2,23	4,95	5,0	24,0	
15.05.25	1,38	639,54	637,82	1,72	0,00	0,00	68,14	65,98	2,15	4,92	5,0	24,0	
16.05.25	1,31	629,17	626,62	2,55	0,00	0,00	65,05	62,96	2,08	4,9	5,0	24,0	
17.05.25	1,41	670,65	668,97	1,68	0,00	0,00	69,1	67,0	2,1	4,96	5,0	24,0	
18.05.25	1,49	657,69	655,85	1,83	0,00	0,00	69,35	67,08	2,27	4,88	5,0	24,0	
Итого:	33,95	6523,64	6472,84	50,80	0,00	0,00	68,56	63,36	5,19	5,02	5,00	648,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	586,51	25897,02	25569,55	2662,86
18.05.2025	24:00	620,46	32420,67	32042,39	3310,86
ИТОГО:		33,95	6523,64	6472,84	648,00

В - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
648 =648,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента Скрынникова
Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Г 24,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 437457
Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	1,07	391,91	395,20	0,00	3,29	0,00	70,22	67,48	2,74	4,58	5,0	23,87	
23.04.25	1,12	396,52	400,10	0,00	3,58	0,00	70,04	67,21	2,83	4,6	5,0	24,0	
24.04.25	1,13	393,55	396,89	0,00	3,14	0,00	69,86	66,99	2,87	4,59	5,0	24,0	
25.04.25	1,12	393,13	396,13	0,00	3,00	0,00	69,79	66,92	2,87	4,6	5,0	24,0	
26.04.25	1,09	381,78	385,05	0,00	3,26	0,00	68,85	65,99	2,86	4,55	5,0	24,0	
27.04.25	1,26	374,85	378,46	0,00	3,61	0,00	69,36	65,99	3,36	4,51	5,0	24,0	
28.04.25	1,27	374,12	377,62	0,00	3,50	0,00	69,57	66,17	3,4	4,51	5,0	24,0	
29.04.25	1,13	374,61	377,75	0,00	3,14	0,00	69,78	66,75	3,04	4,51	5,0	24,0	
30.04.25	1,16	376,88	380,05	0,00	3,17	0,00	69,99	66,9	3,09	4,51	5,0	23,91	
01.05.25	1,24	371,09	373,91	0,00	2,82	0,00	69,37	66,02	3,35	4,49	5,0	24,0	
02.05.25	1,24	374,89	378,11	0,00	3,23	0,00	69,95	66,62	3,33	4,54	5,0	24,0	
03.05.25	1,25	395,86	399,00	0,00	3,14	0,00	70,32	67,16	3,16	4,66	5,0	24,0	
04.05.25	1,23	390,95	393,69	0,00	2,74	0,00	69,75	66,6	3,15	4,62	5,0	24,0	
05.05.25	1,25	398,24	400,99	0,00	2,75	0,00	69,63	66,48	3,15	4,58	5,0	23,99	
06.05.25	1,11	415,94	418,87	0,00	2,92	0,00	69,45	66,72	2,73	4,46	5,0	18,64	
07.05.25	1,37	431,89	434,67	0,00	2,79	0,00	69,4	66,21	3,19	4,49	5,0	24,0	
08.05.25	1,41	434,27	437,47	0,00	3,20	0,00	69,44	66,19	3,25	4,51	5,0	24,0	
09.05.25	1,33	430,01	433,29	0,00	3,27	0,00	68,97	65,86	3,11	4,48	5,0	23,92	
10.05.25	1,30	429,99	434,03	0,00	4,03	0,00	68,24	65,2	3,03	4,49	5,0	24,0	
11.05.25	1,38	419,41	423,22	0,00	3,81	0,00	67,37	64,07	3,3	4,45	5,0	24,0	
12.05.25	1,25	395,87	399,17	0,00	3,30	0,00	65,46	62,28	3,19	4,34	5,0	24,0	
13.05.25	1,19	385,62	389,06	0,00	3,44	0,00	64,23	61,11	3,12	4,38	5,0	23,92	
14.05.25	1,23	359,45	363,08	0,00	3,63	0,00	67,96	64,54	3,42	4,49	5,0	24,0	
15.05.25	1,21	353,78	357,52	0,00	3,74	0,00	67,73	64,29	3,44	4,47	5,0	24,0	
16.05.25	1,21	351,08	354,57	0,00	3,48	0,00	64,99	61,53	3,45	4,47	5,0	24,0	
17.05.25	1,26	371,67	375,18	0,00	3,51	0,00	68,78	65,39	3,4	4,49	5,0	24,0	
18.05.25	1,37	365,36	369,01	0,00	3,65	0,00	69,13	65,38	3,75	4,44	5,0	24,0	
Итого:	33,18	10532,73	10621,91	0,00	89,17	0,00	68,82	65,65	3,16	4,51	5,00	642,25	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	630,82	55279,33	55547,53	2663,87
18.05.2025	24:00	664,00	65812,07	66169,44	3306,12
ИТОГО:		33,18	10532,73	10621,91	642,25

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min

G - отключение по Gmin, Gmax

0 - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
648 =642,25 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента

С.С. Сырникиова

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Г 26,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 437648
Система: ОБЦ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит-ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	1,80	400,47	401,11	0,00	0,64	0,00	70,48	66,0	4,48	4,38	3,51	24,0	
23.04.25	1,66	400,64	401,31	0,00	0,67	0,00	70,3	66,17	4,12	4,4	3,52	24,0	
24.04.25	1,74	397,98	398,31	0,00	0,33	0,00	70,13	65,76	4,37	4,37	3,51	24,0	
25.04.25	1,75	398,44	399,01	0,00	0,57	0,00	70,06	65,69	4,37	4,38	3,53	24,0	
26.04.25	1,85	388,14	388,57	0,00	0,43	0,00	69,12	64,37	4,76	4,32	3,51	24,0	
27.04.25	2,08	380,20	380,85	0,00	0,65	0,00	69,7	64,23	5,46	4,28	3,5	24,0	
28.04.25	1,88	383,66	384,34	0,00	0,68	0,00	69,91	65,01	4,89	4,3	3,5	24,0	
29.04.25	1,89	382,19	382,85	0,00	0,66	0,00	70,13	65,18	4,94	4,29	3,5	24,0	
30.04.25	1,89	383,30	383,72	0,00	0,42	0,00	70,28	65,37	4,91	4,29	3,5	24,0	
01.05.25	1,96	379,08	379,23	0,00	0,14	0,00	69,7	64,54	5,16	4,28	3,5	24,0	
02.05.25	2,04	386,93	387,65	0,00	0,72	0,00	70,31	65,04	5,27	4,33	3,52	24,0	
03.05.25	1,98	405,91	406,75	0,00	0,83	0,00	70,63	65,77	4,85	4,46	3,56	24,0	
04.05.25	2,04	397,22	397,76	0,00	0,55	0,00	70,02	64,91	5,11	4,41	3,55	24,0	
05.05.25	3,92	509,16	506,62	2,54	0,00	0,00	69,92	62,23	7,69	4,34	3,6	24,0	
06.05.25	5,50	557,51	559,08	0,00	1,57	0,00	69,75	59,89	9,86	4,26	3,62	24,0	
07.05.25	5,41	566,77	568,19	0,00	1,41	0,00	69,69	60,16	9,53	4,3	3,65	24,0	
08.05.25	5,35	572,08	573,58	0,00	1,49	0,00	69,74	60,4	9,34	4,31	3,65	24,0	
09.05.25	5,21	566,69	567,92	0,00	1,23	0,00	69,27	60,07	9,19	4,29	3,64	24,0	
10.05.25	5,18	563,92	565,32	0,00	1,40	0,00	68,54	59,37	9,17	4,28	3,64	24,0	
11.05.25	5,28	547,75	549,10	0,00	1,35	0,00	67,65	58,01	9,64	4,23	3,63	24,0	
12.05.25	4,84	506,85	508,06	0,00	1,21	0,00	65,81	56,27	9,54	4,1	3,61	24,0	
13.05.25	4,87	487,11	487,88	0,00	0,77	0,00	64,81	55,21	9,60	4,14	3,60	24,0	
14.05.25	5,23	553,03	553,87	0,00	0,83	0,00	68,31	58,87	9,44	4,34	3,73	24,0	
15.05.25	5,02	539,86	540,58	0,00	0,72	0,00	67,98	58,68	9,29	4,3	3,72	24,0	
16.05.25	2,52	412,56	412,45	0,11	0,00	0,00	65,15	59,06	6,09	4,36	3,67	24,0	
17.05.25	1,67	391,37	391,08	0,29	0,00	0,00	68,99	64,73	4,25	4,44	3,59	24,0	
18.05.25	1,88	387,30	387,16	0,14	0,00	0,00	69,44	64,58	4,85	4,39	3,55	24,0	
Итого:	86,27	12246,17	12262,47	3,08	19,38	0,00	69,02	61,99	7,03	4,31	3,59	648,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	699,53	65172,86	65285,32	2663,66
18.05.2025	24:00	785,80	77419,03	77547,80	3311,66
ИТОГО:		86,27	12246,17	12262,47	648,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
0000 =0000 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента С.Скрынникова тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: МУП водоканал

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: мкр Г 29,

Номер абонента: 100/01

Номер прибора: 394201

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит-ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	23,46	24,54	-1,07	0,6	0,69	0,0	
23.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09	23,85	0,24	-0,04	0,14	0,0	
24.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	23,51	0,52	-0,06	0,16	0,0	
25.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65	23,04	0,61	-0,09	0,15	0,0	
26.04.25	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	22,09	21,02	1,07	-0,1	0,11	0,0	
27.04.25	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	21,39	20,31	1,09	-0,09	0,18	0,0	
28.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	18,69	1,46	-0,07	0,19	0,0	
29.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	18,17	1,47	-0,07	0,21	0,0	
30.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	18,28	1,36	-0,07	0,22	0,0	
01.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,6	18,49	1,12	-0,07	0,22	0,0	
02.05.25	0,53	77,88	74,52	3,35	0,00	0,00	51,37	44,51	6,86	1,14	1,33	6,61	
03.05.25	0,69	143,02	138,03	5,00	0,00	0,00	45,92	41,12	4,8	3,82	3,48	10,74	
04.05.25	0,89	111,49	106,18	5,31	0,00	0,00	48,81	40,86	7,94	3,81	3,63	12,69	
05.05.25	1,42	181,04	185,21	5,83	0,00	0,00	47,76	40,32	7,45	5,05	4,81	24,0	
06.05.25	1,60	179,33	175,37	3,96	0,00	0,00	50,23	41,32	8,91	5,29	5,09	24,0	
07.05.25	1,42	180,33	176,36	3,96	0,00	0,00	47,95	40,08	7,87	5,29	5,08	24,0	
08.05.25	1,54	179,09	175,04	4,04	0,00	0,00	49,98	41,35	8,64	5,26	5,06	24,0	
09.05.25	1,58	179,06	174,94	4,13	0,00	0,00	50,43	41,57	8,85	5,27	5,06	24,0	
10.05.25	1,59	178,84	174,74	4,10	0,00	0,00	50,52	41,61	8,91	5,25	5,04	24,0	
11.05.25	1,68	178,75	174,63	4,12	0,00	0,00	51,73	42,3	9,43	5,25	5,05	24,0	
12.05.25	1,61	178,62	174,54	4,08	0,00	0,00	50,69	41,67	9,02	5,24	5,03	24,0	
13.05.25	1,66	178,11	174,07	4,05	0,00	0,00	51,42	42,1	9,32	5,28	5,08	24,0	
14.05.25	1,49	178,62	174,56	4,06	0,00	0,00	49,47	41,07	8,4	5,29	5,08	23,83	
15.05.25	1,18	178,78	174,81	3,97	0,00	0,00	45,19	38,53	6,67	5,28	5,07	23,48	
16.05.25	0,53	90,78	88,79	1,99	0,00	0,00	43,56	37,69	5,87	4,15	4,03	12,15	
17.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	24,29	-0,47	3,01	2,61	0,0	
18.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	23,33	-0,05	3,19	1,39	0,0	
ИТОГО:													

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	250,83	19704,38	19220,28	2596,29
18.05.2025	24:00	270,26	22108,36	21562,08	2901,80
ИТОГО:		19,42	2403,98	2341,80	305,51

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.

=Тнараб.

+Тсб.пит.

+Тф.отк.

+Тdt<min

+TG<min

+TG>max

+Тд.о.

648

=305,51

+0,0

+0,0


+0,0

+0,0

+0,0

+0,0

абонента



Представитель

организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Г 31,
Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 437553
Система: ОБЩ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.04.2025 по 18.05.2025


Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит-ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	1,19	260,78	263,34	0,00	2,56	0,00	69,89	65,25	4,64	3,54	3,7	23,45	
23.04.25	1,20	262,30	264,91	0,00	2,61	0,00	69,71	65,0	4,71	3,54	3,71	23,19	
24.04.25	1,23	260,44	263,10	0,00	2,66	0,00	69,54	64,81	4,72	3,53	3,7	24,0	
25.04.25	1,24	260,76	263,50	0,00	2,73	0,00	69,47	64,69	4,78	3,53	3,7	24,0	
26.04.25	1,31	254,10	256,76	0,00	2,66	0,00	68,52	63,36	5,16	3,51	3,67	24,0	
27.04.25	1,42	250,74	253,38	0,00	2,64	0,00	69,06	63,4	5,65	3,5	3,66	24,0	
28.04.25	1,40	251,40	254,01	0,00	2,60	0,00	69,28	63,71	5,57	3,5	3,66	24,0	
29.04.25	1,39	248,97	251,56	0,00	2,59	0,00	69,51	63,9	5,6	3,5	3,66	24,0	
30.04.25	1,32	250,20	252,85	0,00	2,66	0,00	69,64	64,35	5,29	3,5	3,67	23,77	
01.05.25	1,42	248,51	251,15	0,00	2,63	0,00	69,07	63,33	5,74	3,5	3,67	24,0	
02.05.25	1,48	255,03	257,73	0,00	2,69	0,00	69,67	63,84	5,82	3,49	3,66	24,0	
03.05.25	1,45	266,66	269,36	0,00	2,80	0,00	70,02	64,56	5,46	3,5	3,66	24,0	
04.05.25	1,41	260,79	263,53	0,00	2,75	0,00	69,42	64,02	5,4	3,5	3,67	24,0	
05.05.25	1,29	253,49	256,17	0,00	2,69	0,00	69,33	64,24	5,09	3,5	3,67	24,0	
06.05.25	1,45	245,99	248,63	0,00	2,64	0,00	69,1	63,19	5,92	3,5	3,66	24,0	
07.05.25	1,45	251,33	253,99	0,00	2,66	0,00	69,05	63,29	5,76	3,5	3,67	24,0	
08.05.25	1,44	253,17	255,92	0,00	2,75	0,00	69,11	63,4	5,71	3,5	3,66	24,0	
09.05.25	1,36	250,61	253,42	0,00	2,82	0,00	68,63	63,16	5,47	3,5	3,67	23,89	
10.05.25	1,34	249,57	252,55	0,00	2,98	0,00	67,91	62,54	5,37	3,49	3,66	24,0	
11.05.25	1,38	244,06	246,98	0,00	2,92	0,00	67,02	61,35	5,67	3,49	3,65	24,0	
12.05.25	1,24	230,69	233,46	0,00	2,76	0,00	65,15	59,78	5,37	3,49	3,65	24,0	
13.05.25	1,29	236,02	238,83	0,00	2,82	0,00	64,15	58,67	5,48	3,48	3,65	24,0	
14.05.25	1,39	250,06	253,05	0,00	3,00	0,00	67,68	62,12	5,56	3,49	3,66	24,0	
15.05.25	1,25	236,87	239,71	0,00	2,83	0,00	67,37	62,09	5,28	3,5	3,66	24,0	
16.05.25	1,17	255,72	258,73	0,00	3,01	0,00	64,88	60,18	4,7	3,49	3,66	23,17	
17.05.25	1,23	287,20	290,56	0,00	3,36	0,00	68,33	63,53	4,8	3,51	3,68	20,01	
18.05.25	1,87	289,81	297,89	0,00	3,82	0,00	68,72	63,89	4,83	3,51	3,68	21,04	
Итого:	36,03	6859,33	6934,48	0,00	75,15	0,00	68,52	63,21	5,31	3,50	3,67	638,52	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	337,40	30461,40	30731,72	2187,60
18.05.2025	24:00	373,44	37320,73	37666,21	2826,12
ИТОГО:		36,03	6859,33	6934,48	638,52

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. + Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
648 =638,52 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Представитель  Представитель
тепло(водо)снабжающей

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Г 33,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 439099
Система: ОБЦ

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	3,17	446,58	450,65	0,00	4,06	0,00	70,3	63,23	7,07	7,75	6,34	24,0	
23.04.25	3,21	448,93	452,93	0,00	4,00	0,00	70,11	62,99	7,12	7,76	6,35	24,0	
24.04.25	2,22	443,45	447,38	0,00	3,93	0,00	69,96	64,89	5,07	7,75	6,35	17,02	
25.04.25	2,76	447,07	451,08	0,00	4,01	0,00	69,88	63,74	6,14	7,76	6,36	23,96	
26.04.25	3,05	431,72	435,73	0,00	4,01	0,00	68,91	61,87	7,04	7,69	6,35	24,0	
27.04.25	3,15	424,22	428,30	0,00	4,08	0,00	69,53	62,12	7,41	7,65	6,35	24,0	
28.04.25	3,24	425,97	430,23	0,00	4,26	0,00	69,75	62,17	7,58	7,66	6,35	24,0	
29.04.25	3,10	425,40	429,72	0,00	4,32	0,00	69,99	62,72	7,26	7,65	6,35	24,0	
30.04.25	3,24	428,27	432,64	0,00	4,37	0,00	70,02	62,46	7,55	7,66	6,34	24,0	
01.05.25	3,24	423,73	428,23	0,00	4,50	0,00	69,54	61,92	7,63	7,64	6,34	24,0	
02.05.25	3,36	433,60	437,74	0,00	4,14	0,00	70,21	62,48	7,73	7,7	6,36	24,0	
03.05.25	3,21	476,91	481,20	0,00	4,29	0,00	70,46	63,74	6,71	7,83	6,4	24,0	
04.05.25	3,13	468,13	472,23	0,00	4,10	0,00	69,85	63,19	6,65	7,77	6,39	24,0	
05.05.25	3,14	458,80	463,08	0,00	4,27	0,00	69,76	62,95	6,81	7,75	6,4	24,0	
06.05.25	3,07	448,50	452,69	0,00	4,19	0,00	69,56	62,72	6,83	7,69	6,4	24,0	
07.05.25	3,09	460,21	464,42	0,00	4,21	0,00	69,49	62,6	6,89	7,75	6,41	24,0	
08.05.25	3,17	461,81	465,98	0,00	4,17	0,00	69,54	62,7	6,85	7,77	6,41	24,0	
09.05.25	3,06	455,23	459,33	0,00	4,10	0,00	69,04	62,33	6,71	7,74	6,4	23,9	
10.05.25	3,08	449,46	453,66	0,00	4,20	0,00	68,34	61,5	6,84	7,73	6,42	24,0	
11.05.25	3,24	432,32	436,08	0,00	3,76	0,00	67,41	59,94	7,47	7,67	6,42	24,0	
12.05.25	3,04	392,44	396,21	0,00	3,76	0,00	65,55	57,82	7,72	7,55	6,44	24,0	
13.05.25	3,04	415,66	419,66	0,00	4,00	0,00	64,69	57,4	7,29	7,65	6,46	24,0	
14.05.25	6,42	606,87	611,70	0,00	4,83	0,00	68,26	57,7	10,56	7,69	6,6	24,0	
15.05.25	7,07	654,99	660,71	0,00	5,72	0,00	67,74	56,95	10,79	7,58	6,64	24,0	
16.05.25	3,68	506,13	510,99	0,00	4,86	0,00	65,26	58,0	7,26	7,77	6,52	24,0	
17.05.25	3,02	486,26	490,61	0,00	4,35	0,00	68,76	62,54	6,21	7,86	6,38	23,8	
18.05.25	3,07	482,51	486,76	0,00	4,24	0,00	69,31	62,97	6,34	7,81	6,35	24,0	
Итого:	91,29	12435,21	12549,96	0,00	114,75	0,00	68,91	61,59	7,32	7,71	6,41	640,69	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	951,25	71068,91	71605,55	2663,66
18.05.2025	24:00	1042,54	83504,12	84155,51	3304,36
ИТОГО:		91,29	12435,21	12549,96	640,69

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
U - отключение питания

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max + Тд.о.
648 = 640,69 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Представитель
абонента

С.С. Крыжников

Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Д 1,
Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 437287
Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025


Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	25,61	2,48	8,0	2,68	2,23	
23.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	25,61	2,48	8,0	2,68	16,68	
24.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86	23,24	2,62	8,0	2,68	9,93	
25.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	23,12	1,63	8,0	2,68	0,0	
26.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71	21,21	2,5	8,0	2,68	0,0	
27.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	20,08	2,16	8,0	2,68	0,0	
28.04.25	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	20,59	0,0	20,59	2,68	0,0	0,0	
29.04.25	0,00	1,06	0,00	1,06	0,00	0,00	21,76	20,74	1,02	8,0	2,68	0,0	
30.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48	20,45	0,03	8,0	2,68	0,0	
01.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	20,77	0,08	8,0	2,68	0,0	
02.05.25	2,40	377,81	377,86	0,00	0,05	0,00	48,84	42,73	6,11	8,0	2,68	9,76	
03.05.25	4,84	876,98	879,81	0,00	2,83	0,00	49,15	43,73	5,42	8,0	2,68	24,0	
04.05.25	4,62	887,70	891,59	0,00	3,89	0,00	49,6	44,49	5,11	8,0	2,68	24,0	
05.05.25	4,59	896,83	900,44	0,00	3,60	0,00	49,77	44,74	5,02	8,0	2,68	24,0	
06.05.25	4,65	890,01	892,43	0,00	2,42	0,00	48,74	43,61	5,12	8,0	2,68	24,0	
07.05.25	4,65	869,16	871,07	0,00	1,91	0,00	48,82	43,57	5,25	8,0	2,68	24,0	
08.05.25	4,65	865,78	867,39	0,00	1,61	0,00	48,9	43,63	5,27	8,0	2,68	24,0	
09.05.25	4,62	866,24	868,40	0,00	2,16	0,00	48,49	43,26	5,23	8,0	2,68	24,0	
10.05.25	4,54	866,55	868,70	0,00	2,15	0,00	48,06	42,92	5,15	8,0	2,68	24,0	
11.05.25	4,45	867,44	869,63	0,00	2,19	0,00	47,3	42,26	5,03	8,0	2,68	24,0	
12.05.25	4,20	865,60	867,83	0,00	2,23	0,00	45,7	40,93	4,76	8,0	2,68	24,0	
13.05.25	4,08	864,28	866,62	0,00	2,34	0,00	44,8	40,18	4,62	8,0	2,68	24,0	
14.05.25	4,57	864,48	866,83	0,00	2,34	0,00	47,56	42,36	5,18	8,0	2,68	24,0	
15.05.25	4,47	858,81	861,48	0,00	2,67	0,00	48,0	42,9	5,1	8,0	2,68	24,0	
16.05.25	2,00	447,00	449,62	0,00	2,62	0,00	45,08	40,71	4,37	8,0	2,68	24,0	
17.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55	25,16	3,39	8,0	2,68	10,27	
18.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87	24,23	0,64	8,0	2,68	0,0	
Итого:	63,33	12165,77	12199,72	1,07	35,01	0,00	47,99	42,89	5,10	8,00	2,68	384,78	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	1161,12	104470,22	101330,08	2663,15
18.05.2025	24:00	1224,46	116635,98	113529,81	3047,92
ИТОГО:		63,33	12165,76	12199,73	384,78

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
648 =384,78 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Представитель
абонента 

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Д 2,
Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 343948
Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит-ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	23,81	-0,6	13,58	8,41	0,0	
23.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	23,19	-0,61	12,48	7,5	0,0	
24.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12	22,18	-0,06	11,99	7,01	0,0	
25.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	20,85	0,56	11,83	6,84	0,0	
26.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	20,28	0,33	11,74	6,75	0,0	
27.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	18,59	0,25	11,68	6,69	0,0	
28.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	17,42	0,28	11,64	6,65	0,0	
29.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48	17,09	0,39	11,61	6,62	0,0	
30.04.25	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	17,51	17,17	0,34	11,6	6,62	0,0	
01.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	16,61	0,38	11,62	6,64	0,0	
02.05.25	1,58	267,82	304,96	0,00	37,14	0,00	46,46	40,62	5,84	14,31	8,86	8,74	
03.05.25	3,68	678,85	773,69	0,00	94,83	0,00	48,19	42,89	5,31	17,89	11,83	24,0	
04.05.25	3,48	686,11	779,94	0,00	93,83	0,00	48,7	43,75	4,95	17,91	11,83	24,0	
05.05.25	3,32	686,09	779,28	0,00	93,17	0,00	48,87	44,15	4,73	17,82	11,82	24,0	
06.05.25	3,21	683,58	753,64	0,00	90,06	0,00	47,86	43,14	4,72	17,85	11,84	24,0	
07.05.25	2,92	587,58	666,67	0,00	79,09	0,00	47,84	42,99	4,86	17,77	11,85	24,0	
08.05.25	3,19	624,46	709,45	0,00	84,99	0,00	48,02	43,03	5,0	17,74	11,86	24,0	
09.05.25	3,15	624,48	709,66	0,00	85,18	0,00	47,61	42,68	4,93	17,74	11,86	24,0	
10.05.25	3,09	624,94	710,61	0,00	85,67	0,00	47,2	42,37	4,83	17,74	11,86	24,0	
11.05.25	3,02	625,37	711,30	0,00	85,93	0,00	46,5	41,78	4,72	17,74	11,86	24,0	
12.05.25	2,80	622,80	708,52	0,00	85,73	0,00	44,87	40,49	4,39	17,72	11,84	24,0	
13.05.25	2,69	620,62	706,34	0,00	85,73	0,00	43,85	39,62	4,23	17,75	11,87	24,0	
14.05.25	3,05	621,27	707,17	0,00	85,90	0,00	46,65	41,86	4,79	17,81	11,94	24,0	
15.05.25	2,97	616,91	702,46	0,00	85,55	0,00	47,19	42,49	4,7	17,79	11,93	24,0	
16.05.25	1,34	336,16	382,64	0,00	46,48	0,00	44,24	40,37	3,88	16,43	10,96	13,1	
17.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	22,2	-0,64	13,26	8,29	0,0	
18.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	21,92	-1,09	12,29	7,3	0,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	533,75	66506,69	75752,12	2625,98
18.05.2025	24:00	577,25	75393,76	85858,44	2959,82
ИТОГО:		43,50	8887,07	10106,33	333,84

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
648 =333,84 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента С.Скрипникова
Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Д 3,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 394189
Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	28,07	-3,39	0,04	0,28	0,0	
23.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	25,1	-1,34	0,04	0,26	0,0	
24.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	23,53	-0,49	0,04	0,24	0,0	
25.04.25	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	23,02	0,0	23,02	0,24	0,0	0,0	
26.04.25	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	22,36	22,25	0,11	0,04	0,2	0,0	
27.04.25	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	22,31	21,26	1,05	0,04	0,18	0,0	
28.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	19,84	1,2	0,04	0,15	0,0	
29.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	19,8	1,28	0,04	0,15	0,0	
30.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	20,05	1,37	0,04	0,17	0,0	
01.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	19,95	1,26	0,04	0,17	0,0	
02.05.25	0,93	136,30	135,85	0,46	0,00	0,00	49,21	42,45	6,76	0,04	0,28	9,09	
03.05.25	2,18	361,42	363,58	0,00	2,16	0,00	49,03	42,99	6,04	0,03	0,46	24,0	
04.05.25	2,05	363,24	365,44	0,00	2,20	0,00	49,54	43,87	5,67	0,04	0,5	24,0	
05.05.25	1,99	363,55	365,62	0,00	2,07	0,00	49,71	44,21	5,5	0,04	0,51	24,0	
06.05.25	1,92	355,28	357,38	0,00	2,10	0,00	48,69	43,27	5,42	0,04	0,5	24,0	
07.05.25	1,89	342,33	344,31	0,00	1,98	0,00	48,72	43,18	5,54	0,03	0,5	24,0	
08.05.25	1,90	340,83	342,66	0,00	1,83	0,00	48,84	43,24	5,6	0,04	0,51	24,0	
09.05.25	1,88	340,95	342,74	0,00	1,79	0,00	48,43	42,9	5,54	0,03	0,5	24,0	
10.05.25	1,85	341,09	342,95	0,00	1,86	0,00	48,02	42,56	5,46	0,03	0,5	24,0	
11.05.25	1,81	339,89	341,87	0,00	1,98	0,00	47,32	41,97	5,36	0,03	0,49	24,0	
12.05.25	1,65	336,98	338,94	0,00	1,95	0,00	45,68	40,76	4,92	0,03	0,47	24,0	
13.05.25	1,58	336,42	338,28	0,00	1,86	0,00	44,64	39,92	4,72	0,03	0,46	24,0	
14.05.25	1,79	336,61	338,46	0,00	1,85	0,00	47,46	42,13	5,33	0,03	0,49	24,0	
15.05.25	1,76	334,41	336,26	0,00	1,85	0,00	48,01	42,72	5,29	0,03	0,5	24,0	
16.05.25	0,80	185,16	186,23	0,00	1,07	0,00	45,06	40,69	4,37	0,04	0,39	13,17	
17.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33	25,31	-2,98	0,04	0,24	0,0	
18.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,9	24,21	-2,31	0,04	0,23	0,0	
Итого:	26,00	4814,69	4840,57	0,67	26,55	0,00	47,95	42,54	5,41	0,03	0,48	334,26	

Показания интеграторов счётчика:


Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	315,76	35732,92	35937,89	2650,46
18.05.2025	24:00	341,77	40547,59	40778,49	2984,72
ИТОГО:		26,00	4814,67	4840,59	334,26

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
648 =334,26 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Представитель
абонента



Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Д 7,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 392878
Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	24,05	0,8	7,85	2,63	24,0	
23.04.25	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	23,9	23,26	0,64	7,85	2,63	24,0	
24.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5	22,15	0,35	7,85	2,63	24,0	
25.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	20,81	0,56	7,85	2,63	24,0	
26.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	17,94	0,88	7,85	2,62	24,0	
27.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	16,56	0,67	7,85	2,62	24,0	
28.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	15,42	0,6	7,85	2,62	24,0	
29.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	16,23	0,33	7,85	2,62	24,0	
30.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	15,94	0,52	7,85	2,62	24,0	
01.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	15,96	0,61	7,85	2,62	24,0	
02.05.25	2,52	345,49	344,11	1,38	0,00	0,00	54,78	47,59	7,19	7,85	2,62	24,0	
03.05.25	3,89	793,13	790,13	3,00	0,00	0,00	48,57	43,76	4,81	7,85	2,62	24,0	
04.05.25	4,05	807,40	804,29	3,11	0,00	0,00	51,29	46,38	4,92	7,85	2,63	24,0	
05.05.25	3,82	808,53	805,34	3,19	0,00	0,00	50,66	46,04	4,63	7,85	2,63	24,0	
06.05.25	3,86	792,98	789,81	3,16	0,00	0,00	51,14	46,37	4,77	7,85	2,63	24,0	
07.05.25	3,88	796,37	793,20	3,16	0,00	0,00	51,62	46,85	4,78	7,85	2,63	24,0	
08.05.25	3,94	799,91	796,69	3,22	0,00	0,00	51,73	46,9	4,83	7,85	2,63	24,0	
09.05.25	3,90	799,91	796,77	3,14	0,00	0,00	51,31	46,53	4,78	7,85	2,63	24,0	
10.05.25	3,83	800,07	796,88	3,19	0,00	0,00	50,8	46,11	4,69	7,85	2,63	24,0	
11.05.25	3,73	800,48	797,37	3,11	0,00	0,00	49,88	45,32	4,56	7,85	2,63	24,0	
12.05.25	3,46	800,80	797,68	3,12	0,00	0,00	48,25	44,02	4,23	7,85	2,63	24,0	
13.05.25	3,42	800,99	797,78	3,21	0,00	0,00	47,7	43,53	4,17	7,85	2,63	24,0	
14.05.25	3,48	800,90	797,73	3,17	0,00	0,00	48,72	44,47	4,25	7,85	2,63	24,0	
15.05.25	3,40	817,30	814,05	3,24	0,00	0,00	48,85	44,78	4,06	7,85	2,63	24,0	
16.05.25	1,37	382,24	380,74	1,50	0,00	0,00	46,44	42,95	3,5	7,85	2,63	22,18	
17.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59	23,22	0,38	7,85	2,63	24,0	
18.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,7	22,24	0,47	7,85	2,63	24,0	
Итого:	52,58	11146,51	11102,60	43,91	0,00	0,00	50,06	45,44	4,62	7,85	2,63	646,18	

Показания интеграторов счётчика:


Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	597,12	86170,16	85821,00	2664,00
18.05.2025	24:00	649,70	97316,68	96923,60	3310,18
ИТОГО:		52,58	11146,51	11102,60	646,18

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
648 =646,18 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента



Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Д 9,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 394195
Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83	22,49	-0,66	9,0	2,07	0,0	
23.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	21,9	-0,67	9,0	1,2	0,0	
24.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	21,81	-0,28	9,0	0,68	0,0	
25.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	21,6	-0,18	9,0	0,52	0,0	
26.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22	21,05	-0,84	9,0	0,43	0,0	
27.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	20,09	-1,26	9,0	0,38	0,0	
28.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	19,47	-1,29	9,0	0,34	0,0	
29.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	19,41	-1,29	9,0	0,31	0,0	
30.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19	19,46	-1,28	9,0	0,3	0,0	
01.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	19,15	-1,12	9,0	0,29	0,0	
02.05.25	0,89	172,14	169,83	2,30	0,00	0,00	49,86	44,73	5,12	9,0	2,6	8,72	
03.05.25	2,16	482,34	488,06	0,00	5,71	0,00	49,1	44,68	4,42	9,0	5,67	24,0	
04.05.25	2,00	477,00	489,96	0,00	12,95	0,00	49,59	45,45	4,13	9,0	5,66	24,0	
05.05.25	1,91	475,83	488,91	0,00	13,08	0,00	49,76	45,81	3,95	9,0	5,66	24,0	
06.05.25	1,85	467,98	480,48	0,00	12,50	0,00	48,73	44,84	3,89	9,0	5,64	23,93	
07.05.25	1,80	459,64	471,91	0,00	12,27	0,00	48,78	44,92	3,86	9,0	5,63	24,0	
08.05.25	1,82	458,51	470,67	0,00	12,17	0,00	48,89	44,99	3,9	9,0	5,63	24,0	
09.05.25	1,79	454,57	466,91	0,00	12,33	0,00	48,49	44,61	3,88	9,0	5,63	23,8	
10.05.25	1,77	458,19	470,48	0,00	12,29	0,00	48,06	44,26	3,8	9,0	5,62	24,0	
11.05.25	1,75	458,86	471,53	0,00	12,67	0,00	47,33	43,58	3,75	9,0	5,62	24,0	
12.05.25	1,58	449,37	461,90	0,00	12,53	0,00	45,74	42,29	3,45	9,0	5,61	23,53	
13.05.25	0,70	200,42	206,11	0,00	5,69	0,00	45,48	42,03	3,43	9,0	5,64	10,51	
14.05.25	1,76	457,36	470,28	0,00	12,91	0,00	47,53	43,75	3,78	9,0	5,71	24,0	
15.05.25	1,68	446,84	459,39	0,00	12,55	0,00	48,08	44,36	3,71	9,0	5,69	23,58	
16.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56	34,45	1,11	9,0	4,42	0,28	
17.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	21,33	-0,76	9,0	1,33	0,0	
18.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51	20,74	-0,23	9,0	0,81	0,0	
Итого:	23,47	5919,07	6066,44	2,30	149,67	0,00	48,30	44,40	3,90	9,00	5,56	306,37	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	326,67	47440,38	48678,02	2534,55
18.05.2025	24:00	350,14	53359,45	54744,46	2840,91
ИТОГО:		23,47	5919,07	6066,44	306,37

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +ТG<min +ТG>max +Тд.о.
948 =306,37 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Представитель
абонента

С.С. Скорикова

Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Д 10,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 393713
Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87	22,41	-1,54	7,15	5,0	0,0	
23.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	22,08	-1,82	7,15	5,0	0,0	
24.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	21,42	-0,78	7,15	5,0	0,0	
25.04.25	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	19,7	21,14	-1,44	7,15	5,0	0,0	
26.04.25	0,00	0,13	0,05	0,08	0,00	0,00	18,41	20,43	-2,02	7,15	5,0	0,0	
27.04.25	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	17,7	0,0	17,7	5,0	0,0	0,0	
28.04.25	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	17,29	0,0	17,29	5,0	0,0	0,0	
29.04.25	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	17,41	0,0	17,41	5,0	0,0	0,0	
30.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	17,51	-0,22	7,15	5,0	0,0	
01.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	17,18	-0,25	7,15	5,0	0,0	
02.05.25	0,88	89,02	83,83	5,19	0,00	0,00	49,65	40,07	9,58	7,16	5,0	8,83	
03.05.25	2,09	236,49	226,79	9,70	0,00	0,00	49,14	40,31	8,83	7,19	5,0	24,0	
04.05.25	2,00	237,34	228,17	9,17	0,00	0,00	49,64	41,23	8,42	7,19	5,0	24,0	
05.05.25	1,96	237,42	228,61	8,81	0,00	0,00	49,82	41,58	8,24	7,19	5,0	24,0	
06.05.25	1,90	233,36	224,56	8,79	0,00	0,00	48,79	40,67	8,12	7,19	5,0	24,0	
07.05.25	1,85	227,08	218,54	8,53	0,00	0,00	48,83	40,72	8,1	7,19	5,0	24,0	
08.05.25	1,86	226,50	217,89	8,61	0,00	0,00	48,95	40,77	8,17	7,19	5,0	24,0	
09.05.25	1,84	226,59	217,83	8,76	0,00	0,00	48,54	40,44	8,09	7,19	5,0	24,0	
10.05.25	1,81	226,65	217,74	8,91	0,00	0,00	48,12	40,15	7,97	7,19	5,0	24,0	
11.05.25	1,79	226,83	217,83	8,99	0,00	0,00	47,42	39,53	7,88	7,19	5,0	24,0	
12.05.25	1,66	226,46	217,46	9,00	0,00	0,00	45,78	38,49	7,29	7,19	5,0	24,0	
13.05.25	1,59	226,22	217,19	9,03	0,00	0,00	44,76	37,78	6,99	7,19	5,0	24,0	
14.05.25	1,77	223,41	214,74	8,67	0,00	0,00	48,11	40,21	7,9	7,19	5,0	24,0	
15.05.25	1,77	223,41	214,74	8,67	0,00	0,00	48,11	40,21	7,9	7,19	5,0	24,0	
16.05.25	0,82	123,57	118,75	4,82	0,00	0,00	45,18	38,6	6,58	7,17	5,0	13,33	
17.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	21,81	-2,13	7,15	5,0	0,0	
18.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39	20,55	-1,16	7,15	5,0	0,0	
Итого:	25,62	3193,75	3067,22	126,52	0,00	0,00	48,05	40,07	7,98	7,19	5,00	334,17	


Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	319,39	24697,09	23660,87	2650,84
18.05.2025	24:00	345,01	27890,45	26728,48	2985,00
ИТОГО:		25,62	3193,35	3067,62	334,17

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
648 =334,17 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента



Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Д 11,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 394188
Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46	23,06	-0,6	1,57	5,0	0,0	
23.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	21,77	0,05	0,61	5,0	0,0	
24.04.25	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	20,78	20,82	-0,05	0,09	5,0	0,0	
25.04.25	0,00	0,24	0,02	0,22	0,00	0,00	20,25	20,1	0,15	0,02	5,0	0,0	
26.04.25	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	18,75	18,59	0,16	0,03	5,0	0,0	
27.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	17,9	0,11	0,05	5,0	0,0	
28.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	17,22	0,09	0,09	5,0	0,0	
29.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36	17,38	-0,02	0,1	5,0	0,0	
30.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	17,37	0,0	0,1	5,0	0,0	
01.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	17,18	0,17	0,11	5,0	0,0	
02.05.25	0,81	172,88	162,17	10,71	0,00	0,00	48,55	43,95	4,6	2,83	5,0	8,19	
03.05.25	2,16	496,52	468,64	27,88	0,00	0,00	48,46	44,12	4,34	6,22	5,0	24,0	
04.05.25	2,07	498,41	470,72	27,69	0,00	0,00	48,93	44,79	4,14	6,22	5,0	24,0	
05.05.25	2,01	498,48	470,11	28,37	0,00	0,00	49,11	45,09	4,02	6,23	5,0	24,0	
06.05.25	1,93	489,22	460,49	28,73	0,00	0,00	48,08	44,14	3,94	6,19	5,0	24,0	
07.05.25	1,90	475,57	448,39	27,19	0,00	0,00	48,14	44,16	3,98	6,13	5,0	24,0	
08.05.25	1,91	474,03	446,78	27,25	0,00	0,00	48,24	44,22	4,01	6,12	5,0	24,0	
09.05.25	1,91	474,17	446,83	27,34	0,00	0,00	47,83	43,81	4,02	6,12	5,0	23,9	
10.05.25	1,90	474,02	446,84	27,18	0,00	0,00	47,41	43,43	3,98	6,12	5,0	24,0	
11.05.25	1,84	474,28	446,83	27,45	0,00	0,00	46,68	42,81	3,86	6,12	5,0	24,0	
12.05.25	1,70	473,83	445,84	27,98	0,00	0,00	45,07	41,49	3,58	6,1	5,0	24,0	
13.05.25	1,64	473,32	445,23	28,08	0,00	0,00	44,11	40,65	3,46	6,13	5,0	24,0	
14.05.25	1,85	473,62	445,37	28,25	0,00	0,00	46,89	43,0	3,89	6,2	5,0	24,0	
15.05.25	1,83	470,28	442,09	28,19	0,00	0,00	47,37	43,5	3,87	6,17	5,0	24,0	
16.05.25	0,78	249,63	234,74	14,89	0,00	0,00	44,48	41,26	3,21	4,74	5,0	12,0	
17.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	22,72	-0,88	1,44	5,0	0,0	
18.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	21,44	-0,41	0,41	5,0	0,0	
Итого:	26,26	6668,62	6281,10	387,53	0,00	0,00	47,34	43,42	3,92	6,02	5,00	332,1	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	326,38	50584,35	47500,40	2541,12
ИТОГО:		26,26	6668,62	6281,10	332,10

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
648 =332,1 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента

С.С. Крыженикова Г.О.

Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Д 15,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 394186
Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	24,19	0,18	7,74	2,56	0,0	
23.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	23,94	0,11	7,74	2,56	0,0	
24.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	23,68	0,04	7,74	2,56	0,0	
25.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11	23,08	0,02	7,74	2,56	0,0	
26.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,6	21,51	0,08	7,74	2,56	0,0	
27.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	19,94	0,17	7,74	2,55	0,0	
28.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14	18,97	0,17	7,74	2,55	0,0	
29.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01	18,85	0,16	7,74	2,55	0,0	
30.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0	18,87	0,13	7,74	2,55	0,0	
01.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	18,74	0,13	7,74	2,55	0,0	
02.05.25	1,03	151,89	155,44	0,00	3,55	0,00	53,41	46,76	6,65	7,74	2,55	8,28	
03.05.25	2,07	417,98	427,96	0,00	9,98	0,00	48,71	43,86	4,85	7,74	2,55	24,0	
04.05.25	2,19	442,10	450,96	0,00	8,85	0,00	50,84	45,98	4,86	7,74	2,55	24,0	
05.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	45,88	5,11	7,74	2,55	24,0	
06.05.25	2,00	400,32	407,56	0,00	7,24	0,00	50,76	45,85	4,91	7,74	2,55	24,0	
07.05.25	2,00	398,83	406,23	0,00	7,40	0,00	51,19	46,26	4,93	7,74	2,56	24,0	
08.05.25	2,01	397,30	404,76	0,00	7,45	0,00	51,36	46,39	4,97	7,74	2,56	24,0	
09.05.25	1,98	395,32	402,93	0,00	7,62	0,00	50,98	46,06	4,92	7,74	2,56	24,0	
10.05.25	1,92	392,91	400,62	0,00	7,71	0,00	50,46	45,66	4,8	7,74	2,56	24,0	
11.05.25	1,88	391,96	399,89	0,00	7,93	0,00	49,71	45,02	4,69	7,74	2,56	24,0	
12.05.25	1,72	390,43	398,24	0,00	7,81	0,00	48,02	43,72	4,3	7,74	2,55	24,0	
13.05.25	1,66	390,64	398,47	0,00	7,83	0,00	47,09	42,93	4,16	7,74	2,56	24,0	
14.05.25	1,75	390,17	398,01	0,00	7,84	0,00	48,5	44,11	4,39	7,74	2,56	24,0	
15.05.25	1,72	422,25	431,05	0,00	8,81	0,00	48,62	44,64	3,99	7,74	2,56	24,0	
16.05.25	0,81	247,05	252,15	0,00	5,10	0,00	46,06	42,87	3,19	7,74	2,56	13,31	
17.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	23,34	0,0	7,74	2,56	0,0	
18.05.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	22,3	0,08	7,74	2,56	0,0	
Итого:		26,79	5672,74	5785,29	333,59								

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	301,53	39850,85	40663,71	2649,83
18.05.2025	24:00	328,32	45523,59	46449,00	2983,43
ИТОГО:		26,79	5672,74	5785,29	333,59

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
648 =333,59 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: МУП водоканал
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: мкр Д 18,

Номер абонента: 100/01
Номер прибора: 393708
Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
22.04.2025 по 18.05.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.04.25	0,00	231,93	221,97	9,96	0,00	0,00	24,43	24,43	0,0	1,42	3,53	0,0	
23.04.25	0,00	229,48	219,70	9,78	0,00	0,00	24,19	24,18	0,0	1,42	3,34	0,0	
24.04.25	0,00	228,34	218,65	9,69	0,00	0,00	23,94	23,92	0,02	1,42	3,04	0,0	
25.04.25	0,00	227,44	217,74	9,70	0,00	0,00	23,32	23,3	0,02	1,42	3,05	0,0	
26.04.25	0,00	227,04	217,06	9,69	0,00	0,00	21,74	21,69	0,05	1,41	3,01	0,0	
27.04.25	0,00	228,19	218,55	9,64	0,00	0,00	20,14	20,1	0,03	1,39	3,02	0,0	
28.04.25	0,00	227,70	218,13	9,57	0,00	0,00	19,13	19,13	0,0	1,37	2,91	0,0	
29.04.25	0,00	227,89	218,36	9,53	0,00	0,00	19,0	19,02	-0,01	1,37	2,92	0,0	
30.04.25	0,00	228,43	218,85	9,58	0,00	0,00	19,01	19,03	-0,02	1,36	2,89	0,0	
01.05.25	0,00	227,98	218,42	9,55	0,00	0,00	18,89	18,9	-0,01	1,37	2,87	0,0	
02.05.25	0,72	265,93	254,47	11,46	0,00	0,00	33,05	30,29	2,76	1,5	4,09	7,92	
03.05.25	1,37	324,96	311,33	13,63	0,00	0,00	48,78	43,9	4,88	1,76	6,49	17,63	
04.05.25	1,61	340,00	325,57	14,42	0,00	0,00	50,84	46,01	4,83	1,78	6,44	24,0	
05.05.25	1,50	346,47	331,28	15,19	0,00	0,00	50,37	45,94	4,43	1,78	6,46	24,0	
06.05.25	1,51	325,26	311,02	14,24	0,00	0,00	50,77	46,03	4,74	1,79	6,42	24,0	
07.05.25	1,52	324,54	310,11	14,43	0,00	0,00	51,18	46,39	4,79	1,8	6,47	24,0	
08.05.25	1,53	324,04	309,59	14,45	0,00	0,00	51,37	46,53	4,84	1,81	6,47	24,0	
09.05.25	1,51	323,69	309,31	14,37	0,00	0,00	50,98	46,2	4,78	1,79	6,45	24,0	
10.05.25	1,46	323,68	309,25	14,43	0,00	0,00	49,76	45,16	4,6	1,8	6,42	24,0	
11.05.25	1,46	323,68	309,25	14,43	0,00	0,00	49,76	45,16	4,6	1,8	6,42	24,0	
12.05.25	1,35	322,97	308,69	14,28	0,00	0,00	48,07	43,79	4,27	1,76	6,29	24,0	
13.05.25	1,29	322,86	308,56	14,30	0,00	0,00	47,1	43,0	4,1	1,75	6,36	24,0	
14.05.25	1,35	322,50	308,21	14,28	0,00	0,00	48,55	44,25	4,3	1,78	6,45	24,0	
15.05.25	1,34	340,18	324,80	15,39	0,00	0,00	48,67	44,62	4,05	1,78	6,32	24,0	
16.05.25	0,47	300,98	287,48	13,51	0,00	0,00	41,17	38,65	2,52	1,65	5,05	10,02	
17.05.25	0,00	222,95	213,00	9,95	0,00	0,00	23,59	23,54	0,05	1,47	3,43	0,0	
18.05.25	0,00	222,56	212,63	9,93	0,00	0,00	22,51	22,49	0,02	1,45	3,49	0,0	
Итого:	20,04	7561,78	7232,46	329,31	0,00	0,00	38,69	35,91	2,78	1,63	5,09	323,57	


Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.04.2025	24:00	236,38	34337,19	32664,50	2576,76
18.05.2025	24:00	256,42	41898,97	39896,96	2900,33
ИТОГО:		20,04	7561,78	7232,46	323,57

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
648 =323,57 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента



Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

не нужна Г-7 ГВС



Г-7 1BC



Итого	25.987	9901.55	69.0	66.4	2.6	-60.0	0.03	743.97	0.03
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	Tr
22.05.25	24:00	326.661	31796.22	3406.97
22.04.25	00:00	300.674	21894.67	2663.00
Итого		25.987	9901.55	743.97

Отчетный период _____ 744.00_час. Период норм.работы _____ 743.97_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.

Период $t_2 - t_1 < \min$ (D) _____ 0.030_час. Период $G < \min$ (g) _____ 0.000_час.

Период $G > \max$ (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Отметить из 6,388 Гкал
 (из этого средний
 38 19.04-21.04)
 факт составил 4,834 Гкал
 + Вечная 1,484 Гкал
 $\Sigma = 24,50341$ Гкал

Итого	50.491	4286.92	68.3	56.5	11.8	-60.0	0.00	744.00	0.00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	Tr
-----	-----	-----	-----	-----
22.05.25	24:00	405.453	24780.45	3033.41
22.04.25	00:00	354.961	20493.52	2289.41
-----	-----	-----	-----	-----
Итого		50.491	4286.92	744.00
-----	-----	-----	-----	-----

Отчетный период ____744.00_час. Период норм.работы ____744.00_час.

Период отключения питания (U)____0.000_час. Период функц.отказа (E)____0.000_час.

Период t2-t1 < min (D)____0.000_час. Период G<min (g)____0.000_час.

Период G>max (G)____0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Теплота в сторону
 пользователя по 3,725 Гкал
 $\Sigma = 47,2161 \text{ Гкал}$


Итого	49.894	10916.80	68.6	64.1	4.6	-60.0	0.00	744.00	0.00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	Tr
-----	-----	-----	-----	-----
22.05.25	24:00	646.567	58127.93	3407.66
22.04.25	00:00	596.673	47211.13	2663.66
-----	-----	-----	-----	-----
Итого		49.894	10916.80	744.00
-----	-----	-----	-----	-----

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.

Период $t_2 - t_1 < \min$ (D) 0.000 час. Период $G < \min$ (g) 0.000 час.

Период $G > \max$ (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Приведено в сторону
уменьшения до 4,628 Гкал
 $\Sigma = 45,25453$ Гкал



Итого	49.756	8758.01	68.9	63.3	5.7	-60.0	0.00	744.00	0.00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	Tr
22.05.25	24:00	447.370	39172.30	3402.46
22.04.25	00:00	397.614	30414.30	2658.46
Итого		49.756	8758.01	744.00

Отчетный период ____744.00_час. Период норм.работы ____744.00_час.

Период отключения питания (U)____0.000_час. Период функц.отказа (E)____0.000_час.

Период $t_2 - t_1 < \min$ (D)____0.000_час. Период $G < \min$ (g)____0.000_час.

Период $G > \max$ (G)____0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Передает в сторону
числовения 3,715 Гкал

$\Sigma = 46,04103$ Гкал

(Signature)

Итого	129.933	35076.28	69.3	65.6	3.7	-60.0	0.51	743.49	0.51
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	Tr
22.05.25	24:00	1212.947	200100.78	3407.24
22.04.25	00:00	1083.014	165024.50	2663.75
Итого		129.933	35076.28	743.49

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 743.49 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.082 час.

Период $t_2 - t_1 < \min$ (D) 0.425 час. Период $G < \min$ (g) 0.000 час.

Период $G > \max$ (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Переведено в сторону
уменьшения на 8,244 Гкал
 $\Sigma = 121,65633$ Гкал

Итого	76.349	10124.78	68.2	60.5	7.7	-60.0	16.68	727.32	16.68
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	Tr
22.05.25	24:00	762.248	47995.08	3312.28
22.04.25	00:00	685.898	37870.30	2584.96
Итого		76.349	10124.78	727.32

Отчетный период ____744.00_час. Период норм.работы ____727.32_час.

Период отключения питания (U)____0.000_час. Период функц.отказа (E)____0.000_час.

Период t2-t1 < min (D)____16.682_час. Период G<min (g)____0.000_час.

Период G>max (G)____0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

$$G_{\text{норм.тек.}} = 16,682 \cdot \frac{76,349}{727,32} = 1,750957 \text{ Гкал}$$

Переводит в сторону учета.

$$\text{по срабту } 19.04 - 21.04 = 10,7180 \text{ Гкал}$$

$$\text{всего по средним} = 16,765 \text{ Гкал}$$

$$\text{разница} = 6,0458 \text{ Гкал}$$

$$\Sigma_{\text{итог}} = 72,05412$$

(Signature)

